



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001640

Data emiterii:

03 iunie 2020

Valabil pînă la:

31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.022-42-10-78  
email: cvalimetritot@mail.ru, [www.cvalimetritot.md](http://www.cvalimetritot.md)

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Bitum de petrol vîscos pentru construcția  
drumurilor BND 60/90**

Codul NC MD  
2713

Acord suplentar Nr.1 din 21.01.2020 la contractul Nr.02/8.3-45 din 26.09.2019,  
ПУП "Нефтебитумный завод", s.Coleina, rl.Cervenschi, rej.Minsc, Republica Belorusia

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,  
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;  
GOST 22245-90 pct.1.2.2 tab.1, (anulat); RNI nr.06.5.3.35-2001 p.2.2, (anulat)

PRODUCĂTOR

ПУП "Нефтебитумный завод", s. Coleina, rl. Cervenschi, rej. Minsc,  
Republica Belorusia

Codul țării  
BY

SOLICITANT

S.R.L. "DROMAS -CONS", MD 2069, mun. Chișinău, or. Vatra,  
str. Calea Ghidighici, 15/1

Codul IDNO  
1003600107905

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

**Rapoartele de încercări: Nr.49** din 01 iunie 2020, eliberat de Laboratorul de Încercări și Cercetări a  
Materialelor pentru Drumuri și Construcții "CMAC" ÎS, mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A, certificat de  
acreditare Nr.LÎ-051 valabil pînă la 19.06.2022; **Nr.2245-C** din 25 mai 2020, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS,  
mun. Chișinău, str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr-086 valabil pînă la 03.09.2020.

**Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.33** din 02 iunie 2020, eliberat de  
OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate se va efectua de către O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.  
una dată pe an.

Sistemul 3+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Nr. 001640



Conducătorul organismului  
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008959-18

Data emiterii: 20 decembrie 2018

Valabil pînă la: 20 decembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREAPietre de beton pentru borduri,  
fabricate în conformitate cu cerințele GOST 6665-91.Codul NCM  
6810

## SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016;GOST 6665-91 (anulat) pct. 1.3.2, 1.3.5, 1.3.4, RNI 06.5.3.3.5:2001 pct. 2.2.

## PRODUCĂTOR

SC SRL "Petsimplast", rn Strășeni, s. Siret, Republica Moldova;  
Producerea: mun. Chișinău, str. Uzinelor, 2.Codul țării  
MD

## SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
1005600009737

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0535 din 19.12.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 33-3 din 18.12.2018, eliberat de către Centrul de încercări al ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, MD2015, certificat de acreditare Nr. LI-095 valabil pînă la 15.10.2020; Raport de încercări Nr. 350/7 din 10.12.2018, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

## INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.  
Contract de prestări servicii Nr. 1028/1 din 26.09.2018.Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Seria A Nr. 007196



Conducătorul OC

Puha I.

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001697

Data emiterii:

03 august 2020

Valabil pînă la

31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.022-42-10-78  
email: cvalimetritot@mail.ru, [www.cvalimetritot.md](http://www.cvalimetritot.md)

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Emulsie bituminoasă cationică clasa ЭБК-1 pentru drumuri,**  
fabricată conform GOST 18659-81 (Anulat)

Produs fabricat în serie

Codul NC MD  
6807

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,  
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;

GOST 18659-81 pct. 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10; RNI Nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L, MD-2055, mun. Chișinău, or. Vatra,  
str. Calea Ghidighiciului,15/1.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1003600107905

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

**Rapoartelor de încercări: Nr. 361** din 06 iulie 2020, eliberat de CÎ al ICȘC "INCERCOM" ÎS,  
mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021, valabil pînă la 22.02.2022  
**Nr. 2968-A** din 26 iunie 2020, eliberat de LÎPA "CMAC" Î.S, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28,  
certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.

**Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr. 44** din 31 iulie 2020, eliberat de  
OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.  
una dată pe an.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Nr. 001697



Conducătorul organismului  
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



OCpr-018

Nr. de inregistrare **OCpr-018 11 A1528-20**

Data emiterii:  
27 iulie 2020

Valabil pînă la:  
31 decembrie 2020



## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL  
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri de beton БСТ В 7,5...В 30 П2...П4 F50...F150, GOST 7473-94  
Produse în serie

Codul NM MD  
3824

## SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,  
HG RM nr.913 din 25.07.2016; GOST 7473-94 pct.4.2, 4.5, GOST 26633-91 pct.1.3.2, 1.3.3.

## PRODUCĂTOR

SC "LUILMAR" SRL MD-2045, str.Acad. N.Corlăteanu,19, mun. Chișinău, RM  
Baza de producere - mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Ceucari, 7

Codul țării  
MD

## SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1003600088871

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoarte de încercări nr.250-1 din 29.11.2019, 83-1 din 24.07.2020  
eliberate de CÎ ICȘP "Inmacomproiect" SRL,  
certificat de acreditare nr. LÎ - 095 din 13.10.2016 pînă la 15.10.2020;  
Act nr.16/1 din 19.06.2020, eliberat de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.  
Raport evaluare a conformității nr.16/1 din 24.07.2020

## INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistem de certificare 2+.

Înlocuiește Certificatul de conformitate nr. OCpr-018 11A1521-20 din 03.06.2020

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Conducătorul organismului  
de certificare

*Oprea Elena*

Oprea Elena

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001408

Data emiterii:

18 mai 2019

Valabil până la:

31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78  
email: cvalimetritot@mail.ru, [www.cvalimetritot.md](http://www.cvalimetritot.md)

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Piatră spartă de calcar, M400, M600, fracțiuni 5-20mm, 20-40mm,  
40-70mm, fabricată conform GOST 8267-93**

Produse fabricate în serie

Codul NC MD  
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,  
aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;  
GOST 8267-93 pct. 4.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 4.7.

PRODUCĂTOR

S.R.L. "ACIT - TRANS", MD 3719, s. Gornoe, com. Micăuți, rl. Strășeni  
Cariera - s. Peresecina, rl. Orhei. Depozit - com. Micăuți, rl. Strășeni

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1003600014360

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.04/c-3, Nr.04/c-4, Nr.04/c-5 din 09 aprilie 2019, eliberate de  
LÎ. al "FISTFOG" SRL, MD 2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62,  
certificat de acreditare Nr.LÎ - 042, valabil până la 27.05.2022.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.16 din 15 mai 2019, eliberat de  
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.  
una dată pe an.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Conducătorul organismului  
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001409

Data emiterii:

18 mai 2019

Valabil pînă la:

31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78  
email: cvalimetritot@mail.ru, [www.cvalimetritot.md](http://www.cvalimetritot.md).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Nisip obținut în rezultatul concasării rocilor de calcar (savură)  
clasa II, Mgr -3,43, M 600**

fabricat conform SM GOST 31424-2011 (Anulat)

Produse fabricate în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,  
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;  
SM GOST 31424-2011 pct. 4.1.6, 4.2.1.1, 4.2.1.2.

PRODUCĂTOR

S.R.L. "ACIT - TRANS", MD 3719, s. Gornoe, com. Micăuți, rl. Strășeni  
Cariera - s. Peresecina, rl. Orhei. Depozit - com. Micăuți, rl. Strășeni

SOLICITANT

Producătorul

Codul NC MD

2505

Codul țării

MD

Codul IDNO

1003600014360

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.04/c-1 din 09 aprilie 2019, eliberat de LÎ al "FISTFOG" SRL,  
MD 2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62, certificat de acreditare Nr.LÎ - 042,  
valabil pînă la 27.05.2022.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.16 din 15 mai 2019, eliberat de  
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL  
una dată șase luni  
Sistemul de certificare 2+.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Nr. 001484



Conducătorul organismului  
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **001602**

Data emiterii: 20 februarie 2020 Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78  
email: cvalimetritot@mail.ru, [www.cvalimetritot.md](http://www.cvalimetritot.md)

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NC MD

2715

**Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație mare,  
marca M-II, pentru beton asfaltic poros ŞKPg - II**  
fabricat conform SM STB 1033:2008 (Anulat)  
Produs fabricat în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,  
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;  
SM STB 1033:2008 pct. 5.3 tab.5.3 (1, 2, 3, 4), 5.4, 5.6; RNI Nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.R.L. "DROMAS -CONS", MD 2069, mun. Chișinău, or. Vatra, Calea Ghidighici, 15/1.

Codul țării

MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO

1003600107905

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

**Rapoartelor de încercări Nr.9.1** din 19 februarie 2020, eliberat de Laboratorul de Încercări și Cercetări  
a Materialelor pentru Drumuri și Construcții "CMAC" ÎS, mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A, certificat de  
acreditare Nr.LÎ-051 valabil pînă la 19.06.2022; **Nr.0678-C** din 14 februarie 2020, eliberat de  
LÎPA "CMAC" ÎS, mun. Chișinău, str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr-086 valabil pînă la 03.09.2020.  
**Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.121** din 20 februarie 2020, eliberat de  
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.  
una dată pe an  
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Nr. 001602



Conducătorul organismului  
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001108

Data emiterii: 02 noiembrie 2017 Valabil pînă la: 02 noiembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, [www.cvalimetritot.md](http://www.cvalimetritot.md)

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație fină tip "B", marca M-I, pentru beton asfaltic compact ŞMBg - I/2,75**  
fabricat conform SM STB 1033:2008  
Produs fabricat în serie

Codul NC MD  
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.226 din 29.02.2008

SM STB 1033:2008 pct.5.1 tab.5.1 (1, 2, 3, 4, 5, 6,7,11); 5.4; 5.6; RNI Nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

SRL "RUTADOR", MD 4042, mun. Chișinău, str. Florilor 32/1

Baza de producere -mun.Chișinău, s. Ghidighici, str.Feroviarilor, 20

SOLICITANT

Producătorul

Codul țării  
MD

Codul IDNO  
1004600021987

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

**Rapoartelor de încercări: Nr.242** din 30.10.2017, eliberat de Laboratorul de Încercări și Cercetări a Materialelor pentru Drumuri și Construcții "CMAC" Î.S., mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A, certificat de acreditare Nr.LÎ-051 valabil pînă la 19.06.2018; **Nr.2001** din 19.04.2017, eliberat de LÎPA "CMAC" Î.S., MD-2064, mun. Chișinău, str. E.Coca 28, certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.

**Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.110** din 31.10.2017, eliberat de OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL una dată pe an.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului  
de certificare

Serghei VIZITIU


În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL





MINISTERUL ECONOMIEI RM  
CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE Î.S.  
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI ȘI CERCETĂRI A MATERIALELOR  
PENTRU DRUMURI ȘI CONSTRUCȚII  
mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A, tel. 52-00-03, tel/fax:554-228; mob: 067663658



**Raport de încercări**  
**Nr. 242 din 30.10.2017**

**Numele solicitantului** „RUTADOR” SRL

**Adresa solicitantului** mun. Chișinău, str. Florilor, 32/1

**Nr. contractului** ---

**Cererea nr.** 154 **din** 21.09.2017 **Numărul de laborator al probei** 211

**Standardul de referință** SM STB 1033:2008

**Metoda de încercări utilizată** SM STB 1115:2008

**Obiectele încercate și starea lor** Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulozitatea măruntă pentru beton asfaltic dens ȘMBg-I

**Numărul și data eșantionării** Act de prelevare nr. 154/110 din 21.09.2017

**Locul eșantionării** proba prelevată de OC în scop de certificare

**Condiții de mediu la momentul eșantionării** --

**Data primirii obiectelor de încercat** 21.09.2017

**Procedura de eșantionare utilizată** --

**Condițiile de mediu** Temperatura aerului 21 °C, Umiditatea mediului 81 %

**Echipe de încercări utilizate** balanța electronică tip KERN EW 6200 – 2 NM,  
etuvă tip SLW 115 STD, presa hidraulică, baie de apă, presa Marshal, congelator

**Data începerii efectuării încercărilor** 21.09.2017

**Data terminării încercărilor** 20.10.2017



NOTĂ: Prezentul raport de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea I.I.  
Raportul de încercări se referă numai la mostrele supuse încercărilor





**Raport de încercări**  
**Nr. 242 din 30.10.2017**

**Rezultatele încercărilor**

Denumirea indicilor	U/m	DN p/u metoda de încercări, SM STB 1115:2008	Condiții tehnice SM STB 1033:2008	Date reale
Densitatea medie a betonului asfaltic	g/cm <sub>3</sub>	p.6.1	-	2,32
Saturația cu apă	%	p.6.7	1,0 - 4,0	2,98
Umflarea ,	%	p.6.8	max 0,5	0,00
Rezistența la compresiune La 50°C	MPa	p.6.9	min 1,1	1,63
Rezistența la forfecare nu mai puțin	Mpa	p.6.11	2,75	3,73
Rezistența la întindere la temperatura de 0°C	Mpa	p. 6.10	2,0 – 3,5	2,55
Indicele de fisurare	-	p. 6.13	min 0,5	0,50
Indicele rezistenței la deformare plastică	-	p. 6.12	min 1,0	$I_{dpaccelerare} = 3,68$ $I_{dplrinare} = 1,34$
Conținutul de bitum	%	p.6.16	Recomand. 5,5 – 6,5	5,48
Porozitatea părții minerale	%	p.6.5	13,0 – 18,0	15,62
Porozitatea reziduală	%	p.6.6	2,5 – 5,0	2,92
Adeziunea bitumului la suprafețele părților minerale	%	p.6.18	min 95,0	100,0
Coeficientul rezistenței la îngheț-dezgeț	-	p. 6.14	min 0,8	0,88
Coeficientul rezistenței la apă la saturație îndelungată în mediu agresiv la 14 zile la 28 zile			0,85 0,75	0,94 0,86



NOTĂ: Prezentul raport de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea I.Î.  
Raportul de încercări se referă numai la mostrele supuse încercărilor

 REPUBLICA MOLDOVA SM SR EN ISO/CEI 17025 LI-051	MINISTERUL ECONOMIEI RM CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE Î.S. LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI ȘI CERCETĂRI A MATERIALELOR PENTRU DRUMURI ȘI CONSTRUCȚII mun. Chișinău, șos. Muncăști, 162/A, tel. 52-00-03, tel/fax:554-228; mob: 067663658	 CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE
	<b>Raport de încercări</b> <b>Nr. 242 din 30.10.2017</b>	

### Compoziția granulometrică




Mărimea ochiurilor sitei,mm	20	15	10	5	2,5	1,25	0,630	0,315	0,160	0,071
Partea masică de granule, %, mai mici	99,29	91,43	72,40	52,88	43,16	30,62	22,15	15,22	11,51	9,69
Condițiile tehnice	95-100	85-100	70-100	50-65	38-52	28-39	20-29	14-22	9-16	6-12

**Declarație de conformitate:** Rezultatele încercărilor, sus menționate, a amestecului de beton asfaltic fierbinte se încadrează în limitele admisibile SM STB 1033:2008 "Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulozitatea mărunță pentru beton asfaltic dens ȘMBg-I".

**Executor încercări:**

Specialist principal Moraru Andrei  
 Specialist Crotic Vladimir  
 Șef Lî Oxentii Elena



  
 /semnătura/  
  
 /semnătura/  
  
 /semnătura/

Nota 1: Incertitudinea poate fi indicată la solicitarea clientului  
 Nota 2: Indicatorii neacoperiți de acreditare se marchează cu\*  
 Nota 3: Rezultatele obținute prin subcontractare se marchează cu \*\*

**NOTĂ:** Prezentul raport de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea I.Î.  
 Raportul de încercări se referă numai la mostrele supuse încercărilor