



# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

Серія СВ



10206  
Сертифікація  
продукції

Зареєстровано в Реєстрі №  
Registered in the Register

DCS.0001876-24

Термін дії з 25 червня 2024 до 28 квітня 2027  
Valid from / valid until

Продукція Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому  
Product (на основі базальту) згідно з Додатком

код УКТ ЗЕД  
23.99.19

код ДКПП

Відповідає вимогам пп. А2-А4, А6, А7 додатка А ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» щодо: негорючості НГ (негорючі матеріали) для продукції згідно з таблицею 1 Додатка та для мінеральної вати, що входить до складу продукції згідно з таблицею 2 Додатка, груп горючості Г1 (матеріали низької горючості) для продукції згідно з таблицею 2 Додатка, займистості В1 (важкозаймисті матеріали), димоутворювальної здатності Д1 (17 м<sup>2</sup>/кг - матеріали з малою димоутворювальною здатністю), токсичності продуктів горіння Т1 (малонебезпечні матеріали); пп. 6.3 - 6.6 ДСТУ 4049-2001 «Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Вимоги безпеки», пп. 4.1 - 4.3 ЦУО-0039 «Технічні вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки пасажирських вагонів» щодо групи горючості (важкогорючі матеріали), коефіцієнта димоутворювальної здатності (матеріали з малою димоутворювальною здатністю - 17 м<sup>2</sup>/кг), індексу поширення полум'я (матеріали, що не поширюють полум'я поверхнею - I = 0), токсичності продуктів горіння (малонебезпечні матеріали)

Виробник продукції ТОВ «ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ «ТЕХНО»  
Manufacturer of the product адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300,  
код ЄДРПОУ 35492904

Сертифікат видано ТОВ «ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ «ТЕХНО»  
Certificate issued адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300,  
код ЄДРПОУ 35492904

Додаткова інформація Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому (на основі базальту) згідно з Додатком,  
Additional information що виробляються серійно з 25.06.2024 до 28.04.2027 за ТУ У В.2.7-26.8-35492904-004:2010  
«Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому. Технічні умови» зі змінами №№ 1-5. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності Державний центр сертифікації ДСНС України,  
Certificate issued by the conformity assessment body 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі Протоколи сертифікаційних випробувань від 01.07.2021 №№ 25/CPM-21, 26/CPM-21, 27/CPM-21,  
On the basis of 28/CPM-21 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 15.10.2020 № 20365), від 10.11.2014 №№ 11/CPM-14,  
12/CPM-14, 13/CPM-14, 14/CPM-14 ПП «Випробувальний центр «ТЕСТ» (атестат акредитації від 30.09.2014  
№ 2Н1050) та 25.12.2014 № 212/2Ц/1-2014 НДЦ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» УкрНДІЦЗ (атестат акредитації  
від 30.04.2013 № 2Н278). Акт обстеження виробництва від 14.06.2021 № 1461, Експертний звіт за  
результатами проведення робіт з повторної експертизи стану пожежної безпеки продукції (наглядання  
за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої (оціненої) продукції), що виробляється  
серійно від 26.07.2023 № 3212, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 06.06.2024  
№ 11654с4. Експертне рішення від 25.06.2024 № 11654с4 Державного центру сертифікації ДСНС України



Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна  
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 301956



Серія ДС

10206  
Сертифікація  
продукції

# ДОДАТОК

до сертифіката відповідності  
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ DCS.0001876-24

« 25 » червня 2024

## Перелік виробів з мінеральної вати на основі базальту

Таблиця 1. Перелік виробів з мінеральної вати на основі базальту.

| № з/п | Марка продукції                 |
|-------|---------------------------------|
| 1.    | Мати ТЕПЛОРОЛЛ                  |
| 2.    | Мати Технічні 40                |
| 3.    | Циліндр 60                      |
| 4.    | Циліндр 80                      |
| 5.    | Циліндр 120                     |
| 6.    | Циліндр 200                     |
| 7.    | Плити Технічна ізоляція 40      |
| 8.    | Плити Технічна ізоляція 60      |
| 9.    | Плити Технічна ізоляція 80      |
| 10.   | Плити Вогнезахист металу        |
| 11.   | Плити Вогнезахист бетону        |
| 12.   | Плити Вогнезахист бетону 80     |
| 13.   | Плити Вогнезахист бетону ламель |
| 14.   | Плити Ізоляція камінів          |
| 15.   | Плити Вогнезахист дверей 110    |
| 16.   | Плити Вогнезахист дверей 190    |
| 17.   | Плити Технічна ізоляція 90      |
| 18.   | Плити Технічна ізоляція 100     |
| 19.   | Плити Технічна ізоляція 120     |
| 20.   | Плити Технічна ізоляція 150     |

Усього: 20 (двадцять) позицій.

Таблиця 2. Перелік виробів з мінеральної вати на основі базальту з одностороннім покриттям алюмінієвою фольгою.

| № з/п | Марка продукції    |
|-------|--------------------|
| 1.    | Мати Ламельні 35АФ |
| 2.    | Мати Ламельні 50АФ |
| 3.    | Циліндр 60 АФ      |
| 4.    | Циліндр 80 АФ      |
| 5.    | Циліндр 120 АФ     |

Усього: 5 (п'ять) позицій.



Олександр ГРУШОВІНЧУК



№ 902919