

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1739180305994_din_10.02.2025__

Obiectul achiziției: Achiziționarea aparatelor de aer condiționat pentru birourile STAS-lor din incina ATAS-lui Sud- Est

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Aparate de aer Condiționat (12 000 BTU)	Climatizator Auratsu 12000 BTU	CHINA	MIDEA	<p>Cerințe tehnice pentru AAC :</p> <ul style="list-style-type: none"> -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 12 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+ +; -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +46 °C; 	<p>Climatizator Auratsu 12000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Culoarea albă Putere V/Ph/Hz : 220-240 V Racire nominală -12 000 BTU /h Capacitate de răcire sezonieră min – 3,5 kW Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 3,8 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A++</p>

				<p>-interval temperatura exterioară la încălzire min. -15°C;</p> <p>-agent termic R32;</p> <p>-nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362</p> <p>Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014</p> <p>-bloc exterior (Lx/xA), mm – 880 x 360x285</p> <p>- bloc interior (Lx/xA), mm – 805 x 285 x 194</p> <p>- capacitatea de incalzire minim 3800 W</p> <p>-capacitatea de racire minim 3500 W</p> <p>- consum la incalzire maxim 1088 w</p> <p>-consum la racire maxim 1213 W</p> <p>- suprafața de racire și incalzire minim 35m2</p> <p>Termen de garanție nu mai mic 36 luni</p>	<p>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);</p> <p>Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰+30 C⁰</p> <p>Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰ / -20 C⁰ -30 C⁰</p> <p>Suprafața de lucru : 16 m² – 35 m²</p> <p>Timer – DA</p> <p>Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da</p> <p>Deținere Service Centru – Da</p> <p>Eficiența energetică: minim A, și să fie prevăzut cu următoarele:</p> <p>1–Telecomanda;</p> <p>2–Filtru de reîmprospătare a aerului;</p> <p>3-Modul Wifi</p> <p>Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse)</p> <p>Garanție minim 36 luni.</p>
--	--	--	--	--	--

Semnat: __Electronic__ Numele, Prenumele: _Molosag Eugeniu__ În calitate de: __Sef sectie Comert__
Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: __mun.Chisinau__ str,Vadul lui Voda 68__