

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1712227358954 din 04.04.2024

Obiectul de achiziției: Aparat de aer condiționat pentru laboratorul ADN

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Aparat de aer condiționat 9000 BTU	KWSM-09R410aH	China	Kanion Group Co. Limited	Conform caietului de sarcini	<p>Cerințe tehnice pentru AAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, tip ON/OFF</li> <li>-capacitate termică 9 000 BTU;</li> <li>-funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare</li> <li>-clasa de eficiență energetică: A+</li> <li>-sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz;</li> <li>-temperatura exterioară la răcire max. +43 °C</li> <li>-temperatura exterioară la încălzire min. -7 °C</li> <li>-agent termic R410.</li> <li>- ionizator</li> <li>-nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014</li> <li>Termen de garanție 24 luni.</li> <li>Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț;</li> <li>Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru, gaură perforată cu diamant în 2 pereți, tevi ascunse prin canal cablu, fir antiînghet 6m</li> </ul>	
Aparat de aer condiționat 12000 BTU	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited		<p>Cerințe tehnice pentru AAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter;</li> <li>-capacitate termică 12 000 BTU;</li> <li>-funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare</li> </ul>	

Aparat de aer condiționat 9000 BTU cu inverter	Erai CTN/CTG-328W	P.R.C(China) /Japonia	TOYOTOMI CO., LTD
Aparat de aer condiționat 12000 BTU cu inverter	Erai CTN/CTG-335W	P.R.C(China) /Japonia	TOYOTOMI CO., LTD

<p>-clasa de eficiență energetică: A++/A+++  -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz;  -temperatura exterioară la răcire +53 °C  -temperatura exterioară la încălzire -20 °C  -agent termic R32.  - ionizator  -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014  Termen de garanție de 24 luni.  Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț:  Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru, gaură perforată cu diamant în 2 pereți, tevi ascunse prin canal cablu, fir antiînghet 6m</p>	
<p>Cerințe tehnice minime pentru AAC:  -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter;  -capacitate termică 9 000 BTU;  -clasa de eficiență energetică: A++/A+++;  -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz;  -temperatura exterioară la răcire max. -15 – 50 °C;  -interval temperatura exterioară la încălzire min. -25 – 30 °C;  -agent termic R32;  - lampa UV tip C  -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014  Termen de garanție 24 luni.  Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț:  Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru, gaură perforată cu diamant în 2 pereți, tevi ascunse prin canal cablu, fir antiînghet 6m</p>	
<p>Cerințe tehnice minime pentru AAC:  -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter;  -capacitate termică 12 000 BTU;  -clasa de eficiență energetică: A++/A+++;  -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz;</p>	

				<p>-temperatura exterioară la răcire max. -15 – 50 °C;          -interval temperatura exterioară la încălzire min. -25 – 30 °C;          -agent termic R32;          - lampa UV tip C          -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014          Termen de garanție 24 luni.          Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț:          Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru, gaură perforată cu diamant în 2 pereți, tevi ascunse prin canal cablu, fir antiînghet 6m</p>	
Aparat de aer condiționat 18000 BTU cu inverter	Erai CTN/CTG-356W	P.R.C(China) /Japonia	TOYOTOMI CO., LTD	<p>Cerințe tehnice minime pentru AAC:          -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter;          -capacitate termică 18 000 BTU;          -clasa de eficiență energetică: A++/A+++;          -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz;          -temperatura exterioară la răcire max. -15 – 50 °C;          -interval temperatura exterioară la încălzire min. -25 – 30 °C;          -agent termic R32;          - lampa UV tip C          -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014          Termen de garanție 24 luni.          Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț:          Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru, gaură perforată cu diamant în 2 pereți, tevi ascunse prin canal cablu, fir antiînghet 6m</p>	

**Semnat:**electronic **Numele, Prenumele:** Coscodan Andrei **În calitate de:** director

**Ofertantul:** COSANDR SRL **Adresa:** mun. Chisinau, str. Matei Basarab, 1/3, ap(of.)276

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1712227358954 din 04.04.2024

Obiectul de achiziției: Aparate de aer condiționat pentru laboratorul ADN

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discout %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Lot.1												
39700000-9	Aparat de aer condiționat 9000 BTU	Buc.	5	7830,00	9396,00	39150,00	46980,00	În decurs de 60 zile din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.				
	Lot.2											
	Aparat de aer condiționat 12000 BTU	Buc.	7	8150,00	9780,00	57050,00	68460,00					
	Lot.3											
	Aparat de aer condiționat 9000 BTU cu inverter	Buc.	1	12800,00	15360,00	12800,00	15360,00					
	Lot.4											
	Aparat de aer condiționat 12000 BTU cu inverter	Buc	5	14140,00	16968,00	70700,00	84840,00					
Lot.5												
Aparat de aer condiționat 18000 BTU cu inverter	Buc	6	19310,00	23172,00	115860,00	139032,00						

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Coscodan Andrei În calitate de: director

Ofertantul: COSANDR SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Matei Basarab, 1/3, ap(of.)276

