

Директор SRL "Primalora"
Попович Валерий.

Декларация о производимых работах при техническом обслуживании и эксплуатации котельных.

SRL «PRIMALORA»

24 декабря 2018г.

Данной декларацией подтверждаю, что работы по техническому обслуживанию газового оборудования и котельных, выполняемых SRL "Primalora", выполняются согласно Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile natural nr. 552 din 12.07.2017 и Legea RM nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industrial и графика обслуживания котельных, согласованного с Заказчиком, включают следующие работы:

1. Периодический контроль

- Проверка состояния оборудования на соответствие параметров его эксплуатации
- Проверка журналов эксплуатации котельной.
- Контроль давления газа
- Контроль давления теплоносителя.
- Проверка технического состояния газового оборудования горелки
- Выдача рекомендаций обслуживающему персоналу на изменение параметров эксплуатации, помощь в настройке параметров эксплуатации.
- Консультации обслуживающего персонала по вопросам эксплуатации.

2. Перечень работ проводимых ежемесячно

- Перечень работ проводимых при периодическом контроле
- Контроль работоспособности шкафа управления;
- Проверка герметичности всех соединений газовой аппаратуры, оборудования и приборов (обнаруженные утечки должны быть устранены).
- Осмотр и проверка исправности газовой запорной арматуры.
- Проверка и контроль технического состояния насосов, электродвигателей и приборов КИПиА.
- Проверка срабатывания: газосигнализатора и газового запорного клапана.
- Проверка исправности автоматики безопасности в следующих случаях:
 - ✓ на превышение максимальной температуры(давления)
 - ✓ на превышение максимального давления.
 - ✓ Проверка отключения горелки при:



- погасании факела
- отсутствии электро-энергии
- при неисправности турбины удаления дымовых газов или пресостата.
- при отсутствии тяги;
- при отсутствии протока теплоносителя через котел.
- при перегреве теплообменника.
- ✓ проверка предохранительного термостата
- ✓ проверка автоматического воздушника.
- ✓ проверка предохранительно-сбросного клапана.
- ✓ проверка работоспособности циркуляционного насоса.
- Проверка питающего напряжения
- Осмотр оборудования и горелки в рабочем состоянии
- Внешний осмотр газоходного тракта до входа в дымовой тракт здания
- Контроль давления воздуха в расширительных баках.
- Осмотр и проверка исправности запорной и регулирующей арматуры, фильтров, обратных клапанов и прочей арматуры контура теплоносителя.
- Осмотр и проверка исправности циркуляционных насосов.
- Проверка состояния оборудования хим-водоподготовки; (При наличии)
- Тест-контроль системы управления;
- Визуальная проверка исправности приборов измерения и контроля.

3. Перечень работ проводимых при текущем и плановом ремонте один раз в год согласно графика технического обслуживания котельных.

- Перечень работ указанный выше
- Внешний и внутренний осмотр котлов
- Визуальный контроль состояния поверхности топки и горелочного устройства их очистка;
- Проверка реле минимального давления газа; (При наличии).
- Проверка реле максимального давления газа; (При наличии).
- Проведение испытания внутренних газопровода на прочность и плотность.
- Контроль тока ионизации при работе горелки ;
- Тест-контроль системы управления;
- Визуальный осмотр помещения где расположено оборудование.
- Очистка грязевиков системы отопления и водоснабжения. (При наличии)
- Проведение опрессовки системы в пределах котельной.
- Настройка горелки по температуре и составу отходящих газов с газоанализатором при малой и максимальной нагрузке.
- Демонтаж и монтаж приборов измерения и контроля для периодической метрологической проверки (термометры, манометры газосигнализатор).
- Проведение дефектовки и составление списка вышедших из строя узлов и деталей.
- Определение необходимости химической очистки внутренней поверхности теплообменников от накипи. (Очистка производится за отдельную плату согласно предоставляемой калькуляции).



- Необходимый ремонт и устранение выявленных дефектов.

4. Перечень работ проводимых при консервации котельной на теплый период.

- Перечень работ указанный выше
- Проведение опрессовки системы в пределах котельной.
- Установка необходимых заглушек и закрытия вентелей.

5. Проведение аварийных и внеплановых работ.

- Аварийный выезд бригады на котельную в течении 10-15 минут, выявление и устранение причин аварии, восстановление рабочего состояния котельной. Вызов бригады осуществляется круглосуточно по телефону 0 231 3 99 79 или 0 671 27023.
- Учет, анализ аварий и технических вмешательств.
- При необходимости отключение и подключение теплового ввода в котельную, слив и заполнение водой котельной в аварийном порядке.

6. Мониторинг работы котельной на диспетчерском пульте.

- При имеющейся возможности оборудования Заказчика подключения к системе мониторинга диспетчерского пульта «DISPETCER», производится мониторинг работы котельных на расстоянии.
- Если оборудование Заказчика не позволяет подключение к диспетчерскому пулту «DISPETCER», Подрядчик по согласованию с Заказчиком за отдельную плату может Установить дополнительное оборудование для подключения к удаленной диспетчерской.

Все выше перечисленные работы выполняются в объеме и согласно Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile natural nr. 552 din 12.07.2017 и Legea RM nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industrial .

По согласованию с заказчиком возможно изменение перечня работ, но не противоречащих Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile natural nr. 552 din 12.07.2017, Legea RM nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase и других действующих законодательных актах.

Director Popovici Valeriu

