

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1733138680413- Cererea ofertei din 02.12.2024
Obiectul achiziției: <i>Servicii de deservire tehnică a sistemului anti incendiar automatizat cu gaze</i>

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul 4. Servicii de deservire tehnică a sistemului anti incendiar automatizat cu gaze conform anexei nr.4 a Caietului de sarcini	<i>Conform Caietului de sarcini</i>	<i>Conform Caietului de sarcini</i>	<i>Conform Caietului de sarcini</i>	Prestatorul prestează lunar următoarele servicii: 1. Examinarea exterioară a părților componente ale sistemului antiincendiar în vederea excluderii deteriorărilor mecanice, murdăriei, fixării stabile a acestor componente; 2. Controlul și reglarea stării de funcționare a armaturii de închidere (blocare); 3. Controlul și reglarea presiunii în rețeaua de stimulare și în baloanele cu substanță de stingere; 4. Controlul surselor principale și de rezervă de alimentare cu energie electrică; 5. Controlul cantității substanței de stingere; 6. Curățarea de praf a părților componente ale sistemului anti incendiar; 7. Controlul capacității de funcționare a părților componente ale sistemului anti incendiar (partea tehnică, electrotehnică, de semnalizare) și reglarea lor în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar; 8. Lucrări de profilaxie în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar; 9. Controlul capacității de funcționare a sistemului antiincendiar în regim mecanic și automat și reglarea lui în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar; 10. intervenția operativă, prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a sistemului	<i>Conform Caietului de sarcini</i>	<i>Conform Caietului de sarcini</i>

				automatizat cu gaze, în timp de 2 (două) ore (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar pentru lichidarea defecțiunilor de funcționare ale sistemului antiincendiar în regim de urgență. Prestatorul este obligat: 1. Să asigure funcționarea sistemului anti incendiar la parametri nominali în conformitate cu performanțele stabilite de producător; 2. Să respecte normele de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor; 3. Să efectueze instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcționarea utilajului privind regulile de utilizare a acestuia în scopul asigurării unei funcționări neîntrerupte; 4. Să intervină prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a utilajului, în timp de 2 ore după primirea chemării (prin telefon, e-meil) de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile; 5. Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte a utilajului sau funcționării lui cu devieri de la normă. 6. La solicitarea Beneficiarului efectuează reparația utilajului defectat, costul pieselor de schimb fiind acoperite de Beneficiar. Notă: Chemările în caz de necesitate se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului.		
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Șevcenco Valentina

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Arscom SRL

Adresa: R. Moldova, mun. Chisinau, str. N. Zelinski 34/2 ap. 8