Capitolul III

3.1 Anexe. 3.1.1 Aviz de racordare.

la Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice aprobat prin Hotărîrea ANRE nr.393 din 15.12.2010 (MO nr. 59-62 art. 308, modificat prin Hot. ANRE nr.537 din 26.11.2013, în vigoare 14.02.2014)

S.A. "REŢELELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE NORD"
Nr. de ieşire STP/ 3137
04 10 2018

RED-Nord BĂLŢI

AVIZ DE RACORDARE
Nr. 3137 din "04" octombrie 2018
Valabil până la "04" octombrie 2019
Prelungită valabilitatea pînă la „ ” 201

Către PRIMĂRIA mun. BĂLŢI
d-nul. GRIGORIŞIN NICOLAI.
tel. (0681) 03-220.

Pentru proiectare.

1. Solicitantul (consumatorul final): PRIMĂRIA mun. BĂLŢI.
2. Adresa: **mun. Bălţi, str. Independenţei, nr. 1.**
3. Locul de consum pentru care se solicită racordarea: „ Iluminare stradală ”, în mun. Bălţi, (reg. Pasaj între L. T. Puşkin şi **str. Bulgară, nr. 124-128).**
4. Categoria de fiabilitate: **III (trei).**
5. Condiţii referitor la sursa autonomă de alimentare cu energie electrică: **În caz de necesitate de montat sursă autonomă de energie electrică.**
6. Punctul de racordare la reţeaua electrică este: Stâlpul nr. 8, LEA 0,4 kV, PT328BL34F7.
7. Tensiunea nominală în punctul de racordare: 0,22 kV.
8. Puterea electrică aprobată prin aviz (se include şi în contractul de furnizare a energiei electrice drept putere electrică contractată): **5 kW.**
9. La cererea solicitantului operatorul de reţea va realiza instalaţia de racordare după încheierea contractului pentru montarea instalaţiei de racordare cu operatorul de reţea şi achitarea cheltuielilor pentru montarea instalaţiei de racordare.
   La realizarea instalaţiei de racordare este necesar de prevăzut:
   9.1. De la stîlpul nr. 8, LEA 0,4 kV, PT328BL34F7, până la locul de consum, de montat LE -0,22 kV cu cablu integru. În caz de executare aeriană, de utilizat stîlpi de beton-armat şi conductori torsadă de tip. „CIP-2A” sau coaxial.
10. Contractul privind racordarea la reţeaua electrică se încheie după executarea de către solicitant (prin intermediul electricianului autorizat de Inspectoratul Energetic de Stat, la alegerea solicitantului) a instalaţiei de utilizare.
11. Operatorul de reţea prezintă solicitantului proiectul contractului şi devizul de cheltuieli pentru montarea instalaţiei de racordare întocmit de către operatorul de reţea cu respectarea principiilor Metodologiei de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Hotărîrea ANRE nr.245 din 2 mai 2007.
12. În cazul în care solicitantul consideră că în devizul de cheltuieli sunt incluse cheltuieli exagerate şi care nu corespund principiilor Metodologiei de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile de distribuţie a energiei el contestă devizul de cheltuieli la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
13. Solicitantul achită cheltuielile pentru montarea instalaţiei de racordare şi operatorul de reţea organizează proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare.
14. După montarea instalaţiei de racordare de către operatorul de reţea, părţile (solicitantul/potenţialul consumator noncasnic şi operatorul de reţea), de comun acord, stabilesc punctul de delimitare a instalaţiilor electrice, prin întocmirea de către operatorul de reţea a actului de delimitare şi semnarea lui de către părţi. Actul de delimitare se prezintă de către operatorul de reţea în ziua finalizării instalaţiei de racordare, conform contractului pentru montarea instalaţiei de racordare.
15. În cazul în care instalaţia de racordare este montată de către alte persoane autorizate, actul de delimitare se întocmeşte şi se semnează de părţi în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data solicitării.
16. Cerinţe referitor la valoarea factorului de putere: **cos φ nu mai mic de 0,92, în caz de necesitate, să fie instalat utilaj pentru compensarea energiei reactive, dotat cu reglare automată.**
17. Cerinţe de protecţie contra fulger: **Conform NAIE şi "Directivelor cu privire la protecţia contra fulgerului".**
18. Valorile curenţilor de scurt circuit: Stâlpul nr. 8, LEA 0,4 kV, PT328BL34F7 (2x630 kVA): I s.c. = 813 A.
19. Cerinţe de protecţie prin relee: **Conform NAIE** (Norme de amenajare a instalaţiilor electrice).
20. Cerinţe faţă de izolaţie şi protecţia contra supratensiuni:
    20.1. De prevăzut conform p. 7.1.22, NAIE, ediţia VII, limitatoare a supratensiunilor de impuls (atmosferice) şi de comutaţie.

aviz_3137_2018_0,22_5_Primaria mun. Balti_BL.doc

						12/3/10-2018-ME	Coala
Modif.	Cant.	Planşa	№doc.	Semn.	Data		7

In loc. N inv. | Semnatura, data | N inv. original