

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. *BAZ 2020-0386* 03.04.2020


Cod: CDC - 8.6
Versiunea : 2.0
DATA: 01.02.2020

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems & Services

CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă- CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R)



Cod NM MD 2523



OCPr-049

LOT Nr	SILOZ Nr	VRAC	SACI
29	4	☐	☒

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din agrement /standard	Rezultate obținute
Marca / Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	400 / 32.5R
Rezistența mecanică la compresie la 2 zile*	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	21.0
Rezistența mecanică la compresie la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 32,5 - ≤ 52,5 MPa	40.7
Consistența normală a pastei de ciment**	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	24.4
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	144
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.5
Conținut de sulfat (sub formă de SO3) **	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 3.5 %	1.72
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	≤ 0,1 %	0.037
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	32.1
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Agrement Tehnic nr. 02/04-064:2016 valabil până la 30.12.2019 și Certificat de Conformitate OCPr-04911 A007122-17 valabil până la 07.03.2020

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile. Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data înscrierii pentru ciment palefizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Certificat de acreditare Nr. LJ-085 valabil până la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului :

RGB 049

22,4

Manager Calitate

Evgheni Ignatenco

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Văilorului 1 - MD 5403 - Râșnă - Republica Moldova
Tel: (+373) (254) 55 500; Fax: (+373) (254) 55 549
Număr de identificare de stat 100360608217
Capital social 445052710 lei



Pentru orice detalii și asistență tehnică apălați serviciul Call-Center la
IDNO 100360608217
Tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail : callcenter@md.lafarge.com

S.A. Lafarge Ciment (Moldova)
IDNO 100360608217
PENTRU CERTIFICATE
DE CALITATE

A member of
L LafargeHolcim