

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: 21025888	Data:08/07/2020
Denumirea licitației: Aparate de aer conditionat	Lot: 1/2/3.

Nr/do.	Denumirea bunurilor și serviciilor	Modelul articolului:	Țara de origine	Producătorul:	Specificarea tehnică deplină cerută de autoritatea contractantă	Specificarea tehnică depusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul Nr:1	Climatizator split perete.	Ballu BSDI-12 HN1 Invertor	China	„Midea group company,,	Model Garanția 24 luni Suprafața 25-35 m3 Clasa de eficiența energetică A Sistem de curățare de aer anti-bacterian Tip split-system de perete Funcții standard răcire/încălzire Agent frigorific R410A Consumul de energie de frig/caldura ~ 1.0-1.0 Kw Putere nominală răcire ~3240~3400 W Putere nominală încălzire ~3400~4000W Nivel de zgomot ~20-40 dB Funcții speciale reglarea direcției Culoare alb Timer ON/OFF Puterea conditionerului 12000 BTU	Brand Perioada de garanție 36 Luni Eficient pentru o suprafață de până la 38 m2 Max. capacitate de încălzire 3.9 kW Max. capacitate de răcire 3.8 kW Max. consum de energie 1.73 kW Nivel de zgomot bloc interior 24 dB Nivel de zgomot bloc extern 56 dB Numărul etapelor de curățare 2 Tensiune de alimentare 220 V Mod SLEEP Da Mod de încălzire Da	

Specificații tehnice (F4.1)

				<p>Unitate internă unui sistem split de aer conditionat (LxHxA) ~ 74x25x20 cm</p> <p>Unitate exterioară a unui sistem split de aer conditionat (LxHxA) ~ 60x54x24 cm</p>	<p>Mod de uscare a aerului Da</p> <p>Răcire intensivă Da</p> <p>Funcția de ionizare a aerului Da</p> <p>Sistem de diagnosticare autofuncționalitate Da</p> <p>Tehnologia inverterului Da</p> <p>Clasa de eficiență energetică A</p> <p>Opțiunea de plasare orizontal</p> <p>Tipul de instalație (montaj) De perete</p> <p>Max. lungimea autostrăzii (traseul) 25 m</p> <p>Max. diferența de altitudine între ext. iar unitățile externe 10 m</p> <p>Min. temperatura aerului de lucru pentru unitatea exterioară -15 °C</p> <p>Înălțimea blocului interior 285 mm</p> <p>Adâncimea blocului interior 194 mm</p> <p>Lățime interioară a blocului 715 mm</p> <p>Tip de control wireless de la distanță</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Specificații tehnice (F4.1)

						<p>Tipul freonului (agent frigorific) R410a</p> <p>Tragerea traseului de freeon</p> <p>Instalarea suportelor pentru blocul interior</p> <p>Instalarea propriu-zisă a splint sistemii.</p>	
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul Nr 2.	Climatizator splint perete.	Ballu BSDI-9 HN1	China	„Midea group company„	<p>Regimdelucru:răcire,încălzire,ventilare,dezumidificare.DA</p> <p>TipunitateSplitdeperete</p> <p>Putereanominalăderăcire(kW/h)minim2.5</p> <p>Putereanominalădeîncălzire(kW/h)minim2.6</p> <p>Temperaturi exterioară admisă (răcire)minim+18°~ +42°</p> <p>Temperaturi exterioară admisă (încălzire)minim-15°~ +24°</p> <p>Compresor ON/OFF</p>	<p>Brand Ballu</p> <p>Perioada de garanție 36 luni</p> <p>Eficient pentru o suprafață de până la 26 m²</p> <p>Max. capacitate de incalzire 2.78 kW</p> <p>Max. capacitate 2.64 kW</p>	

Specificații tehnice (F4.1)

				<p>Agent frigorific N410-A Funcția de autocurățare Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) 220 / 50/1 Debit de aer (m³ / h) 430 Sunet la nivel interior (dB (A)) maxim 40 Garanția 36 luni</p>	<p>de răcire</p> <p>Max. consum de energie 0.82 kW</p> <p>Nivel de zgomot bloc interior 26 dB</p> <p>Nivel de zgomot bloc extern 54 dB</p> <p>Numărul etapelor de curățare 1</p> <p>Mod SLEEP Da</p> <p>Mod de uscare a aerului Da</p> <p>Răcire intensivă Da</p> <p>Sistem de diagnosticare autofuncționalitate Da</p> <p>Clasa de eficiență energetică A</p> <p>Opțiunea de plasare Orizontală</p> <p>Tipul de instalație (montaj) Perete</p> <p>Max. diferența de altitudine între ext. iar unitățile externe 20 m</p> <p>Min. temperatura aerului de lucru pentru unitatea exterioară -7 °C</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Specificații tehnice (F4.1)

						<p>Tensiune de alimentare 220 V</p> <p>Înălțimea blocului interior 285 mm</p> <p>Adâncimea blocului interior 194 mm</p> <p>Lățime interioară a blocului 715 mm</p> <p>Tip de control wireless de la distanță</p> <p>Tipul freonului (agent frigorific) R410a</p> <p>Tragerea traseului de freon</p> <p>Instalarea supoartelor pentru blocul interior</p> <p>Instalarea propriu-zisă a splint sistemului.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Specificații tehnice (F4.1)

Lot Nr.3.	Lotul Nr.3. prevede demontarea și montarea unui aparat de aer condiționat split perete.
--------------	---

Semnătura: _____ Nume, Prenume: **Triboi Ion** În calitate de **Director general**

Ofertantul: **Trivent Com SRL** Adresa: **str.Bucovinei 27**