



MD 5213, Republica Moldova, r.Drochia, s.Țarigrad,
tel.+373-252-71-2-36, 71-2-35, fax +373-252-71-2-43
e-mail: primaria.tarigrad@mail.ru

МД 5213, Республика Молдова, р.Дрокия, с.Цариград
tel.+373-252-71-2-36, 71-2-35, fax +373-252-71-2-43
e-mail: primaria.tarigrad@mail.ru

Nr. 02/1-37-39 din 08.02.2019

CONSILIUL SĂTESC ȚARIGRAD

PRIMĂRIA

MD s. Țarigrad, raionul Drochia

Nr. 200

200

Către: Galicus SRL, IDNO 1010600032829

mun. Chișinău, str. Costin Miron, 1/3, ap. 19

Mob. 069 777 313

email: galicus2010@gmail.com

Prin prezenta, Primăria s. Țarigrad r. Drochia, în contextul derulării procedurii de achiziție nr. *MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1547115457103*, având ca obiect *Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Țarigrad, r. Drochia, cod CPV: 45316110-9 - Instalare de echipament de iluminare stradală* precum și în baza Art. 69, alin. 6) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 respinge oferta companiei GALICUS SRL ținând cont de următoarele:

1. Ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție
 - Compania nu posedă diriginte de șantier cu experiență pe domeniu, formularul 3.12 neprezentând asemenea informații. Dirigintele de șantier indicat în formular, dl. Adiev Ilmurat – nu este o persoană cu experiență pe domeniu.
 - Rapoartele de încercări fotometrice nu respectă cerințele indicate în pct. 6.9.1. din caietul de sarcini, parte componentă a documentației standard.
 - Certificare ISO a producătorului nu este prezentată conform pct. 28 din Invitația de participare.
2. Potrivit art. 70, oferta este anormal de scăzută, iar ofertantul nu a oferit argumentarea prețului anormal de scăzut.
3. Solicitarea de a prezenta clarificări la ofertă, inclusiv calcule și reprezentări dialux electronice a rămas nesatisfăcută

Compania AGT-Construct SRL este declarată câștigătoare a procedurii de achiziție acumulând 95,1547 puncte fiind oferta ce respectă criteriu de selecție cea mai avantajoasă economic / cel mai bun raport calitate-cost.

Primar s. Țarigrad, Președintele Grupului de Lucru
PETRU BARBIERU