

**Certificat de calitate №1601 din 08.01.2025  
valabil pina la 31.12.2025  
pentru oxigen medical lichid (criogenic)  
GOST 6331-78**

**Beneficiarul: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”  
Masa neta 15 tone**

<b>№</b>	<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Document normativ GOST 6331-78</b>	<b>Rezultatele analizei</b>
<b>1</b>	Concentratia de O <sub>2</sub> , in %, nu mai putin de	99.5	99.85
<b>2</b>	Concentratia de C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> , in %	Absent	-
<b>3</b>	Concentratia de CO <sub>2</sub> la 1 dm <sup>3</sup> de oxygen lichifiat, cm <sup>3</sup> , nu mai mare de	3.0	0.24
<b>4</b>	Continutul de ulei	Absent	abs
<b>5</b>	Continutul de CO	retinut conform aliniatului 3.6	retinut
<b>6</b>	Continutul de acizi si baze gazoase	retinut conform aliniatului 3.7	retinut
<b>7</b>	Continutul de O <sub>3</sub> si alte gaze oxidative	retinut conform aliniatului 3.8	retinut
<b>8</b>	Umeditatea si impuritatile mecanice	retinut conform aliniatului 3.9	retinut
<b>9</b>	Prezenta mirosului	Absent	abs

**Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform GOST 6331-78**

**Inginer superior,**

**Bulban V.**

