

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea Contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 76000000 din 10.04.2020				
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de preturi				
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea Contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5
	<i>Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a cazanelor de gaz, ale sistemelor autonome de încălzire externe și interne, ale conductelor de gaz, a sistemului de încălzire autonomă ale posturilor vamale și ale clădirilor administrative din cadrul Biroului Vamal NORD.</i>			
	Lotul 1			
76000000-3	- Postul vamal Criva 1 (PVFI, rutier) <i>Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 5,0 m3. Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Experiența în domeniul de exploatare și cunoașterea specificului utilajului de cazangerii dotate cu rezervor GPL; - Disponibilitatea bazei tehnico-materială; - Disponibilitatea serviciului de urgență pentru sosirea în caz de necesitate la locul avariei în termen proxim; - Întreținerea sistemului de alimentare cu combustibil gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Verificarea definitivă a instalației de gaze, în prezenta reprezentantului Cumpărătorului; 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiența în domeniul de exploatare și cunoașterea specificului utilajului de cazangerii dotate cu rezervor GPL; - Disponibilitatea bazei tehnico-materială; - Disponibilitatea serviciului de urgență pentru sosirea în caz de necesitate la locul avariei în termen proxim; - Întreținerea sistemului de alimentare cu 	

		<ul style="list-style-type: none"> - Înlăturarea, în termen util, a deficiențelor sistemului, depistate în cadrul inspectării; - Lucrări de pregătire a recipientelor GPL, inclusiv: controlul interior, exterior, hidraulic, în scopul prelungirii termenului de exploatare al acestora. 	<ul style="list-style-type: none"> combustibil gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Verificarea definitivă a instalației de gaze, în prezența reprezentantului Cumpărătorului; - Înlăturarea, în termen util, a deficiențelor sistemului, depistate în cadrul inspectării; - Lucrări de pregătire a recipientelor GPL, inclusiv: controlul interior, exterior, hidraulic, în scopul prelungirii termenului de exploatare al acestora. 	
76000000-3	<p>- Postul vamal Lipcani (PVFL, rutier) <i>Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 5,0 m3. Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Experiența în domeniul de exploatare și cunoașterea specificului utilajului de cazangerii dotate cu rezervor GPL; - Disponibilitatea bazei tehnico-materială; - Disponibilitatea serviciului de urgență pentru sosirea în caz de necesitate la locul avariei în termen proxim; - Întreținerea sistemului de alimentare cu combustibil gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiența în domeniul de exploatare și cunoașterea specificului utilajului de cazangerii dotate cu rezervor GPL; - Disponibilitatea bazei tehnico-materială; - Disponibilitatea serviciului de urgență pentru sosirea în caz de necesitate la locul avariei în termen 	

		<p>semnalizatorului de gaze;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea definitivă a instalației de gaze, în prezența reprezentantului Cumpărătorului; - Înlăturarea, în termen util, a deficiențelor sistemului, depistate în cadrul inspecției; - Lucrări de pregătire a recipientelor GPL, inclusiv: controlul interior, exterior, hidraulic, în scopul prelungirii termenului de exploatare al acestora. 	<p>proxim;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Întreținerea sistemului de alimentare cu combustibil gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Verificarea definitivă a instalației de gaze, în prezența reprezentantului Cumpărătorului; - Înlăturarea, în termen util, a deficiențelor sistemului, depistate în cadrul inspecției; - Lucrări de pregătire a recipientelor GPL, inclusiv: controlul interior, exterior, hidraulic, în scopul prelungirii termenului de exploatare al acestora. 	
76000000-3	<p>- Postul vamal Ocnița 2 (PVFI, rutier) <i>Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,7 m3. Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Experiența în domeniul de exploatare și cunoașterea specificului utilajului de cazangerii dotate cu rezervor GPL; - Disponibilitatea bazei tehnico-materială; - Disponibilitatea serviciului de urgență pentru sosirea în caz de necesitate la locul avariei în termen proxim; - Întreținerea sistemului de alimentare cu combustibil gazos; 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiența în domeniul de exploatare și cunoașterea specificului utilajului de cazangerii dotate cu rezervor GPL; - Disponibilitatea bazei tehnico-materială; - Disponibilitatea serviciului de urgență 	

		<ul style="list-style-type: none"> - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Verificarea definitivă a instalației de gaze, în prezența reprezentantului Cumpărătorului; - Înlăturarea, în termen util, a deficiențelor sistemului, depistate în cadrul inspecției. 	<p>pentru sosirea în caz de necesitate la locul avariei în termen proxim;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Întreținerea sistemului de alimentare cu combustibil gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Verificarea definitivă a instalației de gaze, în prezența reprezentantului Cumpărătorului; - Înlăturarea, în termen util, a deficiențelor sistemului, depistate în cadrul inspecției. 	
76000000-3	<p>- Postul vamal Grimancăuți (PVFS, rutier) <i>Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,7 m3. Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Experiența în domeniul de exploatare și cunoașterea specificului utilajului de cazangerii dotate cu rezervor GPL; - Disponibilitatea bazei tehnico-materială; - Disponibilitatea serviciului de urgență pentru sosirea în caz de necesitate la locul avariei în termen proxim; - Întreținerea sistemului de alimentare cu combustibil gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiența în domeniul de exploatare și cunoașterea specificului utilajului de cazangerii dotate cu rezervor GPL; - Disponibilitatea bazei tehnico-materială; - Disponibilitatea serviciului de urgență pentru sosirea în caz de necesitate la locul avariei în termen proxim; 	

		<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea definitivă a instalației de gaze, în prezența reprezentantului Cumpărătorului; - Înlăturarea, în termen util, a deficiențelor sistemului, depistate în cadrul inspecției. 	<ul style="list-style-type: none"> - Întreținerea sistemului de alimentare cu combustibil gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Verificarea definitivă a instalației de gaze, în prezența reprezentantului Cumpărătorului; - Înlăturarea, în termen util, a deficiențelor sistemului, depistate în cadrul inspecției. 	
76000000-3	<p>- Postul vamal Briceni (PVFI, rutier) <i>Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,7 m3. Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Experiența în domeniul de exploatare și cunoașterea specificului utilajului de cazangerii dotate cu rezervor GPL; - Disponibilitatea bazei tehnico-materială; - Disponibilitatea serviciului de urgență pentru sosirea în caz de necesitate la locul avariei în termen proxim; - Întreținerea sistemului de alimentare cu combustibil gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Verificarea definitivă a instalației de gaze, în prezența reprezentantului Cumpărătorului; - Înlăturarea, în termen util, a deficiențelor sistemului, depistate în cadrul inspecției. 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiența în domeniul de exploatare și cunoașterea specificului utilajului de cazangerii dotate cu rezervor GPL; - Disponibilitatea bazei tehnico-materială; - Disponibilitatea serviciului de urgență pentru sosirea în caz de necesitate la locul avariei în termen proxim; - Întreținerea sistemului de alimentare cu combustibil gazos; - Revizuirea pompelor 	

			<p>de circulație a combustibilului gazos;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Verificarea definitivă a instalației de gaze, în prezența reprezentantului Cumpărătorului; - Înlăturarea, în termen util, a deficiențelor sistemului, depistate în cadrul inspectării. 	
76000000-3	<p>- Postul vamal Larga 1 (PVFI, rutier) <i>Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a rezervorului GPL cu echipament de 2,7 m3. Sistemul de conducte externe și interne. Cazane de gaz Sisteme de încălzire autonomă.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Experiența în domeniul de exploatare și cunoașterea specificului utilajului de cazangerii dotate cu rezervor GPL; - Disponibilitatea bazei tehnico-materială; - Disponibilitatea serviciului de urgență pentru sosirea în caz de necesitate la locul avariei în termen proxim; - Întreținerea sistemului de alimentare cu combustibil gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Verificarea definitivă a instalației de gaze, în prezența reprezentantului Cumpărătorului; - Înlăturarea, în termen util, a deficiențelor sistemului, depistate în cadrul inspectării. 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiența în domeniul de exploatare și cunoașterea specificului utilajului de cazangerii dotate cu rezervor GPL; - Disponibilitatea bazei tehnico-materială; - Disponibilitatea serviciului de urgență pentru sosirea în caz de necesitate la locul avariei în termen proxim; - Întreținerea sistemului de alimentare cu combustibil gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a 	

			<p>semnalizatorului de gaze;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea definitivă a instalației de gaze, în prezența reprezentantului Cumpărătorului; - Înlăturarea, în termen util, a deficiențelor sistemului, depistate în cadrul inspecției. 	
76000000-3	<p>- Clădirea administrativă a Biroului Vamal NORD, or. Briceni str. Prieteniei <i>Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului RTN-35 (SIME, Italia), a întregului sistem de încălzire a clădirii administrative a Biroul Vamal NORD din or. Briceni și sistemului de conducte de gaz intern și extern.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Experiența de exploatare și cunoașterea specificului utilajului de cazangerie; - Disponibilitatea bazei tehnico-materială; - Disponibilitatea serviciului de urgență pentru sosirea în caz de necesitate la locul avariei în termen proxim; - Întreținerea sistemului de alimentare cu combustibil gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Verificarea definitivă a instalației de gaze, în prezența reprezentantului Cumpărătorului; - Înlăturarea, în termen util, a deficiențelor sistemului, depistate în cadrul inspecției. 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiența de exploatare și cunoașterea specificului utilajului de cazangerie; - Disponibilitatea bazei tehnico-materială; - Disponibilitatea serviciului de urgență pentru sosirea în caz de necesitate la locul avariei în termen proxim; - Întreținerea sistemului de alimentare cu combustibil gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Verificarea definitivă a instalației de gaze, în prezența 	

			<p>reprezentantului Cumpărătorului;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Înlăturarea, în termen util, a deficiențelor sistemului, depistate în cadrul inspectării. 	
76000000-3	<p>- Postul vamal Otaci (PVFI, rutier) <i>Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului RTN-35 (SIME, Italia), a întregului sistem de încălzire a Postului Vamal Otaci și sistemului de conducte de gaz intern și extern.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Experiența de exploatare și cunoașterea specificului utilajului de cazangerie; - Disponibilitatea bazei tehnico-materială; - Disponibilitatea serviciului de urgență pentru sosirea în caz de necesitate la locul avariei în termen proxim; - Întreținerea sistemului de alimentare cu combustibil gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Verificarea definitivă a instalației de gaze, în prezența reprezentantului Cumpărătorului; - Înlăturarea, în termen util, a deficiențelor sistemului, depistate în cadrul inspectării. 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiența de exploatare și cunoașterea specificului utilajului de cazangerie; - Disponibilitatea bazei tehnico-materială; - Disponibilitatea serviciului de urgență pentru sosirea în caz de necesitate la locul avariei în termen proxim; - Întreținerea sistemului de alimentare cu combustibil gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Verificarea definitivă a instalației de gaze, în prezența reprezentantului Cumpărătorului; - Înlăturarea, în termen util, a deficiențelor sistemului, depistate în 	

			cadrul inspectării.	
76000000-3	<p>- Postul vamal Costești (PVFI, rutier) <i>Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului Vailant 242VUW, convectorului de gaz natural Demrad, fonditalu-lui ANTEA RTFS-40 a sistemului de încălzire a Postului vamal Costești și sistemului de conducte de gaz intern și extern.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Experiența de exploatare și cunoașterea specificului utilajului de cazangerie; - Disponibilitatea bazei tehnico-materială; - Disponibilitatea serviciului de urgență pentru sosirea în caz de necesitate la locul avariei în termen proxim; - Întreținerea sistemului de alimentare cu combustibil gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Verificarea definitivă a instalației de gaze, în prezența reprezentantului Cumpărătorului; - Înlăturarea, în termen util, a deficiențelor sistemului, depistate în cadrul inspectării. 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiența de exploatare și cunoașterea specificului utilajului de cazangerie; - Disponibilitatea bazei tehnico-materială; - Disponibilitatea serviciului de urgență pentru sosirea în caz de necesitate la locul avariei în termen proxim; - Întreținerea sistemului de alimentare cu combustibil gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Verificarea definitivă a instalației de gaze, în prezența reprezentantului Cumpărătorului; - Înlăturarea, în termen util, a deficiențelor sistemului, depistate în cadrul inspectării. 	
76000000-3	<p>- Postul vamal Soroca (PVFS, fluvial, intern) <i>Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului Herma Supermicra 24 SE, Sime RX 36 a sistemului de încălzire a Postului vamal Soroca și</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Experiența de exploatare și cunoașterea specificului utilajului de cazangerie; - Disponibilitatea bazei tehnico-materială; - Disponibilitatea serviciului de urgență pentru 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiența de exploatare și cunoașterea specificului utilajului de cazangerie; 	

	<i>sistemei de conducte de gaz intern și extern.</i>	<p>sosirea în caz de necesitate la locul avariei în termen proxim;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Întreținerea sistemului de alimentare cu combustibil gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Verificarea definitivă a instalației de gaze, în prezența reprezentantului Cumpărătorului; - Înlăturarea, în termen util, a deficiențelor sistemului, depistate în cadrul inspecției. 	<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilitatea bazei tehnico-materială; - Disponibilitatea serviciului de urgență pentru sosirea în caz de necesitate la locul avariei în termen proxim; - Întreținerea sistemului de alimentare cu combustibil gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Verificarea definitivă a instalației de gaze, în prezența reprezentantului Cumpărătorului; - Înlăturarea, în termen util, a deficiențelor sistemului, depistate în cadrul inspecției. 	
76000000-3	<p>- Clădirea administrativă a Biroului Vamal NORD, mun. Bălți, str. Cicicalo, 1 <i>Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanului Thermona Duo 50 FT, a întregului sistem de încălzire a clădirii administrative a Biroul Vamal NORD din mun. Bălți, str. Cicicalo, 1 și sistemei de conducte de gaz intern și extern.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Experiența de exploatare și cunoașterea specificului utilajului de cazangerie; - Disponibilitatea bazei tehnico-materială; - Disponibilitatea serviciului de urgență pentru sosirea în caz de necesitate la locul avariei în termen proxim; - Întreținerea sistemului de alimentare cu combustibil gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a 	<ul style="list-style-type: none"> - Experiența de exploatare și cunoașterea specificului utilajului de cazangerie; - Disponibilitatea bazei tehnico-materială; - Disponibilitatea serviciului de urgență pentru sosirea în caz de 	

		combustibilului gazos; - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Verificarea definitivă a instalației de gaze, în prezența reprezentantului Cumpărătorului; - Înlăturarea, în termen util, a deficiențelor sistemului, depistate în cadrul inspectării.	necesitate la locul avariei în termen proxim; - Întreținerea sistemului de alimentare cu combustibil gazos; - Revizuirea pompelor de circulație a combustibilului gazos; - Revizuirea funcționării clapetei de siguranță și a semnalizatorului de gaze; - Verificarea definitivă a instalației de gaze, în prezența reprezentantului Cumpărătorului; - Înlăturarea, în termen util, a deficiențelor sistemului, depistate în cadrul inspectării.	
	TOTAL			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Haiducov Serghei

În calitate de: Director

Ofertantul: KAZINST GRUP SRL

Adresa: mun. Chisinau str. Lunca Bicului 26/1