

## RAPORT DE INSPECȚIE

Nr. **OI IPP-1047-2022** din **15 februarie 2022**

ORGANISMUL DE INSPECȚIE din cadrul SRL “CTSIC”, certificat de acreditare OI-009

### PRODUSUL :

Motorină Super Euro L Diesel clasa F, 10 ppm S (cod NCM MD 2710 1943)

### PRODUCĂTORUL :

"Petrotel Lukoil" SA, str. Mihai Bravu, nr.235, Ploiești, Romania

### CLIENTUL :

ICS "LUKOIL-MOLDOVA" SRL, MD-2012, mun.Chisinau, str.Columna, 92, tel. 022 21-38-11

### DATELE PRIVIND INSPECȚIA :

Inspecția a fost efectuată la punctul de trecere a frontierei vamale: Leușeni.

Data inspecției: 02.02.2022, condițiile de mediu: 3 °C.

Echipe utilizate: tijă metrică MȘI-3,5; areometru ANT-1; dispozitiv pentru prelevarea probelor PV-1,0.

Documente de referință utilizate în cadrul inspecției:

- Hotărârea Guvernului RM nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate;
- Hotărârea Guvernului RM nr.1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
- SM EN 590+A1:2017 "Carburanți pentru automobile. Motorină. Cerințe și metode de încercare";
- SM SR EN ISO 3170:2012 "Produse petroliere lichide. Eșantionare manuală";
- Standarde pentru metode de încercări, indicate în tabel pe verso;
- Procedura "Inspecția produselor petroliere" PL-47.

Lotul inspectat - 157,419 tone (cantitatea declarată - 5000 tone, cantitatea rămasă de inspectat - 4842,581 tone).

Termenul de valabilitate a produsului - 6 luni.

Produsul este ambalat în autocisterne și livrat conform contractului nr. PGR 21\_260206 din 12.10.2021.

Raportul de inspecție este eliberat în baza:

Raportului de identificare a produsului și prelevare a probei: nr. 0419 din 02.02.2022;

Raportului de încercări nr. 0385 din 14.02.2022, eliberat de către LÎ "CTSIC", certificat de acreditare nr. LÎ-096 (rezultatele încercărilor sunt indicate în tabel pe verso);

Raportului sumar de evaluare nr. OI IPP-1047 din 15.02.2022.

### REZULTATELE INSPECȚIEI :

Produsul inspectat **CORESPUNDE** cerințelor obligatorii stabilite în:

HG RM nr. 1116 din 22.08.2002, p.22;

SM EN 590+A1:2017, p.5.5.1, tab.1, ind. 2-3, 7-12, 14-17; p.5.6.1, tab.2, ind.1 (gradul F)

### INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de inspecție: inspecția calitativă a produsului livrat în baza contractului de lungă durată.

Tipul inspecției: inspecția inițială. Categoria (faza) inspecției: furnizare (import).

Sunt stabilite 31 inspecții periodice.

OI IPP 011566



L.Ș. Șef secția inspecția  
produse petroliere

Valentina JURAVLIOVA



**Tabel: Rezultatele încercărilor de laborator conform Raportului de încercări nr.0385 din 14.02.2022**

Condiții de mediu în laboratorul de încercări :  
 Temperatura: ( 22 ±3) °C Presiunea: (99±2,0) kPa

Nr.	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Limite				Valori efective	Echipamente		
			Minimum		Maximum					
1	2	3	4	5		6	8			
1.	Indice cetanic	SM EN ISO 4264:2019	46,0	-		51,2	Calcul			
2.	Densitate la 15°C, kg/m <sup>3</sup>	SM SR EN ISO 12185:2011	820,0	845,0		834,8	Anton PAAR DMA 4100 M, N 82029425			
3.	Punct de inflamabilitate în vas închis , °C	SM EN ISO 2719:2017/A1:2021	55,0	-		58,0	Stanhope SETA PM-93 N 1040041			
4.	Reziduu de carbon, % (m/m)	SM EN ISO 10370:2016	-	0,30		0,01	Stanhope SETA 97400-3 N 1040041			
5.	Cenușă, % (m/m)	SM SR EN ISO 6245:2011	-	0,010		0,001	Cuptor de calcinare Nabertherm model LT 9/11/B410 N 337632			
6.	Apă, % (m/m)	SM SR EN ISO 12937:2011	-	0,020		0,003	GR Scientific Karl Fisher Aquamax KF Plus N 711803			
7.	Contaminare totală, mg/kg	SM EN 12662:2016	-	24		5,5	Kit de filtrare N 1043551			
8.	Coroziune pe lamă de cupru (3 ore la 50°C)	SM SR EN ISO 2160:2012	clasa 1				1a	STANHOPE SETA N 1036031		
9.	Stabilitate la oxidare, g/m <sup>3</sup>	SM SR EN ISO 12205:2011	-	25		7	Stanhope SETA 16900-7T N 1043624			
10.	Puterea de lubrifiere, diametrul urmei de uzură (wsd) la 60°C, μm	SM EN ISO 12156-1:2019	-	460		431	PCS Instruments tip HFRR N D 1524			
11.	Viscozitate cinematică la 40°C, mm <sup>2</sup> /s	SM EN ISO 3104:2021	2,000	4,500		2,951	Stabinger Viscometer™ SVM™ 3001			
12.	Distilare: % (V/V) evaporat la 250°C % (V/V) % (V/V) evaporat la 350°C % (V/V) 95% (V/V) evaporat la °C	SM EN ISO 3405:2019	-	65		44,0	Aparat APHC - 10 nr. 3325			
			85	-		>95,0				
			-	360		331,0				
13.	Temperatura limita de filtrabilitate, °C, max	SM EN 116:2017	climă temperată						-23	Camera frigorifică tip „LT/RBG-5400/2-M” LINETRONIC TECHNOLOGIES N 15041579
			grad A	grad B	grad C	grad D	grad E	grad F		
			+5	0	-5	-10	-15	-20		

Șef secția inspecția produse petroliere



Valentina JURAVLIOVA

