



Nr. 2097566 28.11.2019

Cod: CDC - 7.2.2 - 1
Versiunea :1.0
DATA:4.09.2018

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems & Services

CIMENT PORTLAND cu calcar conform SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM II/A - LL 32,5R

CIMENT PORTLAND cu calcar conform SM GOST 31108:2008 : CEM II/A-II 32,5S



OCpr-029

PATRIOT



Cod NM MD 2523

MARCA GARANTATA 500

LOT №	SILOZ №	SACI	
258	3	☒	

Caracteristici produs	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultate obținute
Clasa de rezistență	SM GOST 31108:2008 SM SR EN 197 - 1: 2014	.	32,5S 32,5R
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	24.7
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 1: 2016	≥ 32,5 - ≤ 52,5 MPa	50
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 10178 - 85 GOST 310.4 - 81	≥ 39,2 MPa	53.5
Consistența normală a pastei de ciment **	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	25.3
Timp inițial de priză**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	161
Stabilitate**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.8
Conținut de sulfat (sub formă de SO ₃) **	GOST 5382-91 SM EN 196-2:2014	≤ 3.5 %	2.12
Conținut de cloruri Cl - **	GOST 5382-91 SM EN 196-2:2014	≤ 0,1 %	0.051
Conținut de Calcar **	SM GOST R 51795: 2006	6 - 20 %	17.43
Priza falsă **	Metoda internă	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Certificate de Conformitate SM nr. 050491 Valabil până la 22 februarie 2020 /Nr_001151 valabil până la 22 decembrie 2020

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 90 zile pentru ciment în saci și 60 de zile pentru vrac de la data livrării/însăcuii (vezi pe sac) în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006.

Certificat de acreditare Nr. L1-085 valabil până la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului :

TRAX 354

14.4

Manager Calitate

Evgheni Ignatenco

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel. (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 540
Număr de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445005270 leiPentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la
tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail : callcenter@md.lafarge.com

 A member of
LafargeHolcim



OCpr-018


SC „ Geamgi” SRL

RM r-n Ceadâr-Lunga, s. Cazaclia, str. Frunze,150

CERTIFICAT DE CALITATE № A133048 din 13-11-2018Nisip pentru lucrări de construcții, GOST 8736-93
cariera s. Borciag, rl. Cahul, RMBENEFICIAR SRL „Catadeni-Lux”

Denumirea mărfii	Umidi- tatea, %	Modul granulo- metric	Reziduul complet pe sita 0,63,%	Conținutul granulelor de mărimea, %			Conținutul de particule prăfoase, argiloase,%	Conținutul de bulgări de argilă,%	Clasa și grupa nisipului	Conținutul de impurități organice,%	Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor naturali, Bq/kg
				mai mari de 10 mm	mai mari de 5 mm	mai mici de 0,16 mm					
Nisip pentru lucrări de construcții	5,0	2,2	30,1	0	0,04	2,5	1,96	0	medie, clasa 2	mai deschis la culoare decât etalonul	23,1

Director



V.Nicli

CMACCentrul de
Metrologie
Aplicată și
Certificare

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII RM
CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE Î.S.
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI ȘI CERCETĂRI A MATERIALELOR
PENTRU DRUMURI ȘI CONSTRUCȚII
mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A,
tel. 022 520 003 tel/fax: 022 554 228 mob: 067 663 658



Raport de încercări
Nr. 305 din 25.09.2018

Numele solicitantului SRL „GEAMGI”

Adresa solicitantului s. Cazaclia, r-l Ceadâr-Lunga

Nr. contractului ---

Cererea nr. 184 din 20.09.2018 Numărul de laborator al probei 305

Standardul de referință GOST 8736-93; SM GOST 25100:2014

Metoda de încercări utilizată GOST 25584-90

Obiectele încercate și starea lor Nisip natural

Proba prelevată și prezentată de client

Numărul și data eșantionării Act de prelevare din 19.09.2018

Locul eșantionării Cariera Borceag, s. Borceag, r-l Cahul

Condiții de mediu la momentul eșantionării

Data primirii obiectelor de încercat 20.09.2018

Procedura de eșantionare utilizată

Condițiile de mediu Temperatura aerului 24 °C, Umiditatea mediului 55 %

Echipamente de încercări utilizate balanța electronică tip KERN EW 6200 – 2 NM,
etuvă tip LSIS-B2V/VC111, proctor modificat, aparatul KΦ-01

Data începerii efectuării încercărilor 21. 09.2018

Data terminării încercărilor 25.09.2018



NOTĂ: Prezentul raport de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea I.Î.
Raportul de încercări se referă numai la mostrele supuse încercărilor

Raport de încercări Nr. 305 din 25.09.2018


Rezultatele încercărilor

Determinarea umidității optime și densității maxime

Cilindru/țipar			Mai			Compactarea solului	
D (mm)	H (mm)	V (cm ³)	D/ø (mm)	H (mm)	M kg	Nr. strat.	nr. lovituri pe strat
100	120	942	50	300	4,5	5	25

Parametrii comparării	Numărul de încercări								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Masa cilindrului cu material, m ₁ , g	7279	7300	7317	7339	7367	7386	7409	8416	7423
Masa cilindrului gol, m ₂ , g	5813	5813	5813	5813	5813	5813	5813	5813	5813
Masa materialului, m _m , g	1466	1487	1504	1526	1554	1573	1596	1603	1610
Volumul materialului compactat, V, cm ³	942	942	942	942	942	942	942	942	942
Densitatea materialului compactat, ρ = m/v, g/cm ³	1,556	1,578	1,597	1,620	1,650	1,670 (apă)	1,694	1,702	1,709
Umiditatea medie, W, %	1,02	1,99	2,97	4,04	4,87	5,84	6,79	7,77	8,78
Densitatea în stare uscată ρ _{dt} = ρ/(1+0,01W), g/cm ³	1,540	1,547	1,551	1,557	1,573	1,578	1,586	1,579	1,571

Graficul de determinare a umidității optime și densității maxime în stare uscată



NOTĂ: Prezentul raport de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea I.Î.
Raportul de încercări se referă numai la mostrele supuse încercărilor

Raport de încercări
Nr. 305 din 25.09.2018

Denumirea indicilor	DN p/u produs, SM GOST 25100:2014	DN p/u metoda de încercări,	U/m	DN p/u Cerințe tehnice SM GOST 25100-2014	Date reale
Coefficientul de filtrare a nisipului	B 1.7	GOST 25584-90	m/24h	$3 < K_{\phi} \leq 30$	12,81

Declarație de conformitate: Rezultatele încercărilor a probei de nisip natural:




- coeficientul de filtrare a amestecului - 12,81 m/24h, unde conform cerințelor SM GOST 25100:2014 nisipul se clasifică c-a foarte permabil.

Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95 % la o distribuție normală. Evaluarea incertitudinii a fost efectuată în conformitate cu SM SR Chid ISO/CEI 98-3:2011 «Incertitudine de masurare. Partea 3: Ghid pentru exprimarea incertitudinii de masurare»

Executori încercări:

Specialist Crotic Vladimir

Șef Lî Oxentii Elena



/semnatura/

/semnatura/

ota 1: Incertitudinea poate fi indicată la solicitarea clientului

ota 2: Indicatorii neacoperiți de acreditare se marchează cu *

ota 3: Rezultatele obținute prin subcontractare se marchează cu **

OTĂ: Prezentul raport de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea I.Î.
portul de încercări se referă numai la mostrele supuse încercărilor



S.C. ZAVRICICO-PRIM S.R.L.

MD-6533 Republica Moldova

R-l Anenii Noi, s. Speia

Tel. 069457777

CERTIFICAT DE CALITATE NR. 182

NISIP PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCȚIE. GOST 8736-93

Cariera de extracție din s. Șerpeni, rl. Anenii Noi, "Carieră" Șerpeni II"

Certificat de conformitate OCpr-049 11 A009297-19.

Valabil pînă la 31.12.2020

Rn. Anenii Noi, s. Speia

Partida nr. 182

Utilizatorul

din 21 " 10 2019
de pe 21 " 10 2019

SRL "Piramida" - Cluj - 75,400

Denumirea indicilor	U/m	Nr./site	Date reale
1	2	3	4
Compoziția granulometrică Reziduu pe sită p.4.3.4. Parțial-numaratorul, Total-numitorul	%	10	0
	%	5	5,25
	%	2,5	8,32
	%	1,25	9,63/17,95
	%	0,63	19,02/36,97
	%	0,315	39,42/76,39
	%	0,16	18,84/95,23
	< %	<0,16	4,77
Modulul granular	-	-	2,35
Conținutul particulelor prafuase și argiloase	%	-	2,57

Data extragerii 01 " 10 2019

Concluzie: Nisipul prezentat de SRL "ZAVRICICO-PRIM" conform GOST 8736-93 pct.4.3.4. corespunde clasei II, cu granulație mijlocie Mgr.=2,35

Șef de secție

NR CAMIONULUI

4711-126

"21" 10 2019





CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. 24238899 25.08.2020

Cod: CDC - 8.6
Versiunea :2.0
DATA:01.02.2020

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems & Services



OCpr-029

CIMENT PORTLAND CONFORM GOST 10178-85: ПЦ 500 – Д0
SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM I 42,5R

Cod NM MD 2523

CEMFORT® EXTRA

MARCA GARANTATA 550

LOT №	SILOZ №	VRAC	SACI
181	2	☐	☒

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultat obținut
Marca/ Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	500 42.5R
Grupa eficientă / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	I / > 32,0 MPa	- 1/40.9
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM EN 196 – 1: 2016	≥ 20 MPa	26.7
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	≥ 49 MPa	56.6
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 – 1: 2016	≥ 42,5 - ≤ 62,5 MPa	55.9
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 – 3: 2017	fără limită %	24.7
Pierderi la calcinare**	SM SR EN 196 -2:2016	≤ 5,0%	3.1
Reziduu insolubil**	SM SR EN 196 -2:2016	≤ 5,0 %	0.6
Timp inițial de priză**	SM EN 196 – 3: 2017	GOST : ≥ 45 min; EN : ≥ 60 min	138
Stabilitate**	SM EN 196 – 3: 2017	≤ 10 mm	0.5
Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃) **	SM SR EN 196 -2:2016	GOST: ≥ 1.0 - ≤ 3.5; EN : ≤ 4,0 %	2.82
Conținut de cloruri Cl - **	SM SR EN 196 -2:2016	≤ 0,1 %	0.03
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Certificate de Conformitate SM nr. 001166 valabil pînă la 31.12.2020 / nr. 001167 valabil pînă la 10.03.2022

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 90 zile pentru ciment în saci și 60 de zile pentru vrac de la data livrării/însăcuii (vezi pe sac) în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM EN ISO/IEC 17025:2018.

Certificat de acreditare Nr. LÎ-085 valabil pînă la 8 mai 2024

Numărul vagonului / autocamionului :

ZKX877

25,6

Manager Calitate

Evgheni Ignatenco

Evgheni Ignatenco

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel. (+373) (254) 55 500. Fax: (+373) (254) 55 549
Numar de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445005270 lei



S.A. Lafarge Ciment (Moldova)
IDNO 1003606006217
PENTRU CERTIFICATE
DE CALITATE

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la
tel.: 0254 55 403, 0254 55 404
E-mail : callcenter@md.lafarge.com

L A member of
LafargeHolcim

Nr. *24229936* 25.07.2020

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems & Services



OCpr-029

 CIMENT PORTLAND CONFORM GOST 10178-85: ПЦ 500 – Д0
 SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM I 42,5R

Cod NM MD 2523

CEMFORT® EXTRA

MARCA GARANTATA 550

LOT №	SILOZ №	VRAC	SACI
133	2	☐	☒

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultat obținut
Marca/ Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	500 42.5R
Grupa eficientă / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	$I / > 32,0 \text{ MPa}$	1/43.8
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM EN 196 – 1: 2016	$\geq 20 \text{ MPa}$	28.3
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	$\geq 49 \text{ MPa}$	57.2
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 – 1: 2016	$\geq 42,5 - \leq 62,5 \text{ MPa}$	55.9
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 – 3: 2017	fără limită %	23.7
Pierderi la calcinare**	SM SR EN 196 -2:2016	$\leq 5,0\%$	3.06
Reziduu insolubil**	SM SR EN 196 -2:2016	$\leq 5,0 \%$	0.35
Timp inițial de priză**	SM EN 196 – 3: 2017	GOST : $\geq 45 \text{ min}$; EN : $\geq 60 \text{ min}$	139
Stabilitate**	SM EN 196 – 3: 2017	$\leq 10 \text{ mm}$	0.5
Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃) **	SM SR EN 196 -2:2016	GOST: $\geq 1.0 - \leq 3.5$; EN : $\leq 4,0 \%$	2.59
Conținut de cloruri Cl - **	SM SR EN 196 -2:2016	$\leq 0,1 \%$	0.04
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Certificate de Conformitate SM nr. 001166 valabil pînă la 31.12.2020 / nr. 001167 valabil pînă la 10.03.2022

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.


Termenul de valabilitate este de 90 zile pentru ciment în saci și 60 de zile pentru vrac de la data livrării/ însăcuirii (vezi pe sac) în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006.

Certificat de acreditare Nr. LÎ -085 valabil pînă la 8 august 2020

 Numărul vagonului / autocamionului : *ENB 581* *12/8*

Manager Calitate



Evgheni Ignatenco

 LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
 Strada Victoriei 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
 Tel. (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549
 Numar de identificare de stat 1003606006217
 Capital social 445005270 lei


Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail : callcenter@md.lafarge.com





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009894-19

Data emiterii: 27 decembrie 2019

Valabil până la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

Ferestre din profil de aluminiu, cu geam termopan,
fabricate conform cerințelor GOST 21519-2003.Codul NCM
7610

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

HG nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru
comercializarea produselor pentru construcții; GOST 21519-2003 pct. 4.2, 4.3.1 tab.1, 4.3.3, 4.4, 4.8, 4.9, 7;
GOST 23166 -99 pct. 4.7.5.

PRODUCĂTOR

"COMORSCHI GRUP" SRL, str. Ion Creangă, 15, or. Cimișlia, Republica Moldova;

Producere: str. Ștefan cel Mare, 19, or. Cimișlia, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1005605001574

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0783 din 26.12.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din
08.05.2018 valabil până la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări
Nr. 120/4 C-19 din 26.12.2019, eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" S.R.L., mun. Chișinău,
str. Ferdeului, 12, MD-2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil până la 20.07.2020,
eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 742/2 din 01.08.2017, eliberat de
CÎ ICȘC "Incercom" Î.S., mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare
Nr. LÎ-021 din 23.02.2018 valabil până la 22.02.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3. Evaluarea de supraghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării
cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 830 din 25.07.2017.Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul OC

PUȚA Ion



În atenția autorităților și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Seria A № 010065



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009895-19

Data emiterii: 27 decembrie 2019

Valabil până la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

 CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
 e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

 Uși din profil de aluminiu, cu geam termopan,
 fabricate conform cerințelor GOST 23747-88.

 Codul NCM
 7610

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

 HG nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru
 comercializarea produselor pentru construcții; GOST 23747-88 pct. 2.2.12- 2.2.17, 2.18, 2.5, 2.6, 5.2;
 GOST 21519-2003 pct. 4.3.1 tab. 2; pct. 4.3.3.

PRODUCĂTOR

"COMORSCHI GRUP" SRL, str. Ion Creangă, 15, or. Cimișlia, Republica Moldova;

Producere: str. Ștefan cel Mare, 19, or. Cimișlia, Republica Moldova.

 Codul țării
 MD

SOLICITANT

Producătorul.

 Codul IDNO
 1005605001574


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

 Raport de evaluare final Nr. 0783 din 26.12.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
 mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din
 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări
 Nr. 120/3 C-19 din 26.12.2019, eliberat de LI al CEM "EXMOBILA" S.R.L., mun. Chișinău,
 str. Feredeului, 12, MD-2005, certificat de acreditare Nr. LI-098, valabil până la 20.07.2020,
 eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări: Nr. 742/2, 742/3 din 01.08.2017,
 eliberat de CI ICȘC "Incercom" Î.S., mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare
 Nr. LI-021 din 23.02.2018 valabil până la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

 Sistemul 3. Evaluarea de supraghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
 Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării
 cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
 Contract de prestări servicii Nr. 830 din 25.02.2019.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul



Conducătorul OC

PUHA Ion

 În atenția antreprenorilor și organelor de control!
 Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
 OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
 Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației


Seria A N 010066



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009892-19

Data emiterii: 27 decembrie 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

 CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
 e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

 Ferestre din profil de clorură de polivinil (PVC), cu geam termopan,
 fabricate conform cerințelor GOST 30674-99.

 Codul NCM
 3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

 HG nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru
 comercializarea produselor pentru construcții; GOST 30674-99 pct. 5.2, 5.3.1 tab.2, 5.3.3, 5.3.5, 5.11, 8;
 GOST 23166-99 pct. 4.7.5.

PRODUCĂTOR

 "COMORSCHI GRUP" SRL, str. Ion Creangă, 15, or. Cimișlia, Republica Moldova;
 Producere: str. Ștefan cel Mare, 19, or. Cimișlia, Republica Moldova.

 Codul țării
 MD

SOLICITANT

Producătorul.

 Codul IDNO
 1005605001574

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

 Raport de evaluare final Nr. 0782 din 26.12.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
 mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049
 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări
 Nr. 120/2 C-19 din 26.12.2019, eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" S.R.L., mun. Chișinău,
 str. Feredeului, 12, MD-2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020,
 eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 742 din 01.08.2017, eliberat de
 CÎ ICȘC "Incercom" Î.S., mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare
 Nr. LÎ-021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

 Sistemul 3. Evaluarea de supraghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
 Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării
 cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
 Contract de prestări servicii Nr. 830 din 01.25.2017.

 Titularul prezentului certificat este obligat să respecte cerințele naționale de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
 certificat.


Conducătorul OC

RUHA Ion

 În atenția autorităților și organelor de control!
 Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
 OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
 Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației


Seria A № 010063



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009893-19

Data emiterii: 27 decembrie 2019

Valabil până la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

 CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
 e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

 Uși din profil de PVC, cu geam termopan,
 fabricate conform cerințelor GOST 30970-2002.

 Codul NCM
 3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

 HG nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru
 comercializarea produselor pentru construcții; GOST 30970-2002 pct. 4.2, 4.3.1 tab. 2, pct. 4.3.2, 4.3.7,
 pct. 4.3.8, 4.7.3, 7.

PRODUCĂTOR

"COMORSCHI GRUP" SRL, str. Ion Creangă, 15, or. Cimișlia, Republica Moldova;

Producere: str. Ștefan cel Mare, 19, or. Cimișlia, Republica Moldova.

 Codul țării
 MD

SOLICITANT

Producătorul.

 Codul IDNO
 1005605001574

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

 Raport de evaluare final Nr. 0782 din 26.12.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
 mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din
 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări
 Nr. 120/1 C-19 din 26.12.2019, eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" S.R.L., mun. Chișinău,
 str. Feredeului, 12, MD-2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil până la 20.07.2020,
 eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări: Nr. 742, 742/1 din 01.08.2017, eliberat de
 CÎ ÎCȘC "Incercom" Î.S., mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare
 Nr. LÎ-021 din 23.02.2018 valabil până la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

 Sistemul 3. Evaluarea de supraghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
 Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării
 cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
 Contract de prestări servicii Nr. 830 din 20.07.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul

certificat



Conducătorul OC

PUHA Ion


 În atenția antreprenorilor și organelor de control!
 Toate certificatele de conformitate se legalizează în modul stabilit de
 OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Seria A № 010064



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер **OCpr - 049 11 A009428-19**

Дата выдачи: 15 июля 2019

Действителен до: 15 июля 2022

SM SR EN ISO/CEI 17065

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

OCpr - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор 4/2, этаж 4, оф. 4, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Плиты полистирольные экструдированные ТЕХНОНИКОЛЬ XPS,
тип: ТЕХНОПЛЕКС/ТЕННОПЛЕКС, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO, ТЕХНОНИКОЛЬ
CARBON PROF, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SAND.

Изделия произведённые в соответствии с СТО 72746455-3.3.1-2012.

Код НКТ
3921

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

ПП № 913 от 25.06.2016, об утверждении Технического регламента о минимальных требованиях к поставкам строительной продукции; RNI 06-5.3.35:2001 п.2.2.

Подтверждается выполнение всех требований для выполнения контроля производства продукции указанные в приложении ZA гармонизированного стандарта SM EN 13164+A1:2016.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Филиал ООО "Завод ТЕХНОПЛЕКС"

г. Рязань, ул. Восточный Промузел, 21, г. Рязань, Российская Федерация, 390047.

Код страны
RU

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

Код ИНН
6230043899

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт оценки № 0357 от 12.07.2019,

Акт проведения первоначальную оценку производства и обеспечения контроля продукции на производстве № 0357 от 05.06.2019

выданны ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 4/2, этаж 4, оф. 4, MD 2023, сертификат акредитации № OCpr.-049 от 08.05.2018 действующий до 07.05.2022, выдан CNA "MOLDAC".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Орган по сертификации произвел, периодически проверяя, контроль продукции на производстве, и подтверждает что выполняются требования стандарта по обеспечению контроля качества продукции в соответствии с системой 2+.

Сертификат действует при условии что не производились изменения проведения испытаний и требований к продукции, включенных в гармонизированный стандарт, а также не производились существенные изменения на производстве, действия при которых изменяются характеристики декларации соответствия (DoP).

Периодическая оценка осуществляется один раз в год при сроке действия сертификата.

Орган по сертификации имеет право приостановить, отозвать или аннулировать сертификат при подтверждении несоблюдения условий его выдачи.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Серия В № 001314



Руководитель ОС

ПУХА Ион



Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами установленными ОС „CERTMATCON“, информация на www.certmatcon.md
Подделка сертификатов преследуется по закону

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ „CERTMATCON“



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер **OCpr - 049 11 A008516-18**

Дата выдачи: 27 июня 2018

Действителен до: 27 июня 2021

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OCpr - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕМСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Плиты минераловатные теплоизоляционные "РОКЛАЙТ ЛАЙТ",
с логотипом "SWEETONDALE".

Производство изделий согласно ТУ У В.2.7-26.8-35492904-002.2008.

Код NM MD
6806

КОПИЯ
ВЕРНА
OC "CertMatCon"

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
Т.Р. на строительные материалы согласно П.П. № 226 от 29.02.2008.
ГОСТ 9573-2014 п. 3.7 таб. 3, RNI 06-5.3.35.2001 п. 2.2.

Код страны
UA

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО",
ул. Риздвяна, 300, г. Черкассы, Украина.

Код ОКПО
354939023018

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 0086 от 26.06.2018 выдан ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат аккредитации № OCpr - 049 от 08.05.2018 действующий до 07.05.2022, выдан СНА "MOLDAC"; Протокол испытаний № 423/1 от 07.06.2018, выдан ИЛ ICSC "INCERCOM" IS, мун. Кишинэу, ул. Индепенденцей, 6/1, сертификат аккредитации № LI-021 от 23.02.2018 действующий до 22.02.2022, выдан СНА "MOLDAC"; Протокол испытаний № 301 от 26.06.2018 выдан ИЛ "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат аккредитации № LI - 101 от 31.07.2015 действующий 30.07.2019, выдан СНА "MOLDAC".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система 2+. Периодическая оценка соответствия осуществляется ОС "CertMatCon" один раз в год. Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса установленного ООО "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО" обеспечения информацией на государственном языке, каждой упаковки продукции согласно действующему законодательству.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Серия В № 001076



Руководитель ОС

Пуха И.



Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами установленными ОС „CERTMATCON“, информация на www.certmatcon.md
Подделка сертификатов преследуется по закону