

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr. OCpr-SM 270:2008

Certificat de conformitate 001336

Valabil pînă la 31.12.2020

Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax 41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.1 061
Pavaj presat BOBINA GRI 8cm, 9.24m

Clasa MPa	Bbtb 3,2
Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	Max. 5.0
Clasa MPa	B 30
Pierdere rezistenței {%}: Rezistența la îngheț-dezghet: kg/m2/Clasa/marcare	Max. 5.0
Termen de garanție:	F 200
Rezistența la uzură {mm3/mm2}/Clasa/marcare	2 ani
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}:	Max. 0.7
Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare	Max. 35,6
Rezistența la compresiune {MPa}:	Min.4,1
Masa Netto per palet:	Min.38,5
Masa Brutto per palet:	1 543,08
Cantitatea pe palet:	1 573
Data fabricării(in serie):	9,24
Data încărcării:	20.12.2021
Cantitatea încărcării:	24.02.2022
Numarul facturii:	147,84 m2
Beneficiar:	IM3496469
	AXERVAT SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: **Neculai Mariana**

Data eliberării **24.02.2022**



FABRICAT IN MOLDOVA
SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL



OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SMSREN1339:2010

Certificat de conformitate CV-048-2021

Valabil pînă la 31.12.2021

Conform SMSREN1339:2010

MSREN1339:20

m.Chisinau, str. Uzinelor 186/6

contract 41-U6-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.274
Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m

Diferente maxime diagonale, mm/Clasa/marcare	
Abatere de la planitate si curbura, mm	1.5/2/K
Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	0.6-0.5
Rezistența la îngheț-dezghet; kg/m2/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la uzură {mm3/mm2}/Clasa/marcare	0.66/3/D
Rezistența la incovoiere {MPa}/Clasa/marcare	7000/5000/4/I
Masa Netto per palet:	7.62/3/U
Masa Brutto per palet:	1 152
Cantitatea pe palet:	1 182
Data fabricării(in serie):	11,52
Data încărcării:	29.01.2022
Cantitatea încărcării:	03.02.2022
Numarul facturii:	253,44 m2
Beneficiar:	IM3178659 AXERVAT SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1339:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații



Manager: Maria

Data eliberării 03.02.2022

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SMSREN1338:2010

Certificat de conformitate CV-048-2021

Valabil pînă la 31.12.2022

Conform SMSREN1338:2010



IASREN1338:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.827

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x 6cm GRI 9.6 m

Diferente maxime diagonale, mm/Clasa/marcare	1.5/2/K
Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezghet; kg/m2/Clasa/marcare	0.66/3/D
Rezistența la uzură {mm3/mm2}/Clasa/marcare	7000/5000/4/I
Rezistența la întindere prin despicare,MPa	3.49
Sarcina de incarcare pe unitatea de lungime, N/mm2	379.0
Emisii radioactive	nu contine
Masa Netto per palet:	1 296
Masa Brutto per palet:	1 326
Cantitatea pe palet:	9,6
Data fabricarii(in serie):	10.02.2022
Data incarcarii:	25.02.2022
Cantitatea incarcarii:	192 m2
Numarul facturii:	IM3496491
Beneficiar:	AXERVAT SRL

Intreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standart în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1338:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Strelet Aliona

Data eliberării 25.02.2022



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SMSREN1340:2010

Certificat de conformitate CV-049-2021

Valabil pînă la 31.12.2021

Conform SMSREN1340:2010



MSREN1340:20

m. Chişinău, str. Unirii nr. 100/0
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.
Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36buc**

Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghetare/Pierdere de masă, kg/m ²	0.70/3/D
Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare	5.0/2/T
Rezistența la uzură {mm ³ /mm ² }/Clasa/marcare	6000/5000/4/I
Masa Netto per palet:	1 584
Masa Brutto per palet:	1 614
Cantitatea pe palet:	36
Data fabricării (în serie):	23.12.2021
Data încărcării:	06.01.2022
Cantitatea încărcării:	288 buc
Numărul facturii:	IM3178352
Beneficiar:	AXERVAT SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1340:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Strelet Aliona



Data eliberării 06.01.2022

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-GOST 6665-91

Certificat de conformitate 001575

Valabil pînă la 31.12.2021

Conform GOST 6665-91



GOST 6665-91

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.301
Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18 buc,

Rezistența la îngheț-dezghet: kg/m2/Clasa/marcare	F 200 / F 200
Pierderea rezistenței {%}	Max. 5 / 1.8
Rezistența la compresiune {MPa}	Min.38.5 B30 / 44.7 B30
Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare	Min.5.14 Btb 4,0 / 5.73 Btb 4.0
Absorbția de apă {%}/Clasa/marcare	Max. 6.0 / 3.9
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}	Max. 300 Aeff / 32.2Aeff
Termen de garanție:	2 ani
Masa Netto per palet:	1 800
Masa Brutto per palet:	1 830
Cantitatea pe palet:	18
Data fabricării(in serie):	22.12.2021
Data încărcării:	23.02.2022
Cantitatea încărcării:	216 buc
Numarul facturii:	IM3496406
Beneficiar:	AXERVAT SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de GOST 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: **Neculai Mariana**

Data eliberării **23.02.2022**



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SMSREN1338:2010

Certificat de conformitate CV-048-2021

Valabil pînă la 31.12.2022

Conform SMSREN1338:2010



MSREN1338:20

m. Chisinau, str. Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.35

Pavaj presat PATRAT MIC NEGRU 10x10x4,2cm 10.56 m

Diferente maxime diagonale, mm/Clasa/marcare	1.5/2/K
Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezghet: kg/m ² /Clasa/marcare	0.66/3/D
Rezistența la uzură {mm ³ /mm ² }/Clasa/marcare	8000/5000/4/I
Rezistența la întindere prin despicare,MPa	4.08
Sarcina de incarcare pe unitatea de lungime, N/mm ²	370
Masa Netto per palet:	1 056
Masa Brutto per palet:	1 086
Cantitatea pe palet:	10,56
Data fabricării(in serie):	23.11.2021
Data incarcării:	14.02.2022
Cantitatea incarcării:	63,36 m ²
Numarul facturii:	IM3496007
Beneficiar:	AXERVAT SRL

Intreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1338:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Strelet Aliona



Data eliberării 14.02.2022



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 218 26 от 18.02

Код: ПКЦ-8.2.4

Рел: 2

Дата: 09.08.2019

CIMENT PORTLAND CU CALCAR

CEM II / B-LL 32,5 R SM SR EN 197-1:2014

Certificat de constanță a performanței 11 A1445-19

ЦЕМ II / В-И 32,5 Б ГОСТ 31108:2016

Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 57. 56104



Партия №	<u>21b</u>	Силос №	<u>9</u>
а/м №	<u>MDM 399</u>		<u>COSS PC</u>

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1/ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	32,5 R / 32,5 Б	32,5 R / 32,5 Б
Содержание добавки: известняк, %	SMGOSTR 51795	21 – 35	31,0
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	SMSREN 196-1 ГОСТ 30744	10	17,8
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	$\geq 32,5 \leq 52,5$	41,1
Нормальная густота цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	Не регламентируется	27,60
Начало схватывания, не ранее, мин	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	75	180
Конец схватывания, мин	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	—	230
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	10	1
Содержание оксида серы, (SO ₃) не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	3,5	2,20
Содержание хлорид-иона Cl ₁ , не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	0,10	0,0070
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	≤ 300	76,3±9,07

Область применения: см. на обороте.
Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот продукт при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория ЗАО «РПК» аккредитована на соответствие SMENISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации №. LI-018 Срок действия: 24 января 2022 г.

Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца, 1

Беспалько С.Д.

Начальник испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория ЗАО «РПК» аккредитована на соответствие SMENISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации №. LI-018 Срок действия: 24 января 2026 г.

Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца, 1

Беспалько С.Д.



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 2203 от 13.03.22

Код: ПКЦ-8.2.4

Рел: 2

Дата: 09.08.2019

CIMENT PORTLAND CU CALCAR

CEM II / B-LL 32,5 R SM SR EN 197-1:2014

Certificat de constanță a performanței 11 A1445-19

ЦЕМ II / В-И 32,5 Б ГОСТ 31108:2016



Партия №	<u>24</u>	Силос №	<u>9</u>
а/м №	<u>RZASOBY</u>		<u>RZODORA</u>

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1/ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	32,5 R / 32,5 Б	32,5 R / 32,5 Б
Содержание добавки: известняк, %	SMGOSTR 51795	21 – 35	31,1
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	SMSREN 196-1 ГОСТ 30744	10	18,4
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	$\geq 32,5 \leq 52,5$	40,9
Нормальная густота цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	Не регламентируется	27,20
Начало схватывания, не ранее, мин	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	75	160
Конец схватывания, мин	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	—	210
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	10	1
Содержание оксида серы, (SO ₃) не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	3,5	2,15
Содержание хлорид-иона Cl ₁ , не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	0,10	0,0061
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	≤ 300	76,3±9,07

Область применения: см. на обороте.
Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот продукт при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория ЗАО «РПК» аккредитована на соответствие SMENISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации №. LI-018 Срок действия: 24 января 2026 г.

Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца, 1

Беспалько С.Д.



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001437

Data emiterii: 18 iunie 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Elemente de beton armat pentru fântîni la rețelele
de canalizare, conducte de apă și gaz,
fabricate conform GOST 8020-90 (anulat)
Produse fabricate în serie

Codul NC MD
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
GOST 8020-90 pct. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4.

PRODUCĂTOR
SA. "F.E.C.", MD-2036, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 96

Codul țării
MD

SOLICITANT
Producătorul

Codul IDNO
1003600005469

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.39 din 28 mai 2019, eliberat de Lî al S.A. "F.E.C.",
MD-2036, mun. Chișinău, str. Uzinelor 96, certificat de acreditare Nr.LI-053 valabil pînă la 19 mai 2020;
Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.13-2 din 14 iunie 2019, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.
o dată pe an.
Sistemul de certificare 2+.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICSP "INMACOMPROIECT" SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr-018 11 A1512-20



OCpr-018

Data emiterii:
27 aprilie 2020

Valabil pînă la:
31 decembrie 2020



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICSP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL
DENUNȚĂ/DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar fr.20-40mm, 40-70mm M300.. M400, GOST 8267-93.
Fabricare în serie.

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
HG RM nr.913 din 25.07.2016; GOST 8267-93 p.p. 4.2.2 tab.1, 4.3.2 tab.2, 4.4.2 tab.3, 4.4.3 tab.6,
4.5 tab.7, 4.6, 4.7.1 tab.9, 4.7.2 tab.10, 4.8.1 tab.11, RNI 06-5.3.35 p.2.2.

PRODUCĂTOR

SA "Cariera Mădăuș", MD-3719, RM, r-nul Străeni, s. Gornoc,
tel/fax 0237 64-335

Codul IRII
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600106746

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoarte de încercări nr.28-1, 28-2 din 24.04.2020 eliberate de CI ICSP "Inmacomproiect" SRL,
certificat de acreditare nr. LI - 095 din 13.10.2016 pînă la 15.10.2020;
Raport de încercări nr.1297-C din 10.03.2020 eliberat de LIPA al IS CMAC,
certificat de acreditare nr. LI - 086 din 01.09.2016 pînă la 03.09.2020;
Raport de evaluare producție nr. 05 din 04.03.2020, eliberat de OC ICSP "Inmacomproiect" SRL.
Raport de evaluare a conformității nr.05 din 24.04.2020


INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistem de certificare -2+.

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de către OC ICSP "Inmacomproiect" SRL.


Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate la produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul organismului
de certificare



Copie fidelă
Conducătorul CC

Oprea Elena



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Un certificat de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICSP "Inmacomproiect" SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A001147-19

Data emiterii: 13 septembrie 2019

Valabil până la: 13 septembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001.
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Beton celular ușor (spumobeton), D400,
fabricat în conformitate cu cerințele SM 250:2004.

Codul NC SI
3824

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin nr. 381 din 31.07.2018. Cu privire la aprobarea Reglementului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr. 913 din 25.06.2016; SM 250:2004 pct. 5.2.2 tab.1, tab.2, 5.2.4. Anexa B; RNI 06.5.3.35-2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

“VIP CONSTRUCT SUD” SRL,
mun. Comrat, str. Gălitan, 2, GTA, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1013611000625

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0462 din 12.09.2019, eliberat de OC “CertMatCon”, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD-2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil până la 07.05.2022, eliberat de CNA “MOLDAC”; Raport de încercări Nr. 003/4 din 14.08.2019, eliberat de LÎ al CEM “EXMOBILA” SRL, str. Ferodeului, 12, mun. Chișinău, MD-2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil până la 20.07.2020, eliberat de CNA “MOLDAC”; Raport de încercări Nr. 110 din 12.09.2019, eliberat de CÎ “CIPC INCERC TEST” S.R.L., mun. Chișinău, str. Vamă, 16-1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 din 17.06.2019 valabil până la 16.06.2023, eliberat de CNA “MOLDAC”.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2^o - Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC “CertMatCon”.
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și realizării cu succes a sistemului de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 1006 din 29.09.2018.

Seria A Nr. 008219



Conducătorul OC

PUHA Ion



În atenția dumneavoastră vă prezentăm că organizația de certificare
Grupul certificațiilor de conformitate se va distanța în moduri stabilite de
OC „CERTMATCON”, informații pe: office@certmatcon.md.