



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

EXPERTIZA TEHNICĂ ȘI VERIFICARE

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"
MD 2064, mun. Chișinău, str. Creangă 49/3, of.30 tel. 0694-26081

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16C 546-24

Data eliberării: 10 ianuarie 2024

Valabil pînă la: 09 ianuarie 2025

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Cablu de alimentare blindate **АПвБ6Шn** aluminiu pentru transportul și distribuția energiei electrice în echipamente fixe cu tensiune de curent alternativ de pînă la 1000 V la 50 Hz și un curent de pînă la 252 de amperi.

Codul NM MD
8544 49 910

Contract de livrare Nr 144 din 29.04.2022

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Securitate SM EN 60811-201/A1:2018, SM SR EN 60811-100:2014.

Directiva de joasă tensiune 2014/35 / UE.

PRODUCĂTOR

SAP „Одесский кабельный завод „Одескабель”,
65013, or. Odesa, Nicolaievskaia doroga, 144, Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

ÎM Casa de comert "ODESKABEL - MOLDOVA" SRL

MD-2023, mun. Chișinău, str. Varnița 10/2, tel. (022)27-27-27, (022) 92-13-36.

Codul CUIO
40052165

CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET) ELIBERATĂ PENTRU A CONFIRMĂ CONFORMITATEA PRODUSELOR CU CERINȚELE DE SIGURANȚĂ ÎN STANDARDELE ȘI DIRECTIVELE INTERNAȚIONALE BAZATE PE EXAMENUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC A MTE

Certificatul de conformitate Ucrainei № A05758730-14021 de la 12.06.2020, pînă la 11.06.2025, eliberat de eliberat de OC УкрБУДСЕРТ" ТОВ "Ракурс ЛТД", 69032, or. Zaporojie, str. Sobornii 170 .

Actul de identificare № 332/024 din 03.01.2024

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică de expertiză a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"
Doctor în științe tehnice

I.ș.



M. Guraevschi

Copiile prezentului certificat de conformitate se MTE legalizează în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"