

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21085023 din 17-07-2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea vanei principale de abur ПП3 linia A a cazanului TTM-96Б №1

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1. Vana principală de abur ПП3 linia A a cazanului TTM-96Б №1	Vana de presiune înaltă p/u aburi S42 123-3400 D-300 PN- 400	Republica Cehia	Armatury KLAD spol s.r.o	Conform Caietului de Sarcini: Mediul fluidului - abur Diametrul nominal DN, mm – 300 Presiunea nominală PN, kgf/cm ² - 137 Temperatura nominală, °C – 560 Tipul(seria) vanei/ventilului* - 883-300-Э Acționare electrică / manuală - acționare electrică Tipul de racordare - sudură Poziționarea conductelor de montare - orizontală	Mediul fluidului - abur Diametrul nominal DN, mm – 300 Presiunea nominală PN, kgf/cm ² - 400 Temperatura nominală, °C – 560 Tipul(seria) vanei/ventilului – S42 123-3400 Acționare- acționare electrică Tipul de racordare - sudură Poziționarea conductelor de montare - orizontală	

Armatura trebuie să fie executată astfel încât deservirea tehnică și reparația curentă să poată fi făcută fără demontarea corpului vanei de pe conductă.

Tensiunea de alimentare a acționării electrice a vanelor **220 V** sau **380 V**.

Resursa minimă de **cicluri închidere/deschidere 2500**.

Resursa minimă de funcționare a corpului vanelor **100 000 ore**.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cornievschi Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL TORCONST Adresa: Chișinău str. Uzinelor 90