

Condițiile de prestarea serviciilor

1.2.	SC „Avantcons Grup” SRL va efectua profilaxie după regulamentul producătorului.
1.3.	SC „Avantcons Grup” SRL confirmă că vor fi efectuate la începutul sezonului cald

Lista activităților și periodicitatea prestării serviciilor

№	Compartiment	Activități aferente serviciului de mentenanță
<i>Servicii de mentenanță a sistemului de răcire de înaltă precizie STULZ</i>		
1	General	Verificarea indicatelor pe ecran a comenzilor de lucru al climatizorului
		Verificarea prezentei pe ecran a tuturor semnelor convenționale
		Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru al climatizorului
		Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă (led, etc)
		Verificarea sistemului de monitorizare de la distanță
2	Filtrele	Verificarea stării filtrelor și curățarea în caz de necesitate
		Schimbarea filtrelor (după necesitate)
3	Ventilatoarele unității interioare	Verificarea fixării ventilatorului și motorului
		Curățarea grilelor
4	Evaporatorul	Curățarea evaporatorului
		Verificarea stării plăștelor evaporatorului
		Verificarea scurgerii de condensate de pe evaporator
		Verificarea stării conductelor frigorifice
5	Umidificatorul	Verificarea cilindrului la depuneri de calcar și impurități
		Curățarea cilindrului și a valvei de scurgere
		Verificarea conductei de vapori
		Testarea umidificatorului în lucru
		Verificarea cailor de scurgere a umidificatorului
		Verificarea racordurilor electrice a umidificatorului
		Verificarea tensiunii de alimentare
6	Compresorul	Verificarea racordurilor electrice a compresorului, verificarea fixării compresorului, măsurarea/inregistrarea curenților de lucru și presiunilor (sub cooling și superheat)
		Verificarea scurgerii de freon și ulei
		Verificarea nivelului de ulei
		Verificarea valvelor de protecție presiune înaltă și joasă

7	Condensator, etc...	Curatarea condensatorului
		Verificarea electromotorului
		Verificarea rulmentilor
		Verificarea racordurilor electrice
		Testarea functionarii variatorului de turatii
		Verificarea fixarii condensatorului de fundatie
		Verificarea traseului la scurgeri de freon si ulei
		Verificarea materialului termoizolator a traseului frigorific
		Verificarea fixarii conductelor traseului frigorific
		Verificarea si inregistrarea presiunii de absorbtie
		Verificarea si inregistrarea presiunii de comprimare
		Testarea supapei de reglare termica
		Testarea presostatelor
		Testarea senzorilor
8	Reparatie STULZ	Identificare defect
		Demontarea placii de baza
		Diagnosticarea placii de baza
		Schimbarea placii de baza
		Restabilire monitorizare web a sistemului

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Roman Banaru**
Ofertantul: **SC „Avantcons Grup” SRL**

În calitate de: **Director**
Adresa: **str. Sf. Vineri 16/A, mun.Chisinau, RM**