

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1690373354814 (21086120) din 26.07.2023
Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor de tip split

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor de tip split.				Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor de tip split. Lista serviciilor ce necesită a fi efectuate în timpul deservirii tehnice a climatizatoarelor de tip split și adresa amplasării, conform caietului de sarcini.	La efectuarea deservirii tehnice a aparatelor de aer condiționat sunt prevăzute următoarele proceduri: 1.Examinarea externă: a) la deteriorarea mecanică a corpului și componentelor climatizorului; b) puritatea și integritatea filtrelor de aer; c) puritatea nervurilor de răcire ale schimbatoarelor de căldură a unităților din interior și exterior; 2. Verificarea climatizorului în toate regimurile de lucru; 3. Testarea obloanelor de ieșire acționate mecanic; 4. Verificarea stării de lucru corecte a modului de afișare a sistemului; 5. Demontare parțială și asamblarea părților componente ale echipamentelor. 6. Curățarea unității interioare (filter brute și/sau fine), palete ventilator, schimbator de căldură, cu soluții (detergent) și apă. 7. Curățarea unității exterioare (carcasa, palete ventilator, schimbator de căldură (cu ajutorul unui dispozitiv cu jet de apă sub presiune și detergent)).8. Controlul diferențelor

					de temperature minime si maxime la incalzire si racire cu introducerea lor in actul cu parametrii tehnici de lucru. 9. Verificarea functionarii sistemului de drenaj. 10. Curatarea sistemului de drenaj. 11. Verificarea functionarii corecte a motoarelor electrice si paletile ventilatorului. 12. Verificarea integritatii izolatiei si starii conexiunilor electrice. 13. Controlul tensiunii. 14. Verificarea curentilor de functionare a compresorului (dupacaz). 15. Diagnosticul componentelor electronice. 16. Verificarea elementelor de fixare mecanica si a rulmentilor, daca este necesar lubrifierea lor. 17. Analiza masurarilor si parametrilor de functionare cu introducerea lor in act. 18. Instruirea clientilor cu privire la utilizarea corecta a aparatelor de aer conditionat. 19. Schimbarea bateriilor la pultul de comanda. 20. Controlul diferentei de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbator de caldura intern (daca este necesar- la presiune scazuta si circuitul de refrigerare ridicat lateral. Lista serviciilor ce vor fi efectuate în timpul deservirii tehnice a climatizoarelor de tip split și adresa amplasării- conform caietului de sarcini.
Servicii de diagnosticare a climatizoarelor de tip split.				Servicii de diagnosticare a climatizoarelor de tip split, cu prezentarea actelor de defectare. Adresa amplasării climatizoarelor conform caietului de sarcini.	Servicii de diagnosticare a climatizoarelor de tip split, cu prezentarea actelor de defectare. Adresa amplasării climatizoarelor conform caietului de sarcini.

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66