

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1763554397549/ID 21510974 data publicării 19.11.2025 / data licitației 09.12. 2025

Obiectul achiziției: *Achiziționarea contoarelor de apă rece DN 15mm*

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Contor de apă cu set de legătură	DS SRP DN 15mm Preechipat pentru transmitere la distanță a datelor	Servostal	Rep. Moldova	Conform caietului de sarcini: - Dn-15 mm, Tip — mecanic; Debit Q3 - 2,5 m³/h, Clasa de temperatură - T-30, Sensibilitatea la curgere U0-D0; Clasa de pierdere presiune- ΔP63; Lungime - L-110 mm;- Interval maxim de măsurare Q3/Q1-160,R80-R160; preechipat pentru transmitere radio; protecție antimagnet; Standard de referință: SM EN ISO 4064-1-5: 2015; SR EN14154-1-5:2010	- Contor de apă rece Dn – 15 mm, - mecanic; - Debit Q3 - 2,5 m³/h - Clasa de temperatură - T-30 - Sensibilitatea la curgere U0-D0 - Clasa de pierdere presiune- ΔP63 - Lungime - L-110 mm - Interval maxim de măsurare Q3/Q1-R160 - preechipat pentru transmitere radio - protecție antimagnet - Standart de referință: SM EN ISO 4064-1-5: 2015 - SM SR EN14154-1-5:2010	SM EN ISO 4064-1-5: 2015 SM SR EN14154-1-5:2010
TOTAL						

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Sîrbuleț Olga În calitate de: director

Ofertantul: SERVOSTAL SRL Adresa: mun. Chisinau, str. V. Alecsandri 84 08.12.2025