

TYPE TEST CERTIFICATE OF SHORT-CIRCUIT PERFORMANCE

OBJECT	A three-phase oil-immersed type power transformer		
TYPE	PTR 62500 /170G	SERIAL No.	50003
Rated power	62,5 MVA		
Rated voltage	154 kV ± 12 x 1,25% / 33,6 kV		
Connection symbol	Ynyn0		
Rated frequency	50 Hz		

MANUFACTURER	Astor Transformer, Ankara, Turkey
CLIENT	Astor Transformer, Ankara, Turkey
TESTED BY	KEMA Nederland B.V., Arnhem, The Netherlands
DATE(S) OF TESTS	21 May 2015

The apparatus, constructed in accordance with the description, drawings and photographs incorporated in this Certificate, has been subjected to the series of proving tests in accordance with

IEC 60076-5 (2006)

This Type Test Certificate has been issued by KEMA following exclusively the STL Guides.

The results are shown in the record of Proving Tests and the oscillograms attached hereto. The values obtained and the general performance are considered to comply with the above Standard with respect to the dynamic ability to withstand short-circuits.

This Certificate applies only to the object tested. The responsibility for conformity of any object having the same type references as that tested rests with the manufacturer.

This Certificate consists of 88 pages in total.

Copyright: Only integral reproduction of this Certificate is permitted without written permission from KEMA. Electronic copies in e.g. PDF-format or scanned version of this Certificate may be available and have the status "for information only". The sealed and bound version of the Certificate is the only valid version.

KEMA Nederland B.V.



S.A.M. Verhoeven
Difector Testing, Inspections &
Certification The Netherlands

Arnhem, 23 October 2015

INFORMATION SHEET

1 Certificate

A Certificate contains a record of a series of type tests carried out strictly in accordance with a recognized standard. The equipment tested has fulfilled the requirements of this standard and the relevant ratings assigned by the manufacturer are endorsed by KEMA. The Certificate is applicable only to the equipment tested. KEMA is responsible for the validity and the contents of the Certificate. The responsibility for conformity of any object having the same type references as the one tested rests with the manufacturer. The Certificate contains the essential drawings and a description of the equipment tested.

Detailed rules are given in KEMA's Certification procedure.

2 Report of Performance

A Report of Performance contains a record of one or more tests which have been carried out according to the client's instructions. These tests are not necessarily in accordance with a recognized standard. The test results do not verify ratings of the test object.

KEMA issues three types of Reports of Performance:

2.1 The tests have been carried out strictly in accordance with The apparatus has complied with the relevant requirements.

This sentence will appear on the front page of a Report of Performance if the tests have been performed in accordance with a recognized standard, but the series of tests does not completely fulfil the requirements for a Certificate of Compliance (for example, if the number of test duties is not a complete series of type tests). The Report contains verified drawings and a description of the equipment tested. Detailed rules are given in KEMA's Certification procedure. The condition of the test object after the tests is assessed and recorded in the Report.

2.2 The tests have been carried out in accordance with the client's instructions. Test procedure and test parameters were based on

This sentence will appear on the front page of a Report of Performance if the number of tests, the test procedure and the test parameters are based on a recognized standard and related to the ratings assigned by the manufacturer. If the apparatus does not pass the tests such behaviour will be mentioned on the front sheet. Verification of the drawings (if submitted) and assessment of the condition after the tests is only done on the client's request.

2.3 The tests have been carried out according to the client's instructions.

This sentence will appear on the front page of a Report of Performance if the tests, test procedure and/or test parameters are not in accordance with a recognized standard.

3 Standards

When reference is made to a standard, and the date of issue is not stated, this applies to the latest issue, including amendments which have been officially published prior to the date of the tests.

4 Official and uncontrolled test documents

The official test documents of KEMA High-Power Laboratory are issued in bound form. Uncontrolled copies may be provided as loose sheets or as a digital file for convenience of reproduction by the client. The copyright has to be respected at all times.

5 Accuracy of measurement

In the table of test results the measured quantities are given in three digits. This method of presentation does not indicate an accuracy. The guaranteed uncertainty in the figures mentioned, taking into account the total measuring system, is less than 5%, unless mentioned otherwise.

CONTENTS

	page
1	Identification of the object tested 4
1.1	Ratings/characteristics of the object tested 4
1.2	Description of the object tested 4
1.3	List of drawings 4
2	General Information 5
2.1	The tests were witnessed by 5
2.2	The tests were observed by 5
2.3	The transformer was inspected by 5
3	Legend 6
4	Reactance measurement overview 7
5	Summary of tests 8
6	Short-circuit tests 10
6.1	Condition before test 10
6.2	Test circuit S01 11
6.3	Calculation sheet short-circuit current 12
6.4	Photograph before test 13
6.5	Test results and oscillograms 14
6.6	Condition after test 24
6.7	Photographs after test 25
7	Inspection of the active part 27
7.1	Photographs during inspection 28
8	Drawings 32
Annex I	Routine tests before short-circuit tests 34
Annex II	Routine tests after short-circuit tests 37

1 IDENTIFICATION OF THE OBJECT TESTED**1.1 Ratings/characteristics of the object tested**

Voltage	154 kV ± 12 x 1,25% / 33,6 kV	
Power	62,5 MVA	
Current	234,3 A / 1073,9 A	
Short-circuit impedance	12,4 %	X
Connection symbol	Ynyn0	
Cooling method	ONAF	
Frequency	50 Hz	X
Category	II	
Apparent system power	Infinite	

X = This rating has been proved by the tests of this Certificate.

1.2 Description of the object tested

A three-phase oil-immersed type power transformer

1.3 List of drawings

The manufacturer has guaranteed that the object submitted for tests has been manufactured in accordance with the following drawings and/or documents. KEMA has verified that these drawings and/or documents adequately represent the object tested. The manufacturer is responsible for the correctness of these drawings and/or documents and the technical data presented.

The following drawings and/or documents have been included in this Certificate:

Drawing no./document no.	Revision
14 124 78 06 00	0
14 124 78 01 00	0

The following drawings and/or documents are only listed for reference and are kept in KEMA's files:

Drawing no./document no.	Revision
14 124 74 03 00	0
14 124 74 02 00	0
14 124 73 01 00	0
14 124 72 02 00	0
14 124 72 03 00	0
14 124 72 04 00	0
14 124 71 03 00	0
14 124 71 04 00	0

2 GENERAL INFORMATION

2.1 The tests were witnessed by

Name	Company
Ünsal, H.	Astor Transformer,
Demir, M.	Ankara, Turkey
Arslan, E.	
Acarlıoğlu, G.	TEIAS,
Çetindağ, S.	Ankara, Turkey.
Çelik, L.	
Keskin, M.	HGFIA Deutschland Consulting GmbH & Co. KG, Hamburg, Germany

2.2 The tests were observed by

Routine tests carried out before the short-circuit tests

The routine tests carried out before the short-circuit tests were not witnessed by a KEMA inspector.

Short-circuit tests

Name	Company
Aditya, J.	KEMA Nederland B.V., Arnhem, The Netherlands

Routine tests carried out after the short-circuit tests

Name	Company
Houtepen, R.	KEMA Nederland B.V., Arnhem, The Netherlands

2.3 The transformer was inspected by

Name	Company
Houtepen, R.	KEMA Nederland B.V., Arnhem, The Netherlands

3 **LEGEND**

Phase indications

If more than one phase is recorded on oscillogram, the phases are indicated by the digits 1, 2 and 3. These phases 1, 2 and 3 correspond to the phase values in the columns of the accompanying table, respectively from left to right.

Explanation of the letter symbols and abbreviations on the oscilloscopes

pu	Per unit (the reference length of one unit is represented by the black bar on the oscilloscope)
Buch	Signal Buchholz relay
I1pri	Primary current transformer
I1sec	Secondary current transformer
I2pri	Primary current transformer
I2sec	Secondary current transformer
I3pri	Primary current transformer
I3sec	Secondary current transformer
Itank	Tank current test object
U1S	Supply voltage
U2S	Supply voltage
U3S	Supply voltage

4 REACTANCE MEASUREMENT OVERVIEW

Tap position 25

Test number	Reactance								
	Measured between the phases			Calculated per leg			Change per leg		
	Ω			Ω			%		
	U-V	U-W	V-W	U	V	W	U	V	W
Before tests	133,22	132,54	132,57	66,63	66,59	65,94	-	-	-
AT 150521-4007	133,23	132,53	132,56	66,63	66,60	65,93	0,0	0,0	0,0
AT 150521-4010	133,23	132,53	132,56	66,63	66,60	65,93	0,0	0,0	0,0
AT 150521-4013	133,24	132,54	132,56	66,63	66,61	65,93	0,0	0,0	0,0
After tests	133,32	132,64	132,65	66,67	66,66	65,98	0,1	0,1	0,1

Tap position 13

Test number	Reactance								
	Measured between the phases			Calculated per leg			Change per leg		
	Ω			Ω			%		
	U-V	U-W	V-W	U	V	W	U	V	W
Before tests	94,36	93,91	93,96	47,20	47,16	46,76	-	-	-
AT 150521-4017	94,41	93,93	93,98	47,23	47,18	46,75	0,1	0,0	0,0
AT 150521-4020	94,41	93,94	93,98	47,23	47,18	46,76	0,1	0,0	0,0
AT 150521-4023	94,41	93,95	93,99	47,22	47,18	46,76	0,1	0,1	0,0
After tests	94,45	94,00	94,02	47,23	47,21	46,78	0,1	0,1	0,1

Tap position 1

Test number	Reactance								
	Measured between the phases			Calculated per leg			Change per leg		
	Ω			Ω			%		
	U-V	U-W	V-W	U	V	W	U	V	W
Before tests	62,71	62,39	62,55	31,44	31,28	31,11	-	-	-
AT 150521-4027	62,77	62,44	62,59	31,46	31,31	31,13	0,1	0,1	0,1
AT 150521-4030	62,77	62,45	62,60	31,46	31,31	31,14	0,1	0,1	0,1
AT 150521-4033	62,78	62,46	62,59	31,46	31,32	31,14	0,1	0,1	0,1
After tests	62,78	62,46	62,59	31,46	31,32	31,14	0,1	0,1	0,1

Maximum deviation

The maximum deviation in reactance per leg was 0,1%.

The maximum deviation allowed in accordance with the IEC 60076-5 is 1,0%.

5 SUMMARY OF TESTS

Short-circuit tests							
Test no.		150521 4007	150521 4010	150521 4013	150521 4017	150521 4020	150521 4023
Tap position		25	25	25	13	13	13
U	kV	99,3	99,2	99,1	84,6	85,3	85,0
Voltage, phase value, beginning	V	kV	98,6	98,3	98,7	84,1	84,5
W	kV	101	100	101	85,8	86,1	85,7
U	kV	98,3	98,1	98,4	83,7	84,4	83,9
Voltage, phase value, end	V	kV	97,9	97,8	98,1	83,2	83,3
W	kV	100	99,8	100	84,7	85,0	84,8
U	kA	3,921	-3,892	3,867	-4,403	4,439	-4,416
Current HV-winding, peak value	V	kA	-3,616	3,626	-3,654	-2,830	2,821
W	kA	-2,321	2,275	-2,228	4,779	-4,808	4,750
U	kA	1,430	1,413	1,414	1,738	1,725	1,721
Current HV-winding, phase value, beginning	V	kA	1,418	1,404	1,406	1,725	1,714
W	kA	1,442	1,421	1,423	1,745	1,735	1,730
U	kA	1,418	1,415	1,414	1,712	1,717	1,713
Current HV-winding, phase value, end	V	kA	1,409	1,405	1,406	1,704	1,708
W	kA	1,426	1,423	1,424	1,723	1,727	1,722
U	kA	1,420	1,414	1,416	1,719	1,724	1,720
Current HV-winding, phase value, average	V	kA	1,410	1,406	1,408	1,709	1,713
W	kA	1,427	1,423	1,425	1,728	1,733	1,729
U	kA	21,1	-21,0	20,9	-20,5	20,7	-20,5
Current LV-winding, peak value	V	kA	-19,4	19,4	-19,6	-13,2	13,1
W	kA	-12,9	12,6	-12,4	22,5	-22,6	22,4
U	kA	7,76	7,73	7,75	8,10	8,12	8,10
Current LV-winding, phase value, beginning	V	kA	7,64	7,62	7,63	7,97	8,00
W	kA	7,93	7,91	7,92	8,27	8,30	8,27
U	kA	7,76	7,74	7,75	8,06	8,08	8,06
Current LV-winding, phase value, end	V	kA	7,64	7,62	7,62	7,94	7,97
W	kA	7,94	7,91	7,92	8,23	8,25	8,23
U	kA	7,77	7,74	7,75	8,10	8,12	8,10
Current LV-winding, phase value, average	V	kA	7,65	7,40	7,64	7,97	8,00
W	kA	7,94	7,92	7,93	8,26	8,29	8,27
U	s	0,513	0,512	0,512	0,512	0,512	0,513
Current duration	V	s	0,513	0,512	0,512	0,513	0,513
W	s	0,514	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513

REMARKS							
150521-4007	No visible disturbance.						
150521-4010	No visible disturbance.						
150521-4013	No visible disturbance.						
150521-4017	No visible disturbance.						
150521-4020	No visible disturbance.						
150521-4023	No visible disturbance.						

Short-circuit tests (continued)						
Test no.		150521 4027	150521 4030	150521 4033		
Tap position		1	1	1		
	U	kV	73,2	72,8	73,2	
Voltage, phase value, beginning	V	kV	73,0	72,7	73,2	
	W	kV	74,3	73,9	74,2	
	U	kV	72,1	71,5	72,2	
Voltage, phase value, end	V	kV	71,4	71,2	71,4	
	W	kV	72,5	72,1	72,4	
	U	kA	-3,715	3,707	-3,819	
Current HV-winding, peak value	V	kA	6,291	-6,279	6,331	
	W	kA	-5,904	5,889	-5,847	
	U	kA	2,254	2,242	2,253	
Current HV-winding, phase value, beginning	V	kA	2,247	2,235	2,246	
	W	kA	2,275	2,264	2,274	
	U	kA	2,229	2,218	2,227	
Current HV-winding, phase value, end	V	kA	2,218	2,208	2,216	
	W	kA	2,244	2,234	2,242	
	U	kA	2,248	2,237	2,247	
Current HV-winding, phase value, average	V	kA	2,238	2,227	2,237	
	W	kA	2,267	2,257	2,266	
	U	kA	-14,8	14,8	-15,2	
Current LV-winding, peak value	V	kA	24,6	-24,6	24,8	
	W	kA	-23,5	23,5	-23,3	
	U	kA	8,93	8,89	8,93	
Current LV-winding, phase value, beginning	V	kA	8,83	8,78	8,82	
	W	kA	9,16	9,11	9,15	
	U	kA	8,83	8,79	8,82	
Current LV-winding, phase value, end	V	kA	8,71	8,67	8,71	
	W	kA	9,03	8,99	9,02	
	U	kA	8,91	8,87	8,91	
Current LV-winding, phase value, average	V	kA	8,79	8,75	8,79	
	W	kA	9,13	9,08	9,12	
	U	s	0,515	0,514	0,514	
Current duration	V	s	0,514	0,514	0,514	
	W	s	0,515	0,514	0,514	

REMARKS						
150521-4027		No visible disturbance.				
150521-4030		No visible disturbance.				
150521-4033		No visible disturbance.				

6 SHORT-CIRCUIT TESTS

Standard and date

Standard IEC 60076
Test date 21 May 2015

6.1 Condition before test

Transformer previously subjected to routine tests, carried out at the factory of the manufacturer.

Supply to HV windings.


HV neutral terminal earthed.

LV windings pre-set short-circuited by means of shunts and earthed.

LV neutral terminal earthed.

Tank earthed via an earth fault current indicating CT.

6.2 Test circuit S01



G = Generator	TO = Test Object	U = Voltage Measurement to earth
MB = Master Breaker	L = Reactor	I = Current Measurement
MS = Make Switch		
PT = Power Transformer		

Supply		
Power	MVA	3214
Frequency	Hz	50
Phase(s)		3
Voltage	kV	216
Current	kA	8,59
Impedance	Ω	14,5
Power factor		< 0,1
Neutral		not earthed

Load	
Short-circuit point	earthed

Remarks: -

6.3 Calculation sheet short-circuit current

System power of: Infinite

System voltage of: 154 kV

Tap position	25 Max.	13 Nom.	1 Min.
Tap voltage	177,10 kV	154,00 kV	130,90 kV
Impedance voltage	13,24%	12,41%	11,42%
Resistance (75 °C)	0,37%	0,40%	0,41%

Tap position 25 Max.

Supply voltage: 177,10 kV

Terminal voltage: 177,09 kV

Short-circuit current	Minimum value	Rated	Maximum value
HV current	1385,0 A	1538,9 A	1692,7 A
HV peak current	3,73 kA	3,92 kA	4,12 kA
LV current	7,30 kA	8,11 kA	8,92 kA
LV peak current	19,65 kA	20,68 kA	21,72 kA

HV reactance: 66,42 Ω

HV inductance: 211,41 mH

Tap position 13 Nom.

Supply voltage: 154,00 kV

Terminal voltage: 153,99 kV

Short-circuit current	Minimum value	Rated	Maximum value
HV current	1699,2 A	1888,0 A	2076,8 A
HV peak current	4,57 kA	4,81 kA	5,06 kA
LV current	7,79 kA	8,65 kA	9,52 kA
LV peak current	20,96 kA	22,07 kA	23,17 kA

HV reactance: 47,07 Ω

HV inductance: 149,82 mH

Tap position 1 Min.

Supply voltage: 130,90 kV

Terminal voltage: 130,89 kV

Short-circuit current	Minimum value	Rated	Maximum value
HV current	2172,3 A	2413,7 A	2655,1 A
HV peak current	5,85 kA	6,15 kA	6,46 kA
LV current	8,46 kA	9,40 kA	10,34 kA
LV peak current	22,78 kA	23,98 kA	25,18 kA

HV reactance: 31,29 Ω

HV inductance: 99,59 mH

Peak factor according to IEC = 2,55

Zsupply / Ztrafo = 0,01%

Peak factor according to X/R = 2,69

6.4 Photograph before test

6.5 Test results and oscillograms


Overview of test numbers

150521-4007, 4010, 4013, 4017, 4020, 4023, 4027, 4030, 4033

Remarks

-

Short-circuit test




Test number: 150521-4007

Phase		U	V	W
Tap position		25		
Voltage, phase value, beginning	kV	99,3	98,6	101
Voltage, phase value, end	kV	98,3	97,9	100
Current HV-winding, peak value	kA	3,921	-3,616	-2,321
Current HV-winding, phase value, beginning	kA	1,430	1,418	1,442
Current HV-winding, phase value, end	kA	1,418	1,409	1,426
Current HV-winding, phase value, average	kA	1,420	1,410	1,427
Current LV-winding, peak value	kA	21,1	-19,4	-12,9
Current LV-winding, phase value, beginning	kA	7,76	7,64	7,93
Current LV-winding, phase value, end	kA	7,76	7,64	7,94
Current LV-winding, phase value, average	kA	7,77	7,65	7,94
Current duration	s	0,513	0,513	0,514

Remarks: No visible disturbance.

Short-circuit test




Test number: 150521-4010

Phase		U	V	W
Tap position		25		
Voltage, phase value, beginning	kV	99,2	98,3	100
Voltage, phase value, end	kV	98,1	97,8	99,8
Current HV-winding, peak value	kA	-3,892	3,626	2,275
Current HV-winding, phase value, beginning	kA	1,413	1,404	1,421
Current HV-winding, phase value, end	kA	1,415	1,405	1,423
Current HV-winding, phase value, average	kA	1,414	1,406	1,423
Current LV-winding, peak value	kA	-21,0	19,4	12,6
Current LV-winding, phase value, beginning	kA	7,73	7,62	7,91
Current LV-winding, phase value, end	kA	7,74	7,62	7,91
Current LV-winding, phase value, average	kA	7,74	7,40	7,92
Current duration	s	0,512	0,512	0,513

Remarks: No visible disturbance.

Short-circuit test




Test number: 150521-4013

Phase		U	V	W
Tap position		25		
Voltage, phase value, beginning	kV	99,1	98,7	101
Voltage, phase value, end	kV	98,4	98,1	100
Current HV-winding, peak value	kA	3,867	-3,654	-2,228
Current HV-winding, phase value, beginning	kA	1,414	1,406	1,423
Current HV-winding, phase value, end	kA	1,414	1,406	1,424
Current HV-winding, phase value, average	kA	1,416	1,408	1,425
Current LV-winding, peak value	kA	20,9	-19,6	-12,4
Current LV-winding, phase value, beginning	kA	7,75	7,63	7,92
Current LV-winding, phase value, end	kA	7,75	7,62	7,92
Current LV-winding, phase value, average	kA	7,75	7,64	7,93
Current duration	s	0,512	0,512	0,513

Remarks: No visible disturbance.

Short-circuit test




Test number: 150521-4017

Phase		U	V	W
Tap position		13		
Voltage, phase value, beginning	kV	84,6	84,1	85,8
Voltage, phase value, end	kV	83,7	83,2	84,7
Current HV-winding, peak value	kA	-4,403	-2,830	4,779
Current HV-winding, phase value, beginning	kA	1,738	1,725	1,745
Current HV-winding, phase value, end	kA	1,712	1,704	1,723
Current HV-winding, phase value, average	kA	1,719	1,709	1,728
Current LV-winding, peak value	kA	-20,5	-13,2	22,5
Current LV-winding, phase value, beginning	kA	8,10	7,97	8,27
Current LV-winding, phase value, end	kA	8,06	7,94	8,23
Current LV-winding, phase value, average	kA	8,10	7,97	8,26
Current duration	s	0,512	0,513	0,513

Remarks: No visible disturbance.

Short-circuit test




Test number: 150521-4020

Phase		U	V	W
Tap position		13		
Voltage, phase value, beginning	kV	85,3	84,5	86,1
Voltage, phase value, end	kV	84,4	83,3	85,0
Current HV-winding, peak value	kA	4,439	2,821	-4,808
Current HV-winding, phase value, beginning	kA	1,725	1,714	1,735
Current HV-winding, phase value, end	kA	1,717	1,708	1,727
Current HV-winding, phase value, average	kA	1,724	1,713	1,733
Current LV-winding, peak value	kA	20,7	13,1	-22,6
Current LV-winding, phase value, beginning	kA	8,12	8,00	8,30
Current LV-winding, phase value, end	kA	8,08	7,97	8,25
Current LV-winding, phase value, average	kA	8,12	8,00	8,29
Current duration	s	0,512	0,513	0,513

Remarks: No visible disturbance.

Short-circuit test




Test number: 150521-4023

Phase		U	V	W
Tap position		13		
Voltage, phase value, beginning	kV	85,0	84,3	85,7
Voltage, phase value, end	kV	83,9	83,1	84,8
Current HV-winding, peak value	kA	-4,416	-2,790	4,750
Current HV-winding, phase value, beginning	kA	1,721	1,709	1,730
Current HV-winding, phase value, end	kA	1,713	1,703	1,722
Current HV-winding, phase value, average	kA	1,720	1,709	1,729
Current LV-winding, peak value	kA	-20,5	-13,0	22,4
Current LV-winding, phase value, beginning	kA	8,10	7,98	8,27
Current LV-winding, phase value, end	kA	8,06	7,94	8,23
Current LV-winding, phase value, average	kA	8,10	7,98	8,27
Current duration	s	0,513	0,513	0,513

Remarks: No visible disturbance.

Short-circuit test




Test number: 150521-4027

Phase		U	V	W
Tap position		1		
Voltage, phase value, beginning	kV	73,2	73,0	74,3
Voltage, phase value, end	kV	72,1	71,4	72,5
Current HV-winding, peak value	kA	-3,715	6,291	-5,904
Current HV-winding, phase value, beginning	kA	2,254	2,247	2,275
Current HV-winding, phase value, end	kA	2,229	2,218	2,244
Current HV-winding, phase value, average	kA	2,248	2,238	2,267
Current LV-winding, peak value	kA	-14,8	24,6	-23,5
Current LV-winding, phase value, beginning	kA	8,93	8,83	9,16
Current LV-winding, phase value, end	kA	8,83	8,71	9,03
Current LV-winding, phase value, average	kA	8,91	8,79	9,13
Current duration	s	0,515	0,514	0,515

Remarks: No visible disturbance.

Short-circuit test




Test number: 150521-4030

Phase		U	V	W
Tap position		1		
Voltage, phase value, beginning	kV	72,8	72,7	73,9
Voltage, phase value, end	kV	71,5	71,2	72,1
Current HV-winding, peak value	kA	3,707	-6,279	5,889
Current HV-winding, phase value, beginning	kA	2,242	2,235	2,264
Current HV-winding, phase value, end	kA	2,218	2,208	2,234
Current HV-winding, phase value, average	kA	2,237	2,227	2,257
Current LV-winding, peak value	kA	14,8	-24,6	23,5
Current LV-winding, phase value, beginning	kA	8,89	8,78	9,11
Current LV-winding, phase value, end	kA	8,79	8,67	8,99
Current LV-winding, phase value, average	kA	8,87	8,75	9,08
Current duration	s	0,514	0,514	0,514

Remarks: No visible disturbance.

Short-circuit test



Test number: 150521-4033

Phase		U	V	W
Tap position		1		
Voltage, phase value, beginning	kV	73,2	73,2	74,2
Voltage, phase value, end	kV	72,2	71,4	72,4
Current HV-winding, peak value	kA	-3,819	6,331	-5,847
Current HV-winding, phase value, beginning	kA	2,253	2,246	2,274
Current HV-winding, phase value, end	kA	2,227	2,216	2,242
Current HV-winding, phase value, average	kA	2,247	2,237	2,266
Current LV-winding, peak value	kA	-15,2	24,8	-23,3
Current LV-winding, phase value, beginning	kA	8,93	8,82	9,15
Current LV-winding, phase value, end	kA	8,82	8,71	9,02
Current LV-winding, phase value, average	kA	8,91	8,79	9,12
Current duration	s	0,514	0,514	0,514

Remarks: No visible disturbance.

6.6 Condition after test

Externally no visible change.

6.7 Photographs after test



7 INSPECTION OF THE ACTIVE PART


On 14 Augustus 2015 the transformer was untanked and the active part was inspected by a KEMA inspector at the factory of the manufacturer.

The out-of-tank inspection with respect to displacements, deformations of core and windings, connections and supporting structures or traces of discharges did not reveal any apparent defects.


7.1 Photographs during inspection














Annex I

ROUTINE TESTS BEFORE SHORT-CIRCUIT TESTS

Routine tests before the short-circuit tests were carried out at the factory of the manufacturer on 20 April 2015 without the presence of a KEMA inspector. See enclosed report on the following pages. The responsibility for the content of this report rests with the manufacturer.



TRANSFORMER ROUTINE TEST REPORT

1. Organize Sanayii Bölgesi Ahi Evran Mah.
Anadolu Cad. No:6 Sincan, ANKARA / TURKEY
Phone: +90 312 267 01 56 (57-58-59-60)
Fax: +90 312 267 00 34

Date	20.4.2015
Serial No.	50003
Brand	ASTOR
Vector Group	YNyn0
Project No.	14-124
Cooling	ONAN/ONAF

Customer

Type Conservator Tank

POWER	62,5 MVA	PHASE	3	FREQ.	50 Hz	Temp. Rise (°K)	55 / 60	Winding (HV / LV)	Cu / Cu
-------	----------	-------	---	-------	-------	-----------------	---------	-------------------	---------

Tab	Primary Voltage (V)	Secondary Voltage (V)	Nominal Values	TURN RATIO			DEVIATION (\leq %,0,5)		
				1U1V/2U2N	1V1W/2V2N	1W1U/2W2N	1U1V/2U2N	1V1W/2V2N	1W1U/2W2N
1	130900		3,896	3,8966	3,8985	3,8968	0,020	0,068	0,025
2	132825		3,953	3,9539	3,9559	3,9542	0,020	0,070	0,027
3	134750		4,010	4,0115	4,0135	4,0117	0,027	0,077	0,032
4	136675		4,068	4,0690	4,0709	4,0692	0,032	0,078	0,037
5	138600		4,125	4,1265	4,1283	4,1267	0,036	0,080	0,041
6	140525		4,182	4,1840	4,1859	4,1842	0,041	0,086	0,046
7	142450		4,240	4,2415	4,2433	4,2416	0,045	0,088	0,048
8	144375		4,297	4,2990	4,3007	4,2991	0,049	0,089	0,052
9	146300		4,354	4,3564	4,3583	4,3566	0,051	0,095	0,056
10	148225		4,411	4,4140	4,4159	4,4141	0,058	0,101	0,060
11	150150		4,469	4,4715	4,4738	4,4718	0,062	0,113	0,068
12	152075		4,526	4,5298	4,5327	4,5292	0,083	0,147	0,070
13	154000	33600	4,583	4,5864	4,5895	4,5867	0,067	0,135	0,073
14	155925		4,641	4,6437	4,6458	4,6439	0,066	0,112	0,071
15	157850		4,698	4,7012	4,7032	4,7013	0,070	0,112	0,072
16	159775		4,755	4,7587	4,7608	4,7588	0,073	0,118	0,076
17	161700		4,813	4,8161	4,8181	4,8163	0,075	0,116	0,079
18	163625		4,870	4,8734	4,8757	4,8739	0,074	0,121	0,084
19	165550		4,927	4,9312	4,9333	4,9314	0,084	0,126	0,088
20	167475		4,984	4,9886	4,9907	4,9887	0,085	0,127	0,087
21	169400		5,042	5,0459	5,0483	5,0463	0,084	0,132	0,092
22	171325		5,099	5,1035	5,1062	5,1038	0,089	0,142	0,095
23	173250		5,156	5,1612	5,1636	5,1614	0,096	0,143	0,100
24	175175		5,214	5,2186	5,2208	5,2187	0,097	0,139	0,099
25	177100		5,271	5,2760	5,2784	5,2763	0,098	0,144	0,104

DC WINDING RESISTANCES t(°C) = 16,7

Tab	HV Winding (Ω)					LV Windings ($m\Omega$)				
	R _{1U1V}	R _{1V1W}	R _{1W1U}	R _{1MEAN}	Deviation	R _{2U2V}	R _{2V2W}	R _{2W2U}	R _{2MEAN}	Deviation
1	0,9795	0,9793	0,9777	0,9788	0,184%					
2	0,9991	0,9994	0,9964	0,9983	0,301%					
3	1,0148	1,0147	1,012	1,0138	0,277%					
4	1,0313	1,0314	1,0285	1,0304	0,282%					
5	1,0469	1,047	1,0439	1,0459	0,297%					
6	1,0632	1,0639	1,0606	1,0626	0,311%					
7	1,0789	1,0793	1,076	1,0781	0,307%					
8	1,0956	1,0965	1,0926	1,0949	0,357%					
9	1,1112	1,1116	1,1081	1,1103	0,316%					
10	1,1279	1,1287	1,1248	1,1271	0,347%					
11	1,1433	1,144	1,1403	1,1425	0,324%	44,912	45,008	44,996	44,9720	0,214%
12	1,1598	1,161	1,1569	1,1592	0,354%					
13	1,1926	1,194	1,1909	1,1925	0,260%					
14	1,2123	1,2136	1,2094	1,2118	0,347%					
15	1,2278	1,2288	1,225	1,2272	0,310%					
16	1,2442	1,2458	1,2416	1,2439	0,338%					
17	1,2598	1,2612	1,2568	1,2593	0,350%					
18	1,2764	1,2781	1,2734	1,2760	0,369%					
19	1,2919	1,2934	1,289	1,2914	0,341%					
20	1,3087	1,3104	1,3057	1,3083	0,360%					
21	1,324	1,3259	1,3212	1,3237	0,356%					
22	1,3407	1,3428	1,3378	1,3404	0,374%					
23	1,3561	1,3583	1,3532	1,3559	0,377%					
24	1,3727	1,3754	1,3699	1,3727	0,401%					
25	1,3879	1,3907	1,3853	1,3880	0,390%					

ASTOR TRANSFORMATOR ENERJİ TÜRKİYE İNŞ. ve PETROL SAN. TİC. A.Ş.
 Ramazanoğlu Mah. Transtek Cad. No: 18
 Pendik / İSTANBUL
 Anadolu Kurumlar V.D. No: 859 005 5899



TRANSFORMER ROUTINE TEST REPORT

1. Organize Sanayii Bölgesi Ahi Evran Mah.
Anadolu Cad. No:6 Sincan, ANKARA / TURKEY
Phone: +90 312 267 01 56 (57-58-59-60)
Fax: +90 312 267 00 34

Date	20.4.2015
Serial No.	50003
Brand	ASTOR
Vector Group	YNyn0
Project No.	14-124
Cooling	ONAN/ONAF
Type	Conservator Tank

Customer

POWER	62,5 MVA	PHASE	3	FREQ.	50 Hz	Temp. Rise (°K)	55 / 60	Winding (HV / LV)	Cu / Cu
-------	----------	-------	---	-------	-------	-----------------	---------	-------------------	---------

INSULATION RESISTANCES (GΩ)						@ 20 °C			
Time	15 s	30 s	45 s	60s	30 s	60 s			
Prim. - Tank (5 kVdc)	31,7	33,5	34,4	35,2	30,8	32,4			
Prim. - Sec. (5 kVdc)	223	231	235	241	212,2	221,3			
Sec. - Tank (5 kVdc)	82,4	122	153	178	112,5	163,9			

DIELECTRIC TESTS			
TEST NAME	Voltage	Frequency	Time
APPLIED VOLTAGE TEST (HV-N)	38 kV	50 Hz	60 s
APPLIED VOLTAGE TEST (LV)	70 kV	50 Hz	60 s
INDUCED AC WITHSTAND	275,0 kV	200 Hz	30 s

MEASUREMENT OF SHORT CIRCUIT IMPEDANCE & LOAD LOSSES @18,7°C										
Tab	Nominal Current (A)	Applied Current (A)	Measured Values					Calculated Values		
			S.C.Voltage (Uk)	P _u (W)	P _v (W)	P _w (W)	ΣP @ 18,7	%Uk	ΣP @ 18,7	Pk @ 75°C
1	275,6638	275,210	14922	77062,0	66423,0	77569,0	221054,0	11,42	221783,6	258532
13	234,3142	234,590	19130	78262,0	64252,0	73590,0	216104,0	12,41	215596,2	248032
25	203,7515	203,810	23459	75545,0	58746,0	69257,0	203548,0	13,24	203431,2	233284

MEASUREMENT OF NO-LOAD LOSSES & CURRENTS											
Terminal	Voltage (V)	Freq. (Hz)	Nom. Cur. (A)	Currents (A)				No-load Losses (W)			
				I _{ou}	I _{ov}	I _{ow}	ΣI _o	P _{ou}	P _{ov}	P _{ow}	P _o
2U2V2W	30251	50	1073,94	0,663	0,49388	0,50103	0,553	8720,22	5349,28	7579,21	21648,7
2U2V2W	33637	50	1073,94	0,7501	0,5177	0,582	0,617	11327	6693,02	10083,8	28103,9
2U2V2W	37176	50	1073,94	1,0564	0,76869	1,0936	0,973	17278,2	9133,2	12594,6	39006

TESTS ON ON-LOAD TAP-CHANGERS – OPERATION TEST										
1	With the transformer de-energized, eight complete cycles of operation.									PASS
2	With the transformer de-energized, and with the auxiliary voltage reduced to 85 % of its rated value, one complete cycle of operation.									PASS
3	With the transformer energized at rated voltage and frequency at no load, one complete cycle of operation.									PASS
4	With one winding short-circuited and, as far as practicable, rated current in the tapped winding, 10 cycles of tap-change operations across the range of two steps on each side from where a coarse or reversing changeover selector operates.									PASS

CALCULATED VALUES	NO-LOAD LOSSES (P _o) Tol. =+15% (W)	NO LOAD CURRENT (I _o) Tol. =+30% (%)	LOAD LOSSES @ 75°C (Pk) Tol. =+10% (W)	S.C. IMPEDANCE @ 75°C (Uk) Tol. =±7,5% (%)	VOLTAGE REGULATION @ 4/4 LOAD cosØ = 1 (%)	EFFICIENCY @ 4/4 LOAD (η) cosØ = 1 (%)
GUARANTEED	30000	0,25	250000	12		
RESULTS	28076	0,06	248032	12,41	1,17	99,56

Oil Type	Oil Weight(kg)	Active Part Weight (kg)	Total Weight (kg)
Nynas Lyra X	17800	47500	83000

This test report doesn't include the all tests performed on transformer.

All values in this test report is preliminary work results, and given for informational purposes only.

This transformer meets requirements provided by IEC standards.

CUSTOMER

Approved

ASTOR TRANSFORMATOR ENERJİ TUR.

İNS. ve PETROL SAN. TIC. A.Ş.

Ramazanoğlu Mah. Transtek Cad. No: 18

Bendik / İSTANBUL

Anadolu Kurumlar V.D. No: 859 005 5899

Annex II

ROUTINE TESTS AFTER SHORT-CIRCUIT TESTS

Routine tests after the short-circuit tests were carried out at the factory of the manufacturer on 10 and 11 August 2015 in presence of a KEMA inspector.

See enclosed report on the following pages.

ÖZGÜNEY ELEKTRİK TEST LABORATUVARI
TEST RAPORU / TEST REPORT



ÖZGÜNEY ELEKTRİK İNŞ. NAK. TAŞ. MOB. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 1. Organize Sanayii Bölgesi Ahi Evran Mah. Anadolu Cad. No:6 Sincan / ANKARA
 Tel / Phone: +90 312 267 01 56, Fax: +90 312 267 00 34
 web: <http://www.ozguney.com.tr>

AB-0650-T
15080007
08.15

DENEYİN TANIMI*TEST DEFINITION*

: Transformatör Rutin Testleri

*Transformer Routine Tests***MÜŞTERİ ADI VE ADRESİ***CUSTOMER NAME AND ADDRESS*

: ASTOR A.Ş.

1. Organize Sanayii Bölgesi Ahi Evran Mah. Anadolu Cad. No:6 Sincan / ANKARA

NUMUNE TANIMI*SAMPLE DESCRIPTION*

: Marka:ASTOR; Seri No:50001; 80/100 MVA; 154/33,6 kV; 50 Hz; YNyn0; 3 Fazlı; YG/AG
 Sargası:Cu/Cu; G.Depolu; ONAN/ONAF; güç transformatörü.
*Brand:ASTOR; Serial No:50001; 80/100 MVA; 154/33,6kV; 50Hz; YNyn0; 3 Phase; HV/LV
 Winding:Cu/Cu; Conservator Tank; ONAN/ONAF; power transformer.*

NUMUNE KABUL TARİHİ*RECEIPT OF SAMPLE*

: 8.8.2015

DENEY TARİH(LER)İ*TEST DATE(S)*

: 12.08.2015 - 13.08.2015

DENEY STANDART(LAR)I*TEST STANDART(S)*

: İlgili test sayfasında belirtilmiştir.

*Indicated on related test page(s).***RAPORUN SAYFA SAYISI***PAGES NUMBER OF REPORT*

: 51


Kısa Devre Mekanik Dayanım testi sonrası rutin testlerin tekrarı.*: Routine tests after the Ability to Withstand of Short Circuit test.*

Richard Houtepen

Date: 14/08/2015

KEMA Laboratories

Denetçi*Inspector***Gözlemciler***Observers*



Richard HOUTEPEN

Günaltay ACARALIOĞLU

KEMA Laboratories

TEİAŞ

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognition of calibration certificates.

Deneysel ve / veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (talep halinde) ve deney metodları, bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and / or measurements results, the uncertainties (if required) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Mühür*Stamp***Rapor Tarihi***Report Date***Deneyi Yapan***Tested by***Onaylayan***Approved by*

Özgüney elektrik
 INŞ.NAKL.TAŞ.MOB.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
 1. Org. San. B&L Ahievran Mah. Anadolu Cad. No : #
 Sincan /ANK Tel: 0312 267 01 56 - Fax: 0312 267 00 34
 Sincan V.D. 693 018 0830

14.8.2015

Halim ÖZKAN

Erhan KARABAŞ




Test sonuçları, sadece testleri yapılan numuneye aittir.

Test results are valid for tested item.

Bu rapor, Laboratuvarımızın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced without the written permission of the laboratory. Reports without signature and seal are not valid.



ÖZGÜNEY ELEKTRİK TEST LABORATUVARI
TEST RAPORU
ÖZGÜNEY ELEKTRİK TEST LABORATORY
TEST REPORT

AB-0650-T
15080007
08.15

GİRİŞ
Giriş

Transformatör karakteristikleri

Characteristics of transformer

Marka	: ASTOR
<i>Brand</i>	
Güç (kVA)	: 80000 / 100000
<i>Power (kVA)</i>	
Bağlantı Grubu	: YNyn0
<i>Vector Group</i>	
Soğutma	: ONAN / ONAF
<i>Cooling</i>	
Fabrika No	: 14-123
<i>Factory No</i>	
Tip	: YAKD'lı Güç Transformatörü
<i>Type</i>	<i>Power Transformer with OLTC</i>
İmal Yılı	: 2015
<i>Production Year</i>	
Sargı (YG / AG)	: Cu / Cu
<i>Windings (HV/LV)</i>	
Toplam Ağırlık (kg)	: 117000
<i>Total Weight (kg)</i>	
Nakil Ağırlığı (kg)	: 86000
<i>Transportation Weight (kg)</i>	
Aktif Kısım Ağırlığı (kg)	: 70000
<i>Active Part Weight (kg)</i>	
Yağ Ağırlığı (kg)	: 21500
<i>Oil Weight (kg)</i>	
Yağ Markası	: NYNAS Lyra X
<i>Oil Brand</i>	
Faz / Frekans (Hz)	: 3 / 50 Hz
<i>Phase/Freq. (Hz)</i>	
Son Kullanıcı	: TEİAŞ
<i>End User</i>	



Tarih: 12.8.2015 Date:	Testi Yapan: <i>HD</i> Tested By:	Onaylayan: <i>BK</i> Approved By:	Gözlemci(ler): <i>L</i> Observer(s): <i>ST</i>
---------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---

İNDEKS

INDEX

1.	Gerilim çevirme oranının ölçülmesi ve faz farkının kontrolü <i>Measurement of voltage ratio and check of phase displacement</i>	4
2.	Yalıtım sistemi kapasitanslarının ve kayıp faktörünün ($\tan \delta$) ölçülmesi. <i>Measurement of system capacitances and dissipation factor ($\tan \delta$) of the insulation system capacitance.</i>	5
3.	Mıknatışlanma akımının ölçülmesi <i>Excitation current measurement</i>	6
4.	İzolasyon dirençlerinin ölçülmesi.(Her bir sargı ile toprak arasındaki ve sargılar arasındaki d.a. yalıtım direncinin ölçülmesi.) <i>Measurement of d.c. insulation resistance between each winding to earth and between winding.</i>	7
5.	Sargı direncinin ölçülmesi <i>Measurement of winding resistance</i>	8
6.	Yüksüz (Boşta) kaybın ve akımın ölçülmesi <i>Measurement of no-load loss and current</i>	9
7.	Kısa devre empedansının ve yükte kaybın ölçülmesi <i>Measurement of short-circuit impedance and load loss</i>	10
8.	Yük altında kademe değiştiriciler üzerindeki deneyler <i>Tests on on-load tap-changers</i>	11
9.	Yıldırım darbe deneyi <i>Lightning impulse tests</i>	12
10.	Uygulanan gerilim deneyi <i>Applied Voltage Test</i>	13
11.	Hat terminali AC dayanım deneyi <i>Line terminal AC withstand test (LTAC)</i>	13
12.	Kısmi boşalma ölçümlü endüklenen gerilim testi <i>Induced voltage test with partial discharge measurement (IVPD)</i>	14
13.	EK 1. Yıldırım darbe şekilleri <i>APPENDIX 1. Lightning impulse waveforms</i>	16
14.	EK 2. Transformatör etiketi <i>APPENDIX 2. Name plate of the transformer</i>	43
15.	EK 3. Basınç - Yağ Sızdırılmazlık Test Raporu <i>APPENDIX 3. Pressure - Oil leakage test</i>	44
16.	EK 4. Transformatör yağı test raporu <i>APPENDIX 4. Transformer Oil test reports</i>	45
17.	EK 5. Fonksiyonel Testler <i>APPENDIX 5. Functional Tests</i>	51


 Richard Houtepen
 Date: 14/8/2015


Tarih: 12.8.2015 Date:	Testi Yapan: Tested By:	Onaylayan: Approved By:	Gözlemci(ler): Observer(s):
---------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------



ÖZGÜNEY ELEKTRİK TEST LABORATUVARI
TEST RAPORU
ÖZGÜNEY ELEKTRİK TEST LABORATORY
TEST REPORT

AB-0650-T
15080007
08.15

Seri No Serial No	50001	Güç Power	80000 / 100000 kVA
Marka Brand	ASTOR	Nom. Gerilim Nom. Voltage	154/33,6 kV
Bağ. Grubu Vector Group	YNyn0	Soğutma Cooling	ONAN/ONAF

1. Gerilim çevirme oranının ölçülmesi ve faz kaymasının kontrolü

1. Measurement of voltage ratio and check of phase displacement

Poz.	Primer Gerilimi (V)	Sekonder Gerilimi (V)	Nominal Değerler	BOŞTA ÇEVİRME ORANLARI			SAPMA MİKTARI ($\leq 0,5\%$)		
				Measured Voltage Ratio			Deviation ($\leq 0,5\%$)		
Tap	Primary Voltage (V)	Secondary Voltage (V)	Nominal Values	1U1N/2u2n	1V1N/2v2n	1W1N/2w2n	1U1N/2u2n	1V1N/2v2n	1W1N/2w2n
1	130900		3,8958	3,9029	3,9028	3,9029	0,181	0,179	0,181
2	132825		3,9531	3,9597	3,9597	3,9597	0,166	0,166	0,166
3	134750		4,0104	4,0167	4,0166	4,0167	0,157	0,154	0,157
4	136675		4,0677	4,0736	4,0736	4,0167	0,145	0,145	1,254
5	138600		4,1250	4,1308	4,1308	4,1308	0,141	0,141	0,141
6	140525		4,1823	4,1877	4,1876	4,1877	0,129	0,127	0,129
7	142450		4,2396	4,2446	4,2446	4,2446	0,118	0,118	0,118
8	144375		4,2969	4,3016	4,3015	4,3016	0,110	0,108	0,110
9	146300		4,3542	4,3586	4,3585	4,3585	0,102	0,100	0,100
10	148225		4,4115	4,4152	4,4154	4,4155	0,085	0,089	0,092
11	150150		4,4688	4,4724	4,4723	4,4724	0,082	0,079	0,082
12	152075		4,5260	4,5294	4,5293	4,5293	0,074	0,072	0,072
13	154000	33600	4,5833	4,5862	4,5861	4,5861	0,063	0,060	0,060
14	155925		4,6406	4,6431	4,6430	4,6430	0,053	0,051	0,051
15	157850		4,6979	4,7000	4,7000	4,7000	0,044	0,044	0,044
16	159775		4,7552	4,7569	4,7569	4,7569	0,036	0,036	0,036
17	161700		4,8125	4,8139	4,8138	4,8138	0,029	0,027	0,027
18	163625		4,8698	4,8708	4,8708	4,8708	0,021	0,021	0,021
19	165550		4,9271	4,9277	4,9277	4,9277	0,013	0,013	0,013
20	167475		4,9844	4,9847	4,9846	4,9847	0,007	0,005	0,007
21	169400		5,0417	5,0416	5,0415	5,0415	0,001	0,003	0,003
22	171325		5,0990	5,0985	5,0984	5,0984	0,009	0,011	0,011
23	173250		5,1563	5,1555	5,1554	5,1554	0,015	0,016	0,016
24	175175		5,2135	5,2124	5,2123	5,2124	0,022	0,024	0,022
25	177100		5,2708	5,2693	5,2693	5,2693	0,029	0,029	0,029

Faz farkının kontrolü ölçüm cihazı ile yapılmıştır. Tespit edilen faz kayması :

Phase displacement of the transformer checked by measuring device. Checked phase displacement :

Standart / Standard : TS EN 60076-1 MADDE 11.3, IEC 60076-1 CLAUSE 11.3

Ölçüm Cihazı / Measuring Device:

TETTEX TTR 2796

Richard Houtepen
Date: 14/8/2015
Serial No: 177783
KEMA Laboratories

YNyn0

Tarih: 12.8.2015 Date:	Testi Yapan: Tested By:	Onaylayan: Approved By:	Gözlemci(ler): Observer(s):
---------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------


Seri No / Serial No	50001	Güç Power	80000 / 100000 kVA
Marka / Brand	ASTOR	Nom. Gerilim / Nom. Voltage	154/33,6 kV
Bağ. Grubu / Vector Group	YNyn0	Sogutma / Cooling	ONAN/ONAF

2. Yalıtım sistemi kapasitanslarının ve kayıp faktörünün ($\tan \delta$) ölçülmesi.

2. Measurement of system capacitances and dissipation factor ($\tan \delta$) of the insulation system capacitance.

İki sargılı transformatörlerde ve buşingler için kapasite ve ($\tan \delta$) ölçümü için test düzenekleri.

Measurement connections of a two windings transformer and spare bushing for measurement of capacitances and ($\tan \delta$).



Test Objesi Sıcaklığı / Test Object Temperature : 27,8 °C

Ortam Sıcaklığı / Ambient Temp= 25,8 °C

Bağıl Nem / Relative Humidity= 54,0 %

Test Noktası / DUT	Test Modu / Test Mode	YG Giriş Bağlantısı / HV INPUT to	GİRİŞ A Bağlantısı / INPUT A to	YG GND Bağlantısı / HV GND to	Test Gerilimi / Test Voltage	Kapasite / Capacitance	%'de KF ($\tan \delta$) (27,8 °C) / DF % ($\tan \delta$) @ (27,8 °C)	%'de KF ($\tan \delta$) (20 °C) / DF % ($\tan \delta$) @ (20 °C)	%'de PF ($\cos \phi$) (27,8 °C) / PF% ($\cos \phi$) @ 27,8 °C	%'de PF ($\cos \phi$) (20 °C) / PF% ($\cos \phi$) @ 20 °C
C _{HL}	UST A	YG (HV)	AG (LV)	Tank	10,0 kV	8,8940 nF	0,16%	0,15%	0,16%	0,15%
C _{HG}	GST gA+B	YG (HV)	AG (LV)	Tank	10,0 kV	4,2140 nF	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
C _{LG}	GST gA+B	AG (LV)	YG (HV)	Tank	10,0 kV	14,6300 nF	0,24%	0,23%	0,24%	0,23%

Buşingler Üzerinde Testler / Tests on Bushings

Test Objesi Sıcaklığı / Test Object Temperature : 27,8 °C

Ortam Sıcaklığı / Ambient Temp= 25,8 °C

Bağıl Nem / Relative Humidity= 54,0 %

Seri No / Serial No	Test Noktası / DUT	Test Modu / Test Mode	YG Giriş Bağlantısı / HV INPUT to	GİRİŞ A Bağlantısı / INPUT A to	YG GND Bağlantısı / HV GND to	Test Gerilimi / Test Voltage	Kapasite / Capacitance	%'de KF ($\tan \delta$) (27,8 °C) / DF % ($\tan \delta$) @ (27,8 °C)	%'de KF ($\tan \delta$) (20 °C) / DF % ($\tan \delta$) @ (20 °C)
14 B 5787	C1	UST A	Üst Terminal / Top Terminal	Test Ucu / Test Tap	Flanş Flange	10,0 kV	269,30 pF	0,29%	0,29%
	C2	GST gA+B	Test Ucu / Test Tap	Üst Terminal / Top Terminal	Flanş Flange	2,0 kV	707,70 pF	0,22%	0,22%
	C1 + C2	GST gA+B	Test Ucu / Test Tap	Bağlantı Yok / Not connected	Flanş Flange	2,0 kV	971,80 pF	0,27%	0,27%
14 B 5788	C1	UST A	Üst Terminal / Top Terminal	Test Ucu / Test Tap	Flanş Flange	10,0 kV	270,50 pF	0,29%	0,29%
	C2	GST gA+B	Test Ucu / Test Tap	Üst Terminal / Top Terminal	Flanş Flange	2,0 kV	703,40 pF	0,27%	0,22%
	C1 + C2	GST gA+B	Test Ucu / Test Tap	Bağlantı Yok / Not connected	Flanş Flange	2,0 kV	968,80 pF	0,23%	0,23%
14 B 5789	C1	UST A	Üst Terminal / Top Terminal	Test Ucu / Test Tap	Flanş Flange	10,0 kV	267,50 pF	0,27%	0,27%
	C2	GST gA+B	Test Ucu / Test Tap	Üst Terminal / Top Terminal	Flanş Flange	2,0 kV	769,20 pF	0,23%	0,23%
	C1 + C2	GST gA+B	Test Ucu / Test Tap	Bağlantı Yok / Not connected	Flanş Flange	2,0 kV	1033,00 pF	0,25%	0,25%

Standart / Standard : IEEE C57.12.90 Madde/Clause 10.10; IEC 60076-1 Madde/Clause 11.1.2.2 a. & 11.1.2.2 c.; TS EN 60076-1 Madde/Clause 11.1.2.2 a. & 11.1.2.2 c.

DNV·GL

Ölçüm Cihazı / Measuring Device:

TETTEX MIDAS 2881

Seri No / Serial No :

178857

Tarih: 12.8.2015 Date:	Testi Yapan: <i>RD</i> Tested By:	Onaylayan: <i>Richard Houtepen</i> Approved By: <i>DRC</i> KEMA	Gözlemci(ler): <i>L</i> Observer(s): <i>L</i>
---------------------------	--------------------------------------	--	--


Seri No Serial No	50001	Güç Power	80000 / 100000 kVA
Marka Brand	ASTOR	Nom. Gerilim Nom. Voltage	154/33,6 kV
Bağ. Grubu Vector Group	YNyn0	Soğutma Cooling	ONAN/ONAF

3. Miknatslanma akımı ölçülmesi

3. Excitation current measurement

Miknatslanma akımı ölçülmü için test düzenekleri.

Measurement connections for excitation current measurement



Kademe Tap	Test Noktası DUT	Test Modu Test Mode	YG GİRİŞ Bağlantısı HV INPUT to	GİRİŞ A Bağlantısı INPUT A to	YG GND Bağlantısı HV GND to	Test Gerilimi Test Voltage	Miknatslanma Akımı Excitation Current
1	1U-1N	UST A	1	4	Tank	10,0 kV	45,940 mA
	1V-1N	UST A	2	4	Tank	10,0 kV	32,280 mA
	1W-1N	UST A	3	4	Tank	10,0 kV	45,980 mA
13	1U-1N	UST A	1	4	Tank	10,0 kV	32,210 mA
	1V-1N	UST A	2	4	Tank	10,0 kV	22,220 mA
	1W-1N	UST A	3	4	Tank	10,0 kV	32,210 mA
25	1U-1N	UST A	1	4	Tank	10,0 kV	24,030 mA
	1V-1N	UST A	2	4	Tank	10,0 kV	16,190 mA
	1W-1N	UST A	3	4	Tank	10,0 kV	23,790 mA
AG LV	2U-2N	UST A	5	8	Tank	5,0 kV	174,800 mA
	2V-2N	UST A	6	8	Tank	5,0 kV	124,000 mA
	2W-2N	UST A	7	8	Tank	5,0 kV	174,700 mA

Standart / Standard : Test yöntemi olarak TEİAŞ GİS GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ (154kV/OG) TİP TEKNİK ŞARTNAMESİ (REVİZYON: TEMMUZ 2013/İDB-4) madde 4.3.2.k. esas alınmıştır.

Test performed according to TEİAŞ GIS POWER TRANSFORMER (154kV/MV) TECHNICAL SPECIFICATION (REVISION: JULY 2013/İDB-4) clause 4.3.2.k.

Ölçüm Cihazı / Measuring Device:

TETTEX MIDAS 2881

DNV-GL

Seri No / Serial No :

178857

Tarih: 12.8.2015
Date:

Testi Yapan:
Tested By:

Onaylayan:
Approved By:

Richard Houtepen

14/08/2015


Date: 14/08/2015
Observer(s):

Seri No / Serial No	50001	Güç Power	80000 / 100000 kVA
Marka Brand	ASTOR	Nom. Gerilim Nom. Voltage	154/33,6 kV
Bağ. Grubu Vector Group	YNyn0	Soğutma Cooling	ONAN/ONAF


4. İzolasyon dirençlerinin ölçülmesi.(Her bir sargı ile toprak arasındaki ve sargılar arasındaki d.a. yalıtım direncinin ölçülmesi.)

4. Measurement of d.c. insulation resistance between each winding to earth and between winding.


İzolasyon direnci ölçüm cihazı bağlantı şekilleri. Insulation resistance measurement device connection diagrams.




Şekil 2.1. YG - Tank ölçümü
Figure 2.1. HV - Tank measurement



Şekil 2.2. AG - Tank ölçümü
Figure 2.2. LV - Tank measurement



Şekil 2.3. YG - AG ölçümü
Figure 2.3. HV - LV measurement



Şekil 2.4. Nüve - Tank ve Çerçeve - Tank ölçümü
Figure 2.4. Core - Tank & Frame - Tank measurement

Ölçüm Noktası Measurement Point	Gerilim (kV) Voltage (kV)	27,9°C'de İzolasyon Dirençleri (GΩ)						20°C'de İzolasyon Dirençleri (GΩ)			
		Insulation Resistances @ 27,9°C (GΩ)						Insulation Resistances @ 20°C(GΩ)			
		0s	15s	30s	45s	60s	600s	30s	60s	600s	DAR
YG - Tank HV-Tank	5,0 kV	15,6	68,1	71,2	73,0	72,6	86,0	123,2	125,6	148,7	1,01966
YG - AG HV - LV	5,0 kV	95,1	118,1	134,2	149,0	160,1	329,2	232,2	277,0	569,5	1,19300
AG - Tank LV - Tank	5,0 kV	3,5	16,5	28,0	34,6	42,0	119,2	48,4	72,7	206,2	1,50000
Nüve - Tank Core - Tank	2,5 kV	2,7	60,8	65,4	68,8	71,1	---	113,1	123,0	---	1,08716
Çerçeve - Tank Frame - Tank	2,5 kV	1,2	2,2	3,3	3,8	4,1	---	5,7	7,1	---	1,24242
Nüve-Çerçeve Core - Frame	2,5 kV	6,8	17,6	22,1	24,4	26,3	---	38,2	45,5	---	1,19005

DAR : Dielektrik emilim oranı. Dielectric Absorption Ratio.

PI : Polarizasyon endeksi. Polarization Index.

$$DAR = \frac{R_{ins}(60s)}{R_{ins}(30s)}$$

$$PI = \frac{R_{ins}(600s)}{R_{ins}(60s)}$$

Richard Houtepen
Date: 14/8/2015
KEMA Laboratories

Standart / Standard : IEEE C57.12.90 MADDE/CLAUSE 10.11; TS EN 60076-1 Madde 11.1.2.2; IEC 60076-1 Madde 11.1.2.2

Test süreleri ve hesaplamalar için TEİAŞ GIS GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ (154kV/OG) TİP TEKNİK ŞARTNAMESİ (REVİZYON: TEMMUZ 2013/İDB-4) madde 4.3.2.d. esas alınmıştır.



Test performed according to TEİAŞ GIS POWER TRANSFORMER (154kV/MV) TECHNICAL SPECIFICATION (REVISION: JULY 2013/İDB-4) clause 4.3.2.d.

Ölçüm Cihazı / Measuring Device:

METREL MI 3200

Seri No / Serial No :

12140177

Tarih: 12.8.2015 Date:	Testi Yapan:  Tested By:	Onaylayan:  Approved By:	Gözlemci(ler):  Observer(s): 
---------------------------	--	--	---



ÖZGÜNEY ELEKTRİK TEST LABORATUVARI

TEST RAPORU

ÖZGÜNEY ELEKTRİK TEST LABORATORY

TEST REPORT

AB-0650-T

15080007

08.15

Seri No Serial No	50001	Güç Power	80000 / 100000 kVA
Marka Brand	ASTOR	Nom. Gerilim Nom. Voltage	154/33,6 kV
Bağ. Grubu Vector Group	YNyn0	Soğutma Cooling	ONAN/ONAF

5. Sargı direncinin ölçülmesi

5. Measurement of winding resistance

Direnç ölçüm sıcaklığı Measurement temperature : 28,9 °C

Poz. Tap	Test Akımı Test Current	YG SARGISI HV WINDING			Ortalama Değer Mean Value	Sapma Deviation
		1U - 1V	1V - 1W	1W - 1U		
1	19,90 A	0,44717 Ω	0,44673 Ω	0,44645 Ω	0,44678 Ω	0,161%
2	19,90 A	0,46004 Ω	0,45879 Ω	0,45896 Ω	0,45926 Ω	0,272%
3	19,90 A	0,47036 Ω	0,46903 Ω	0,46927 Ω	0,46955 Ω	0,284%
4	19,90 A	0,48053 Ω	0,47943 Ω	0,47946 Ω	0,47981 Ω	0,229%
5	19,90 A	0,49093 Ω	0,48960 Ω	0,48983 Ω	0,49012 Ω	0,272%
6	19,90 A	0,50114 Ω	0,49999 Ω	0,50004 Ω	0,50039 Ω	0,230%
7	19,90 A	0,51150 Ω	0,51025 Ω	0,51039 Ω	0,51071 Ω	0,245%
8	19,90 A	0,52188 Ω	0,52081 Ω	0,52083 Ω	0,52117 Ω	0,205%
9	19,90 A	0,53224 Ω	0,53102 Ω	0,53119 Ω	0,53148 Ω	0,230%
10	19,90 A	0,54255 Ω	0,54154 Ω	0,54146 Ω	0,54185 Ω	0,201%
11	19,90 A	0,55300 Ω	0,55174 Ω	0,55183 Ω	0,55219 Ω	0,228%
12	19,90 A	0,56325 Ω	0,56228 Ω	0,56210 Ω	0,56254 Ω	0,205%
13	19,90 A	0,55476 Ω	0,55459 Ω	0,55398 Ω	0,55444 Ω	0,141%
14	19,90 A	0,56790 Ω	0,56689 Ω	0,56674 Ω	0,56718 Ω	0,205%
15	19,90 A	0,57832 Ω	0,57707 Ω	0,57709 Ω	0,57749 Ω	0,217%
16	19,90 A	0,58844 Ω	0,58745 Ω	0,58729 Ω	0,58773 Ω	0,196%
17	19,90 A	0,59887 Ω	0,59765 Ω	0,59764 Ω	0,59805 Ω	0,206%
18	19,90 A	0,60906 Ω	0,60802 Ω	0,60789 Ω	0,60832 Ω	0,192%
19	19,90 A	0,61944 Ω	0,61828 Ω	0,61822 Ω	0,61865 Ω	0,197%
20	19,90 A	0,62977 Ω	0,62887 Ω	0,62861 Ω	0,62908 Ω	0,185%
21	19,90 A	0,64021 Ω	0,63911 Ω	0,63899 Ω	0,63944 Ω	0,191%
22	19,90 A	0,65048 Ω	0,64961 Ω	0,64930 Ω	0,64980 Ω	0,182%
23	19,90 A	0,66085 Ω	0,65978 Ω	0,65964 Ω	0,66009 Ω	0,183%
24	19,90 A	0,67114 Ω	0,67029 Ω	0,66999 Ω	0,67047 Ω	0,172%
25	19,90 A	0,68139 Ω	0,68043 Ω	0,68013 Ω	0,68065 Ω	0,185%

Poz. Tap	Test Akımı Test Current	AG SARGISI LV WINDING			Ortalama Değer Mean Value	Sapma Deviation
		1U - 1V	1V - 1W	1W - 1U		
-	31,80 A	18,8160 mΩ	18,8220 mΩ	18,8560 mΩ	18,8313 mΩ	0,213%

Standart / Standard : TS EN 60076-1 MADDE 11.2, IEC 60076-1 CLAUSE 11.2

Ölçüm Cihazı / Measuring Device: TETTEX 2293

Serial No /
No : DNT-121215


Richard Houtepen
Date: 14/12/2015
KEMA Laboratories

Tarih: Date:	12.8.2015	Testi Yapan: Tested By:		Onaylayan: Approved By:		Gözlemci(ler): Observer(s):	
-----------------	-----------	----------------------------	--	----------------------------	--	--------------------------------	--

Seri No Serial No	50001	Güç Power	80000 / 100000 kVA
Marka Brand	ASTOR	Nom. Gerilim Nom. Voltage	154/33,6 kV
Bağ. Grubu Vector Group	YNyn0	Soğutma Cooling	ONAN/ONAF

6. Yüksüz (Boşta) kaybın ve akımın ölçülmesi

6. Measurement of no-load loss and current



1. Senkron Jeneratör *Synchronous Generator*
 2. Besleme Trafosu *Step-Up Transformer*
 3. Akım Trafoları *Current Transformers*

4. Gerilim Trafoları *Voltage Transformers*
 5. Güç Analizörü *Power Analyzer*
 6. Test Tansformatörü *Transformer Under Test*

Enerjilendirilen kısım *Energized side*

2U2V2W

Boşta bırakılan kısım *Float side*

1U1V1W

Uyartım	U_{rms}	U_{mean}	I_o	P_m	d	ΣP_0
Exitation	U_{rms}	U_{mean}	I_o	P_m	d	ΣP_0
90%	17443 V	17479 V	0,63839 A	7964,0 W	-0,00054	25967 W
	17480 V	17449 V	0,45435 A	6728,0 W		
	17472 V	17456 V	0,69850 A	11289,0 W		
	17465 V	17456 V	0,59708 A	25981,0 W		
100%	19400 V	19381 V	0,90534 A	9798,0 W	-0,00134	33187 W
	19445 V	19431 V	0,69052 A	8782,0 W		
	19434 V	19388 V	0,93688 A	14652,0 W		
	19426 V	19400 V	0,84425 A	33232,0 W		
110%	21405 V	21323 V	1,65201 A	11405,0 W	-0,00433	43352 W
	21457 V	21391 V	1,44293 A	12300,0 W		
	21435 V	21306 V	1,68237 A	19836,0 W		
	21432 V	21340 V	1,59244 A	43541,0 W		

DNV-GL

Richard Houtepen
 Date: 14/01/2015
 KEMA Laboratories

Standart / Standard : TS EN 60076-1 MADDE 11.4, IEC 60076-1 CLAUSE 11.4


Ölçüm Cihazı / Measuring Device:	YOKOGAWA WT3000	Seri No / Serial No :	91R616989
Ölçüm Cihazı / Measuring Device:	EPRO ENVOS60	Seri No / Serial No :	2/13/2151, 2/13/2152, 2/13/2153
Ölçüm Cihazı / Measuring Device:	EPRO NCO72,5	Seri No / Serial No :	2/13/2154, 2/13/2155, 2/13/2156

Tarih: 12.8.2015 Date:	Testi Yapan: Approved By:	Onaylayan: Approved By:	Gözlemci(ler): Observer(s):
---------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Seri No Serial No	50001	Güç Power	80000 / 100000 kVA
Marka Brand	ASTOR	Nom. Gerilim Nom. Voltage	154/33,6 kV
Bağ. Grubu Vector Group	YNyn0	Soğutma Cooling	ONAN/ONAF

7. Kısa devre empedansının ve yükte kaybın ölçülmesi

7. Measurement of short-circuit impedance and load loss



1. Senkron Jeneratör Synchronous Generator
2. Besleme Trafosu Step-Up Transformer
3. Akım Trafoları Current Transformers
4. Gerilim Trafoları Voltage Transformers

5. Güç Analizörü Power Analyzer
6. Test Transformatörü Transformer Under Test
7. Kompanzasyon Ünitesi Capacitor Banks

Ölçüm sıcaklığı Measurement temperature : 29,1 °C

Enerjilendirilen kısım Energized side 1U1V1W

Kısadevre edilen kısım Short-circuited side 2U2V2W

Poz.	Baz Güç Base Power	Nominal Akım Nominal Current	Uygulanan Akım Applied Current	Ölçülen Değerler Measured Values						
				P _U	P _V	P _W	P _Σ	P _{DC}	P _{AC}	K.D. Gerilimi S.C. Voltage
1	100 MVA	441,1 A	251,01 A	23400 W	25800 W	23900 W	73100 W	69265 W	3835 W	4856 V
1	80 MVA	352,8 A	251,01 A	23400 W	25800 W	23900 W	73100 W	69265 W	3835 W	4856 V
13	100 MVA	374,9 A	203,39 A	20270 W	22540 W	23870 W	66680 W	58971 W	7709 W	5849 V
13	80 MVA	299,9 A	203,39 A	20270 W	22540 W	23870 W	66680 W	58971 W	7709 W	5849 V
25	100 MVA	326,0 A	180,38 A	20130 W	22050 W	25490 W	67670 W	58776 W	8894 W	7327 V
25	80 MVA	260,8 A	180,38 A	20130 W	22050 W	25490 W	67670 W	58776 W	8894 W	7327 V

Poz.	Baz Güç Base Power	Nominal Akıma Düzeltilmiş Değerler Correction to Nominal Current				Referans Sıcaklık (75 °C) İçin Düzeltilmiş Değerler Corrected Values for Reference Temperature (75 °C)			
		P _Σ	P _{DC}	P _{AC}	K.D. Gerilimi S.C. Voltage	P _{DC} 75	P _{AC} 75	P _k 75	% u _k
1	100 MVA	225694 W	213855 W	11839 W	14779 V	251023 W	10086 W	261109 W	11,29
1	80 MVA	144444 W	136867 W	7577 W	11823 V	160655 W	6455 W	167110 W	9,03
13	100 MVA	226564 W	200369 W	26195 W	18674 V	235193 W	22316 W	257509 W	12,13
13	80 MVA	145001 W	128236 W	16765 W	14940 V	150524 W	14282 W	164806 W	9,70
25	100 MVA	221030 W	191981 W	29049 W	22935 V	225346 W	24748 W	250095 W	12,95
25	80 MVA	141459 W	122868 W	18592 W	18348 V	144222 W	15839 W	160061 W	10,36

Standart / Standard : TS EN 60076-1 MADDE 11.4, IEC 60076-1 CLAUSE 11.4

Ölçüm Cihazı / Measuring Device: YOKOGAWA WT5000 DN-GL Seri No / Serial No : 91R616989
 Ölçüm Cihazı / Measuring Device: EPRO ENV-1860 Seri No / Serial No : 2/13/2151, 2/13/2152, 2/13/2153
 Ölçüm Cihazı / Measuring Device: EPRO NCO72,5 Richard Houtepen 141P1205 Seri No / Serial No : 2/13/2154, 2/13/2155, 2/13/2156

Tarih: 12.8.2015 Date:	Testi Yapan: <i>[Signature]</i> Approved By: <i>[Signature]</i>	Onaylayan: <i>[Signature]</i> Observer(s): <i>[Signature]</i>
---------------------------	--	--



ÖZGÜNEY ELEKTRİK TEST LABORATUVARI
TEST RAPORU
ÖZGÜNEY ELEKTRİK TEST LABORATORY
TEST REPORT

AB-0650-T
15080007
08.15

Seri No Serial No	50001	Güç Power	80000 / 100000 kVA
Marka Brand	ASTOR	Nom. Gerilim Nom. Voltage	154/33,6 kV
Bağ. Grubu Vector Group	YNyn0	Soğutma Cooling	ONAN/ONAF

8. Yük altında kademe değiştiriciler üzerindeki deneyler

8. Tests on on-load tap-changers

Yük Altında Kademe Değiştirici bilgileri Onload Tap Changer information

Üretici Manufacturer : MR

Tip Type : VMIII500Y-72,5/C-14273GR

Seri No Serial : 1547811

1	Enerjilendirilmemiş transformatörle sekiz tam çalışma çevrimi <i>With the transformer de-energized, eight complete cycles of operation.</i>	OLUMLU PASS
2	Enerjilendirilmemiş transformatörle ve beyan değerinin % 85'ine azaltılmış yardımcı gerilimle bir tam çalışma çevrimi. <i>With the transformer de-energized, and with the auxiliary voltage reduced to 85 % of its rated value, one complete cycle of operation.</i>	OLUMLU PASS
3	Beyan geriliminde ve freksansında enerjilendirilmiş transformatör ile yüksüz durumda bir tam çalışma çevrimi <i>With the transformer energized at rated voltage and frequency at no load, one complete cycle of operation.</i>	OLUMLU PASS
4	Bir sargı kısa devre edilmiş durumda ve kademeli sargası uygulanıldığı kadariyla beyan akımında iken orta kademeden itibaren her iki taraftaki iki kademe adımı arasında 10 kademe değiştirme çalışma çevrimi <i>With one winding short-circuited and, as far as practicable, rated current in the tapped winding, 10 cycles of tap-change operations across the range of two steps on each side from where a coarse or reversing changeover selector operates.</i>	OLUMLU PASS

Standart / Standard : TS EN 60076-1 MADDE 11.7, IEC 60076-1 CLAUSE 11.7

Standart / Standard : TS EN 60076-1 MADDE 11.4, IEC 60076-1 CLAUSE 11.4

Ölçüm Cihazı / Measuring Device: YOKOGAWA WT3000 Seri No / Serial No : 91R616989

Ölçüm Cihazı / Measuring Device: EPRO ENVOS60 Seri No / Serial No : 2/13/2151, 2/13/2152, 2/13/2153

Ölçüm Cihazı / Measuring Device: EPRO NCO72,5 Seri No / Serial No : 2/13/2154, 2/13/2155, 2/13/2156



Tarih: 12.8.2015 Date:	Testi Yapan: Tested By:	Onaylayan: Approved By:	Gözlemci(ler): Observer(s):
---------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------



ÖZGÜNEY ELEKTRİK TEST LABORATUVARI
TEST RAPORU
ÖZGÜNEY ELEKTRİK TEST LABORATORY
TEST REPORT

AB-0650-T
15080007
08.15

Seri No Serial No	50001	Güç Power	80000 / 100000 kVA
Marka Brand	ASTOR	Nom. Gerilim Nom. Voltage	154/33,6 kV
Bağ. Grubu Vector Group	YNyn0	Soğutma Cooling	ONAN/ONAF

9. Yıldırım darbe deneyi

9. Lightning impulse test

Çevre Koşulları Climate Data

Ortam Sıcaklığı Ambient Temp=

31,2 °C

Bağıl Nem Relative Humidity=

31,0 %

Hava Basıncı Air pressure=

920,2 hPa

Şekil No Figure No	Darbe No Impulse No	U _p (kV)	T ₁ (μs)	T ₂ (μs)	I _p (A)	Açıklamalar Remarks
1*	13213	-102	1,39	56,8	-257,1	2u RLI %60
2*	13214	-168,2	1,39	57,00	-415,7	2u LI %100-1
3*	13215	-170,4	1,39	57,30	-422,9	2u LI %100-2
4*	13216	-171,6	1,39	57,30	-423,8	2u LI %100-3
5	13243	-101,4	1,41	20,60	-723,1	2u RLI %60 without earth resistor
6	13244	-168	1,42	21,00	-1188,0	2u LI %100-1 without earth resistor
7	13245	-168,1	1,42	20,90	-1192,0	2u LI %100-2 without earth resistor
8	13246	-168,3	1,42	20,90	-1188,0	2u LI %100-3 without earth resistor
9*	13217	-102,6	1,39	56,40	-253,6	2v RLI %60
10*	13218	-173,9	1,39	56,90	-427,8	2v LI %100-1
11*	13219	-172,1	1,39	57,00	-421,2	2v LI %100-2
12*	13220	-169,5	1,39	57,10	-415,9	2v LI %100-3
13	13239	-100,7	1,42	20,70	-657,2	2v RLI %58 without earth resistor
14	13240	-168,5	1,42	21,00	-1115,0	2v LI %100-1 without earth resistor
15	13241	-168,6	1,43	21,00	-1115,0	2v LI %100-2 without earth resistor
16	13242	-173,2	1,42	21,00	-1154,0	2v LI %100-3 without earth resistor
17*	13221	-102,4	1,39	56,30	-256,0	2w RLI %60
18*	13222	-171,2	1,39	57,30	-426,2	2w LI %100-1
19*	13223	-170,4	1,39	57,20	-424,1	2w LI %100-2
20*	13224	-170,8	1,39	57,20	-424,0	2w LI %100-3
21	13235	-99,37	1,42	20,30	-594,3	2w RLI %58 without earth resistor
22	13236	-171,9	1,42	20,60	-1003,0	2w RLI %100-1 without earth resistor
23	13237	-173	1,42	20,70	-1021,0	2w RLI %100-2 without earth resistor
24	13238	-173,6	1,42	20,60	-1012,0	2w RLI %100-3 without earth resistor
25*	13225	-101,3	2,22	51,60	-343,7	2n RLI %60
26*	13226	-168,5	2,21	51,90	-576,9	2n LI %100-1
27*	13227	-171,5	2,21	52,00	-586,6	2n LI %100-2
28*	13228	-168,4	2,21	51,90	-574,4	2n LI %100-3

Yıldırım darbe formları Ek.1'de verilmiştir. Lightning impulses are given in Annex 1

Standart / Standard : TS EN 60076-3 MADDE 13, IEC 60076-3 CLAUSE 13

Ölçüm Cihazı / Measuring Device: DR. STRAUSS TR-AS 200-14/2

Ölçüm Cihazı / Measuring Device: DDF-1200 Voltage Divider

Richard Houtepen
Date: 14/08/2015
Seri No / Serial Number: *1210301*
KEMA Laboratories
Serial No: *1210301*

1196

1210301

Tarih: 12.8.2015 Date: 13.8.2015	Testi Yapan: Tested By:	Onaylayan: Approved By:	Gözlemci(ler): Observer(s):
-------------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Şekil No Figure No	Darbe No Impulse No	U _p (kV)	T ₁ (μs)	T ₂ (μs)	I _p (A)	Açıklamalar Remarks
29	13231	-102,4	2,62	14,80	-759,2	2n RLI %60 without earth resistance
30	13232	-171,3	2,61	11,80	-1120,0	2n RLI %100-1 without earth resistance
31	13233	-168,8	2,62	11,70	-1092,0	2n RLI %100-2 without earth resistance
32	13234	-171,9	2,61	11,80	-1105,0	2n RLI %100-3 without earth resistance
33	13248	-57,53	0,92	46,00	-55,7	1N RLI %60
34	13249	-94,6	0,88	46,00	-100,4	1N LI %100-1
35	13250	-96,15	0,87	46,00	-102,2	1N LI %100-2
36	13251	-96,32	0,87	46,00	-101,7	1N LI %100-3
37	13256	-345,9	1,16	45,00	-113,1	1U RLI %53 Tap1
38	13257	-658,8	1,09	43,30	-278,9	1U LI %100-1 Tap1
39	13258	-658,2	1,09	43,30	-279,8	1U LI %100-2 Tap1
40	13259	-658,9	1,09	43,30	-278,7	1U LI %100-3 Tap1
41	13260	-349,7	1,17	56,50	-71,9	1V RLI %53
42	13261	-666,6	1,09	50,70	-136,6	1V LI %100-1
43	13262	-668,1	1,09	50,80	-143,0	1V LI %100-2
44	13263	-668,3	1,10	50,80	-138,0	1V LI %100-3
45	13264	-393,3	1,14	48,80	-69,6	1W RLI %60 Tap25
46	13265	-672,4	1,10	48,20	-163,6	1W LI %100-1 Tap25
47	13266	-669,8	1,10	48,20	-159,1	1W LI %100-2 Tap25
48	13267	-671,4	1,10	48,20	-158,6	1W LI %100-3 Tap25

Yıldırım darbe formları Ek.1'de verilmiştir. Lightning impulses are given in Annex 1

- * İşaretli testlerde T₂ süresinin düzeltılması amacıyla toprak devresine 312 Ω direnç eklenmiştir.
 * The marked tests, 312 Ω resistor is added to ground circuit to correct the T₂ time of the wave shape.



Standart / Standard : TS EN 60076-3 MADDE 13, IEC 60076-3 CLAUSE 13

Ölçüm Cihazı / Measuring Device: DR. STRAUSS TR-AS 200-14/2

Seri No / Serial No : 1196

Ölçüm Cihazı / Measuring Device: DDF-1200 Voltage Divider

Seri No / Serial No : 1210301


Tarih: 12.8.2015 Date: 13.8.2015	Testi Yapan: Tested By:	Onaylayan: Approved By:	Gözlemci(ler): Observer(s):
-------------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Seri No Serial No	50001	Güç Power	80000 / 100000 kVA
Marka Brand	ASTOR	Nom. Gerilim Nom. Voltage	154/33,6 kV
Bağ. Grubu Vector Group	YNyn0	Soğutma Cooling	ONAN/ONAF

10. Uygulanan gerilim testi

10. Applied voltage test

Uygulanan Gerilim testi için bağlantı şekilleri. Connection diagrams for applied voltage test.



1. Gerilim Regülatörü Voltage Regulator

2. Uyarma Transformatörü Excitation Transformer

3. Reaktör Reactor

4. Kapasitif Gerilim Bölücü Capacitive Voltage Divider

5. Ölçüm Sistemi Measurement System

Test Edilen Kısım Tested Part	Topraklanan Kısımlar Earthed Terminals	Test Gerilimi Test Voltage	Frekans Frequency	Süre Duration
YG-N HV-N	AG; Tank LV; Tank	70 kV	50 Hz	60 s
AG LV	YG; Tank HV; Tank	38 kV	50 Hz	60 s

Standart / Standard : TS EN 60076-3 Madde 10; IEC 60076-3 Clause 10


Ölçüm Cihazı / Measuring Device: HAEFELY MSR400

Seri No / Serial No :

1M2X5D54T

11. Hat Terminali AC dayanım testi (LTAC)

11. Line terminal AC withstand test (LTAC)



1. Senkron Jeneratör Synchronous Generator

2. Besleme Trafosu Step-Up Transformer


3. Akım Trafoları Current Transformers

4. Gerilim Trafoları Voltage Transformers

5. Güç Analizörü Power Analyzer

6. Test Trafosu Transformer Under Test

Poz. Tap	V _{WITH.}	Frekans Frequency	Süre Duration
13	275,0 kV	200 Hz	30 s



Richard Houtepen
Date: 14/8/2015
KEMA Laboratories

Standart / Standard : TS EN 60076-3 Madde 12; IEC 60076-3 Clause 12

Ölçüm Cihazı / Measuring Device:

YOKOGAWA WT3000

Seri No / Serial No :


91R616989

Tarih: Date:	13.8.2015	Testi Yapan: Tested By:	Onaylayan: Approved By:	Gözlemci(ler): Observer(s):
-----------------	-----------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Seri No / Serial No	50001	Güç Power	80000 / 100000 kVA
Marka Brand	ASTOR	Nom. Gerilim Nom. Voltage	154/33,6 kV
Bağ. Grubu Vector Group	YNyn0	Soğutma Cooling	ONAN/ONAF

12. Kısıtlı boşalma ölçümlü endüklenen gerilim testi

12. Induced voltage test with partial discharge measurement (IVPD)



1. Senkron Jeneratör Synchronous Generator
 2. Besleme Trafosu Step-Up Transformer
 3. Akım Trafoları Current Transformers
 4. Gerilim Trafoları Voltage Transformers

5. Güç Analiziörü Power Analyzer
 6. Test Tansformatörü Transformer Under Test
 7. Filtre Filter
 8. Zm Ölçme Empedansı Zm Measurement impedance



Richard Houtepen
 Date: 14/08/2015

Süre Duration	% U _r % U _r	U _{AG} U _{LV}	U _{YG} U _{HV}	PD _A PD _A	PD _B PD _B	PD _C PD _c
-	40%	13440 V	61600 V	4 pC	5 pC	3 pC
60 s	120%	40320 V	184800 V	11 pC	12 pC	8 pC
300 s	158%	53088 V	243320 V	11 pC	14 pC	9 pC
30 s	200%	67200 V	308000 V	-	-	-
300 s	158%	53088 V	243320 V	10 pC	12 pC	7 pC
600 s	158%	53088 V	243320 V	11 pC	20 pC	8 pC
900 s	158%	53088 V	243320 V	11 pC	13 pC	8 pC
1200 s	158%	53088 V	243320 V	11 pC	12 pC	8 pC
1500 s	158%	53088 V	243320 V	11 pC	12 pC	8 pC
1800 s	158%	53088 V	243320 V	11 pC	13 pC	8 pC
2100 s	158%	53088 V	243320 V	12 pC	13 pC	8 pC
2400 s	158%	53088 V	243320 V	11 pC	12 pC	7 pC
2700 s	158%	53088 V	243320 V	11 pC	12 pC	8 pC
3000 s	158%	53088 V	243320 V	11 pC	12 pC	7 pC
3300 s	158%	53088 V	243320 V	11 pC	12 pC	7 pC
3600 s	158%	53088 V	243320 V	10 pC	12 pC	7 pC
300 s	120%	40320 V	184800 V	9 pC	8 pC	7 pC
-	40%	13440 V	61600 V	4 pC	4 pC	3 pC

Standart / Standard : TS EN 60076-3 Madde 11.3; IEC 60076-3 Clause 11.3

Ölçüm Cihazı / Measuring Device:	YOKOGAWA WT3000	Seri No / Serial No :	91R616989
Ölçüm Cihazı / Measuring Device:	TETTEX CAL451	Seri No / Serial No :	178197
Ölçüm Cihazı / Measuring Device:	TETTEX DDX 9121a	Seri No / Serial No :	178081, 179093, 179090

Tarih: Date:	13.8.2015	Testi Yapan: Tested By:		Onaylayan: Approved By:		Gözlemci(ler): Observer(s):	
-----------------	-----------	----------------------------	--	----------------------------	--	--------------------------------	--

EK. 1
APPENDIX 1.

project : 50001withKEMA

test date 12/8/2015

Climate - Data

temperature	31.2 °C	humidity	31 %
		air-pressure	920.2 hPa

50001withKEMA : LI_PK

NO	NO	Up[kV]	T1[μs]	T2 [μs]	IP2[A]	Remark
1	13213	-102	1.39	56.8	-257.1	2u RLI %60
2	13214	-168.2	1.39	57	-415.7	2u LI %100-1
3	13215	-170.4	1.39	57.3	-422.9	2u LI %100-2
4	13216	-171.6	1.39	57.3	-423.8	2u LI %100-3
5	13243	-101.4	1.41	20.6	-723.1	2u RLI %60 without earth resistor
6	13244	-168	1.42	21	-1188	2u LI %100-1 without earth resistor
7	13245	-168.1	1.42	20.9	-1192	2u LI %100-2 without earth resistor
8	13246	-168.3	1.42	20.9	-1188	2u LI %100-3 without earth resistor
9	13217	-102.6	1.39	56.4	-253.6	2v RLI %60
10	13218	-173.9	1.39	56.9	-427.8	2v LI %100-1
11	13219	-172.1	1.39	57	-421.2	2v LI %100-2
12	13220	-169.5	1.39	57.1	-415.9	2v LI %100-3
13	13239	-100.7	1.42	20.7	-657.2	2v RLI %58 without earth resistor
14	13240	-168.5	1.42	21	-1115	2v LI %100-1 without earth resistor
15	13241	-168.6	1.43	21	-1115	2v LI %100-2 without earth resistor
16	13242	-173.2	1.42	21	-1154	2v LI %100-3 without earth resistor
17	13221	-102.4	1.39	56.3	-256	2w RLI %60
18	13222	-171.2	1.39	57.3	-426.2	2w LI %100-1



Richard Houtepen
 Date: 14/8/2015
 KEMA Laboratories

Sayfa No, Page No: 16/51

10 L BK



ÖZGÜNEY ELEKTRİK TEST LABORATUVARI
TEST RAPORU
ÖZGÜNEY ELEKTRİK TEST LABORATORY
TEST REPORT

AB-0650-T
15080007
08.15

50001withKEMA : LI_PK

NO	NO	Up[kV]	T1[μs]	T2 [μs]	IP2[A]	Remark
19	13223	-170.4	1.39	57.2	-424.1	2w LI %100-2
20	13224	-170.8	1.39	57.2	-424	2w LI %100-3
21	13235	-99.37	1.42	20.3	-594.3	2w RLI %58 without earth resistor
22	13236	-171.9	1.42	20.6	-1003	2w RLI %100-1 without earth resistor
23	13237	-173	1.42	20.7	-1021	2w RLI %100-2 without earth resistor
24	13238	-173.6	1.42	20.6	-1012	2w RLI %100-3 without earth resistor
25	13225	-101.3	2.22	51.6	-343.7	2n RLI %60
26	13226	-168.5	2.21	51.9	-576.9	2n LI %100-1
27	13227	-171.5	2.21	52	-586.6	2n LI %100-2
28	13228	-168.4	2.21	51.9	-574.4	2n LI %100-3
29	13231	-102.4	2.62	14.8	-759.2	2n RLI %60 without earth resistance
30	13232	-171.3	2.61	11.8	-1120	2n RLI %100-1 without earth resistance
31	13233	-168.8	2.62	11.7	-1092	2n RLI %100-2 without earth resistance
32	13234	-171.9	2.61	11.8	-1105	2n RLI %100-3 without earth resistance
33	13248	-57.53	0.92	46	-55.67	1N RLI %60
34	13249	-94.6	0.88	46	-100.4	1N LI %100-1
35	13250	-96.15	0.87	46	-102.2	1N LI %100-2
36	13251	-96.32	0.87	46	-101.7	1N LI %100-3
37	13256	-345.9	1.16	45	-113.1	1U RLI %53 Tap1
38	13257	-658.8	1.09	43.3	-278.9	1U LI %100-1 Tap1
39	13258	-658.2	1.09	43.3	-279.8	1U LI %100-2 Tap1
40	13259	-658.9	1.09	43.3	-278.7	1U LI %100-3 Tap1
41	13260	-349.7	1.17	56.5	-71.86	1V RLI %53
42	13261	-666.6	1.09	50.7	-136.6	1V LI %100-1

DNV-GL
Richard Houtepen
Date: 14/12/15
KEMA Laboratories



ÖZGÜNEY ELEKTRİK TEST LABORATUVARI
TEST RAPORU
ÖZGÜNEY ELEKTRİK TEST LABORATORY
TEST REPORT

AB-0650-T
15080007
08.15


43 13262 -668.1 1.09 50.8 -143 1V LI %100-2

50001withKEMA : LI_PK


NO	NO	Up[kV]	T1[μs]	T2 [μs]	IP2[A]	Remark
44	13263	-668.3	1.1	50.8	-138	1V LI %100-3
45	13264	-393.3	1.14	48.8	-69.63	1W RLI %60 Tap25
46	13265	-672.4	1.1	48.2	-163.6	1W LI %100-1 Tap25
47	13266	-669.8	1.1	48.2	-159.1	1W LI %100-2 Tap25
48	13267	-671.4	1.1	48.2	-158.6	1W LI %100-3 Tap25



[Handwritten signatures]





50001withKEMA : LI_PK : NO 1



50001withKEMA : LI_PK : NO 2



 Richard Houtepen
 Date: 14/8/2015
 KEMA Laboratories





No.: 3
CH1 No. 3
Terminal: X1
Up= -170.4kV
T1= 1.39μs
T2= 57.3μs
CH2 No. 3
Terminal: X2
Ip= -422.9A

50001withKEMA : LI_PK : NO 3



No.: 4
CH1 No. 4
Terminal: X1
Up= -171.6kV
T1= 1.39μs
T2= 57.3μs
CH2 No. 4
Terminal: X2
Ip= -423.8A




No.: 4
CH1 No. 4
Terminal: X1
Up= -171.6kV
T1= 1.39μs
T2= 57.3μs
CH2 No. 4
Terminal: X2
Ip= -423.8A

50001withKEMA : LI_PK : NO 4




Richard Houtepen
Date: 14/12/2015
KEMA Laboratories


Sayfa No, Page No: 20/51




No.: 5
 CH1 No. 5
 Terminal: X1
 Up= -101.4kV
 T1= 1.41 μ s
 T2= 20.6 μ s
 CH2 No. 5
 Terminal: X2
 Ip= -723.1A



50001withKEMA : LI_PK : NO 5



No.: 6
 CH1 No. 6
 Terminal: X1
 Up= -168kV
 T1= 1.42 μ s
 T2= 21 μ s
 CH2 No. 6
 Terminal: X2
 Ip= -1188A




50001withKEMA : LI_PK : NO 6



Richard Houtepen
 Date: 14/01/2015
 KEMA Laboratories

Sayfa No, Page No: 21/51







No.: 7

CH1 No. 7
Terminal: X1
Up= -168.1kV
T1= 1.42μs
T2= 20.9μs
CH2 No. 7
Terminal: X2
Ip= -1192A




50001withKEMA : LI_PK : NO 7



No.: 8

CH1 No. 8
Terminal: X1
Up= -168.3kV
T1= 1.42μs
T2= 20.9μs
CH2 No. 8
Terminal: X2
Ip= -1188A



50001withKEMA : LI_PK : NO 8




L

AK




ÖZGÜNEY ELEKTRİK TEST LABORATUVARI
TEST RAPORU
ÖZGÜNEY ELEKTRİK TEST LABORATORY
TEST REPORT

AB-0650-T
15080007
08.15



50001withKEMA : LI_PK : NO 9



50001withKEMA : LI_PK : NO 10

DNV·GL



Richard Houtepen
Date: 14/8/2015
KEMA Laboratories

Sayfa No, Page No: 23/51




ÖZGÜNEY ELEKTRİK TEST LABORATUVARI
TEST RAPORU
ÖZGÜNEY ELEKTRİK TEST LABORATORY
TEST REPORT

AB-0650-T
15080007
08.15




No.: 11
CH1 No. 11
Terminal: X1
Up= -172.1kV
T1= 1.39μs
T2= 57μs
CH2 No. 11
Terminal: X2
Ip= -421.2A

50001withKEMA : LI_PK : NO 11




No.: 12
CH1 No. 12
Terminal: X1
Up= -169.5kV
T1= 1.39μs
T2= 57.1μs
CH2 No. 12
Terminal: X2
Ip= -415.9A




50001withKEMA : LI_PK : NO 12




Sayfa No, Page No: 24/51




No.: 13
 CH1 No. 13
 Terminal: X1
 Up= -100.7kV
 T1= 1.42μs
 T2= 20.7μs
 CH2 No. 13
 Terminal: X2
 Ip= -657.2A



50001withKEMA : LI_PK : NO 13



No.: 14
 CH1 No. 14
 Terminal: X1
 Up= -168.5kV
 T1= 1.42μs
 T2= 21μs
 CH2 No. 14
 Terminal: X2
 Ip= -1115A




50001withKEMA : LI_PK : NO 14

DNV.GL


Richard Houtepen
 Date: 16/12/2013
 KEMA Laboratories

Sayfa No, Page No: 25/51


L d P B



No.: 15
 CH1 No. 15
 Terminal: X1
 Up= -168.6kV
 T1= 1.43μs
 T2= 21μs
 CH2 No. 15
 Terminal: X2
 Ip= -1115A



50001withKEMA : LI_PK : NO 15



No.: 16
 CH1 No. 16
 Terminal: X1
 Up= -173.2kV
 T1= 1.42μs
 T2= 21μs
 CH2 No. 16
 Terminal: X2
 Ip= -1154A



50001withKEMA : LI_PK : NO 16

DNV-GL


Richard Houtepen
 Date: 14/07/2015
 KEMA Laboratories






ÖZGÜNEY ELEKTRİK TEST LABORATUVARI
TEST RAPORU
ÖZGÜNEY ELEKTRİK TEST LABORATORY
TEST REPORT

AB-0650-T
15080007
08.15



50001withKEMA : LI_PK : NO 17




50001withKEMA : LI_PK : NO 18


DNV·GL

Richard Houtepen
Date: 14/8/2015
KEMA Laboratories

Sayfa No, Page No: 27/51



50001withKEMA : LI_PK : NO 19



50001withKEMA : LI_PK : NO 20

DNV·GL

Richard Houtepen
 Date: 19/11/2015
 KEMA Laboratories


Sayfa No, Page No: 28/51






ÖZGÜNEY ELEKTRİK TEST LABORATUVARI
TEST RAPORU
ÖZGÜNEY ELEKTRİK TEST LABORATORY
TEST REPORT


AB-0650-T
15080007
08.15




No.: 21
CH1 No. 21
Terminal: X1
Up= -99.37kV
T1= 1.42 μ s
T2= 20.3 μ s
CH2 No. 21
Terminal: X2
Ip= -594.3A



50001withKEMA : LI_PK : NO 21



No.: 22
CH1 No. 22
Terminal: X1
Up= -171.9kV
T1= 1.42 μ s
T2= 20.6 μ s
CH2 No. 22
Terminal: X2
Ip= -1003A




50001withKEMA : LI_PK : NO 22

DNV·GL


Richard Houtepen
Date: 14/18/2015
KEMA Laboratories

Sayfa No, Page No: 29/51

L D P B



50001withKEMA : LI_PK : NO 23




50001withKEMA : LI_PK : NO 24


DNV·GL
 Richard Houtepen
 Date: 14/08/2015
KEMA Laboratories

Sayfa No, Page No: 30/51





50001withKEMA : LI_PK : NO 25




50001withKEMA : LI_PK : NO 26

DNV-GL


Richard Houtepen
 Date: 14/8/2015
 KEMA Laboratories

Sayfa No, Page No: 31/51



No.: 27
 CH1 No. 27
 Terminal: X1
 Up= -171.5kV
 T1= 2.21 μ s
 T2= 52 μ s
 CH2 No. 27
 Terminal: X2
 Ip= -586.6A

50001withKEMA : LI_PK : NO 27



No.: 28
 CH1 No. 28
 Terminal: X1
 Up= -168.4kV
 T1= 2.21 μ s
 T2= 51.9 μ s
 CH2 No. 28
 Terminal: X2
 Ip= -574.4A

50001withKEMA : LI_PK : NO 28


DNV·GL

Richard Houtepen
 Date: 14/8/2015
KEMA Laboratories


Sayfa No, Page No: 32/51

✓

D B




No.: 29
 CH1 No. 29
 Terminal: X1
 Up= -102.4kV
 T1= 2.62 μ s
 T2= 14.8 μ s
 CH2 No. 29
 Terminal: X2
 Ip= -759.2A



50001withKEMA : LI_PK : NO 29



No.: 30
 CH1 No. 30
 Terminal: X1
 Up= -171.3kV
 T1= 2.61 μ s
 T2= 11.8 μ s
 CH2 No. 30
 Terminal: X2
 Ip= -1120A



50001withKEMA : LI_PK : NO 30


DNV-GL

Richard Houtepen
 Date: 14/8/2015
 KEMA Laboratories


Sayfa No, Page No: 33/51

/






50001withKEMA : LI_PK : NO 31




50001withKEMA : LI_PK : NO 32





50001withKEMA : LI_PK : NO 33




50001withKEMA : LI_PK : NO 34




Richard Houtepen
 Date: 19/08/2015
 KEMA Laboratories



AB-0650-T
15080007
08.15



50001withKEMA : LI_PK : NO 35




50001withKEMA : LI_PK : NO 36

DNV-GL


Richard Houtepen
Date: 14/8/2015
KEMA Laboratories

Sayfa No, Page No: 36/51







No.: 37
 CH1 No. 37
 Terminal: X1
 Up= -345.9kV
 T1= 1.16 μ s
 T2= 45 μ s
 CH2 No. 37
 Terminal: X2
 Ip= -113.1A



50001withKEMA : LI_PK : NO 37



No.: 38
 CH1 No. 38
 Terminal: X1
 Up= -658.8kV
 T1= 1.09 μ s
 T2= 43.3 μ s
 CH2 No. 38
 Terminal: X2
 Ip= -278.9A



50001withKEMA : LI_PK : NO 38


DNV-GL

Richard Houtepen
 Date: 19/8/2015
 KEMA Laboratories

Sayfa No, Page No: 37/51


L

ABR



No.: 39
CH1 No. 39
Terminal: X1
Up= -658.2kV
T1= 1.09μs
T2= 43.3μs
CH2 No. 39
Terminal: X2
Ip= -279.8A

50001withKEMA : LI_PK : NO 39



No.: 40
CH1 No. 40
Terminal: X1
Up= -658.9kV
T1= 1.09μs
T2= 43.3μs
CH2 No. 40
Terminal: X2
Ip= -278.7A

50001withKEMA : LI_PK : NO 40




Sayfa No, Page No: 38/51






ÖZGÜNEY ELEKTRİK TEST LABORATUVARI
TEST RAPORU
ÖZGÜNEY ELEKTRİK TEST LABORATORY
TEST REPORT

AB-0650-T
15080007
08.15



No.: 41
CH1 No. 41
Terminal: X1
Up= -349.7kV
T1= 1.17μs
T2= 56.5μs
CH2 No. 41
Terminal: X2
Ip= -71.86A

50001withKEMA : LI_PK : NO 41



No.: 42
CH1 No. 42
Terminal: X1
Up= -666.6kV
T1= 1.09μs
T2= 50.7μs
CH2 No. 42
Terminal: X2
Ip= -136.6A


50001withKEMA : LI_PK : NO 42

DNV-GL


Richard Houtepen
Date: 14/12/2015
KEMA Laboratories

Sayfa No, Page No: 39/51

L A DOK



50001withKEMA : LI_PK : NO 43



50001withKEMA : LI_PK : NO 44



 Richard Houtepen
 Date: 14/8/2015
KEMA Laboratories

Sayfa No, Page No: 40/51






No.: 45
 CH1 No. 45
 Terminal: X1
 Up= -393.3kV
 T1= 1.14 μ s
 T2= 48.8 μ s
 CH2 No. 45
 Terminal: X2
 Ip= -69.63A



50001withKEMA : LI_PK : NO 45



No.: 46
 CH1 No. 46
 Terminal: X1
 Up= -672.4kV
 T1= 1.1 μ s
 T2= 48.2 μ s
 CH2 No. 46
 Terminal: X2
 Ip= -163.6A




50001withKEMA : LI_PK : NO 46



Sayfa No, Page No: 41/51





50001withKEMA : LI_PK : NO 47



50001withKEMA : LI_PK : NO 48

DNV·GL

Richard Houtepen
Date: 15/08/2015
KEMA Laboratories

Sayfa No, Page No: 42/51



297

10

10

10



ASTOR TRANSFORMATOR ENERJİ TURZ.İNS. VE PETROL SAN. TIC. A.Ş.

1. OSB Ahi Evran Mah. Anadolu Caddesi No:6 Sincan / ANKARA

Tel:+90 312 267 01 56-57-58-59-60 Fax:+90 312 267 00 34

www.astorpower.com E-mail: info@astorpower.com



TÜRK MALİ


3 FAZLI GÜC TRANSFORMATÖRÜ

TİPİ	PTR 100000 /170G	FAZ SAYISI	3	IZOLASYON SEVİYELERİ			
SERİ NO		FREKANS	50 Hz	SARGI	YG	YG-N	AG
İMALAT YILI		BAĞLANTI GRUBU	Y/Nyn 0	LI (kV)	650	95	170
STANDART	TS IEC 60076-1	SOĞUTMA TIPI	ONAN/ONAF	AC (kV)	275	38	70

NOMİNAL GÜC (kVA)	POZ.	NOMİNAL GERİLİM (V)		NOMİNAL AKIM (A)		KISA DEVRE GERİLİMİ (%)
		YG	AG	YG	AG	
80000 / 100000	1	130900				
	13	154000	33600	299,9 / 374,9	1374,6 / 1718,3	
	25	177100				

KISA DEVRE AKIMI MAX (KA)	YG	AG	KADEMDE DEĞİŞİTRİCİ TİPİ : MR VM III 500Y-72,5 C-14273GR
KISA DEVRE SÜRESİ MAX (s)		3	NOMİNAL İZOLASYON : LI 350 AC 140
İZOLASYON SINIFI		A	NOMİNAL AKIM : 500 A SERİ NO :
MAX ÇEVRE SICAKLIĞI		45 °C	TOPLAM AĞIRLIK : 117,000 kg
SICAKLIK ARTIŞI (SARGI / YAĞ)		60 / 55 K	NAKİL AĞIRLIK (YAĞSIZ) : 86,000 kg
VAKUM DAYANIĞI	TAM		AKTİF KİSMİ AĞIRLIĞI : 70,000 kg
YAĞ CİNSİ	YNAS LYRA X		YAĞ AĞIRLIĞI : 21,500 kg

YG				
Poz.	Gerilim (V)	Akim (A)	ONAN	ONAF
1	130900	352,8	441,1	13
2	132825	347,7	434,7	12
3	134750	342,8	428,5	11
4	136675	337,9	422,4	10
5	138600	333,2	416,6	9
6	140525	328,7	410,9	8
7	142450	324,2	405,3	7
8	144375	319,9	399,9	6
9	146300	315,7	394,6	5
10	148225	311,6	389,5	4
11	150150	307,6	384,5	3
12	152075	303,7	379,6	2
13A	154000	299,9	374,9	1
13B			K	13
14	155925	296,2	370,3	12
15	157850	292,6	365,8	11
16	159775	289,1	361,4	10
17	161700	285,6	357,1	9
18	163625	282,3	352,8	8
19	165550	279,0	348,7	7
20	167475	275,8	344,7	6
21	169400	272,7	340,8	5
22	171325	269,6	337,0	4
23	173250	266,6	333,2	3
24	175175	263,7	329,6	2
25	177100	260,8	326,0	1



AG			
	Gerilim (V)	Akim (A)	
	33600	1374,6	1718,3

AKIM TRANSFORMATÖRLERİ				
Sembol	Bağlantı	Çevirme Oranı (A/A)	Güç (VA)	Sınıfı
120	S1-S2	450 / 2	10	3
125	S1-S2	1720 / 2	10	3

14-123 78 06 00

DNV.GL
Richard Houtepen
Date: 16/01/2015
TEREDDÜT ETMİĞİNİZ KONULARI LÜTFEN SORUNUZ.
KEMA Laboratories

Değişiklik Tarih	Hazırlayan	Kontrol	Onay	Açıklama
TARİH 10.11.2014	E. DOLAP	E. ARSLAN	H. ÜNSAL	REVİZ. NO. 00
PTR 100000 / 170 G İŞARET PLAKASI				
ISO 27896 / TS 16001-12 kurala TEREDDÜT ETMİĞİNİZ KONULARI LÜTFEN SORUNUZ.				
RESİM NO. 14-123 78 06 00	OŁCĘK —	OLCĘK —	OLCĘK —	OLCĘK —
1	2	3	4	5

420

10

10

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



BASINÇ TEST RAPORU
PRESSURE TEST REPORT

Müşteri / Customer : TEİAŞ

Trafo Seri No / Serial Nr : 50001

Sayfa No / Page Nr.: 44/51

Güç / Power (kVA)

80000 / 100000

Gerilim / Voltage (kV):

154 / 33,6

BASINÇ-YAĞ SIZDIRMAZLIK TEST RAPORU

Fabrika Kabul testlerine hazır halde olan, ya  ile ilgili tüm ba lant『alar tamamlanmış transformatöre Basınç-Yağ sızdırma l『 testi uygulanmıştır.

Transformatör Taban Basıncı : 0,38 bar

 lave / Ek Basınc : 0,62 bar

Tank tabanında ölçülen test basıncı : 1 bar

Ba lang  Tarih ve Saati : 10.08.2015 / 17:30

Biti  Tarih ve Saati : 11.08.2015 / 17:30

Test süresi : 24 Saat

Test Sonu  ve De erlendirmesi : Test edilen transformatöre ait hi bir donan m ve yüzeyde ya  sızıntısına rastlanm m  ve test basıncında de i iklik gözlemlenmemi tir. Test ba ar  ile tamamlanmıştır.

PRESURE-OIL LEAKAGE TEST REPORT

After all parts related with oil assembled on Transformer which is ready for Factory Acceptance Tests is subjected to Oil leakage Test.

Transformer Bottom Pressure : 0,38 bar

Additional Pressure : 0,62 bar

Measured Tank Bottom Pressure : 1 bar

Starting, Date and Time: 10.08.2015 / 17:30

Finishing ,Date and Time : 11.08.2015 / 17:30

Test Duration : 24 hours

Richard Houtepen
Date: 16/08/2015
 KEMA Laboratories

Results of test : All parts, accessories and surfaces of tested transformer found without any oil leakage and no any changing observed on test pressure. The transformer Oil leakage test completed succesfully.

Test cihazı / Testing device : KELLER ECO 1 Manometer (Sn:24722)

Ad� soyad� Name & Surname Tarih / Date Imza / Signature	KAL�TE KONTROL QUALITY CONTROL	M�STERI VEYA TEMS�LC�SI CUSTOMER OR REPRESENTATIVE
	U. Hasdagli UGUR HASDAGLI PRODUCT QUALITY MANAGER 11.08.2015	



TÜRKİYE GENEL MERKEZİ

ASTOR TRANSFORMER

Ref. No.	101.100.0001
Zay. Tarihi	01.01.2004
Rev. No.	01
Rev. Tarihi	31.03.2004
Sayıf No.	1 / 1

Transformatör

Elektriksel, Kimyasal ve Fiziksel Test Raporları

13.08.2015

Richard Houtepen
Date: 16/08/2015
KEMA Laboratories




TEST & DEVREYE ALMA / TEST & COMMISSIONING

©2008 All Rights Reserved

www.keslr.com.tr

No. 10524





Analiz Değerlendirmesi Analysis Apperuation

Dok.Nos:
Sayı: 1000
Rev. No:
Rev. Tarihi:
Sayfa Sayı:

Tarih: 20.08.2013
Sayı: 0000000000000000
Sayı: 41
Tarih: 20.08.2013
Sayı: 1/1

ASTOR TRANSFORMER den alınan 2 adet transformatörden elektriksel, kimyasal ve fizikal testler İla numuneler alınmış ve analizi yapılmıştır.

Analiz sonuçları ilgili test foylerinde belirtilmiş olan standart kodlarına göre değerlendirilmiştir.
Buna göre;

- 50001 seri numaralı başlangıç numunesinde bütün değerler standart limitler içerisindeydi.
- 50001 seri numaralı test ortası numunesinde bütün değerler standart limitler içerisindeydi.
- 50003 seri numaralı başlangıç numunesinde bütün değerler standart limitler içerisindeydi.
- 50003 seri numaralı test bitiş numunesinde bütün değerler standart limitler içerisindeydi.

Transformatörlerin daha verimli ve emniyetli işletilmesi bakımından belirli periyotlarla yağ-gaz numuneleri alınarak yağdaki elektro-kimyasal değişimlerin takip edilmesi tavsiye edilir.

Saygılarımla,

İpek KOCA



Richard Houtepen
Date: 14/8/2013
KEMA Laboratories

EKLER:

4 adet yağda çözünmüş gaz analizi test protokolu
4 adet yağ numune test protokolü sonuç foyü

TEST&DEVREYE ALMA / TEST&COMMISSIONING

©2008 All Rights Reserved

www.kesir.com.tr



	KESTER MÜHENDİSLİK ELEKTRİK MAK. İNŞ. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ. TEST LABORATUVARI Şenlik Mah. 1. Dönem Cad. No: 14 Ümraniye, 34775 İstanbul Telefon No: + (0216) 466 41 08 (219) Faks No: + (0216) 466 41 10 Web Site: www.kester.com.tr E-mail: labراتoriat@kester.com.tr							
Transformator İzolasyon Yağı Test Raporu <i>Transformer Insulation Oil Test Report</i> (Category B / above 72,5 kV and up to and including 170 kV)								
Müşteri Ogrez	ASTOR TRANSFORMER		Fazla - Fazlı Bulundu More Present					
Transformator Bilgileri / Transformer Information				Numune Bilgileri / Sample Information				
Tanımlı İsim	BASLAŞIC NUM	Tip / Type		Numune Alınan Sample Recovered	—	Aldığı Tarihi Date Of Receipt	13.08.2015	
Merkas İsim	ASTOR TRANSFORMATOR	Vektör Grubu Vector Group	Yin-Yin	Standart Sampling Standard	ASTM D923 ISO 5057	Aldırma Saati Time Of Receipt		
Güç Power MV	100	Sogutma Tipi Cooling Type	ÖHM / ÖHA	Numune Bileşik Sample Point		Güllük Tarihi Date Of Arrival	13.08.2015	
Güçlü Voltage KV	138/11,5	YAO MİKTARI Oil Quantity		Yağ Sıcaklığı Oil Temperature		Test Tarihi Date Of Test	13.08.2015	
İthalat Yılı Date of manufacture	2015	Test Nedeni Reason For Test		Ortam Sıcaklığı Ambient Temp		Rapor No Report Number	1115200748	
Kullanıcı No: Bottle Number:						Numune No Sample Number		
ELEKTRİKSEL FİZİKSEL KİMYASAL TESTLER <i>Electrical Physical Chemical Tests</i>								
Yapılan Testler Done Tests	Ölçülen Değerler Measured Values	Ballaşılık Uncertainty	Birim Unit	Limit Değerler Suitable Values			Test Standard Standard Of Test	SONUÇ Result
				Tiy Good	Uygun Fair	Kötü Poor		
Delinme gerilim testi Dielectric Breakdown	63,7	2%	kV	> 50	40-50	< 40	IEC-60156	IEC 60122
Güç faktörü Power Factor(90°C)	0,1528	5%	%	≤ 0,1	0,10-0,50	> 0,50	ASTM D924	ASTM D3187
Su miktarı Water Content	11,42	10%	ppm	< 20	20-30	> 30	ASTM D1533	IEC 60422
Renk tayini Color	< 0,5	8%	Sayısal	≤ 1	1-2	> 2	ASTM D1524	IEC 60122
Asidite testi Neutralization Number	0,0581	10%	mg KOH/gr	≤ 0,10	0,1-0,2	> 0,20	IEC 62021-1	IEC 60422
İç yüzey gerilim testi Interfacial Tension	40	5%	mN/m	> 28	22-28	< 22	ASTM D971	IEC 60422
Özgül Yoğunluk Specific Gravity(1SC°)	0,874	7%	gr/cm³	≤ 0,91	-	> 0,91	ASTM D1298	ASTM D3187
Parlama Noktası Flash Point	151	3%	°C	≥ 145	-	< 145	ASTM D92	ASTM D3187
Viskozite * Viscosity(40°C)	12,7	5%	°C	16,5 ≤	-	≤ 11	ASTM D445	ASTM D3187
Amilin Noktası * Aniline Point	69	2%	°C	84 ≥	-	63-2	ASTM D611	ASTM D3187
Yorum/Interpretation: Analiz sonuçları sadece analizi yapılan numuneyi temsil etmektedir.								
Mühür Seal	Tarih Date	Testi Yapan Tester	Kontrol Eden Controller					
	13.08.2015	Jelal ROCA	Metin OZDEMİR					
Bu rapor, KESTER Mühendislik Test Laboratuvarı yazılı izni olmadan, kısmen de olası kopya atımp, çoğaltılmaz, limuzat ve mühürsüz raporlar geçersizdir. This report shall not be reproduced, either in full except with the permission of the KESTER Engineering Test Laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid. Bu test raporu, KESTER Mühendislik Test Laboratuvarı (SİL) taramalanmış birimlerin realize eden uluslararası ölçüm standartlarına uyanabilenliği belgiler. This test report the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).								
* Değerler genelleştirilmiş olgum belirtilmiş, standart belirliğin k=2 olan genislemeye katısayısı ile çarpımı sonucunda %95 olarının güvenilirlik seviyesi sağlanmaktadır. The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.								
Dok.No FR 510.02 Yay.Tarihi 02.01.2013 Rev02 Rev. Tarihi 08.07.2015				Sayfa No 1/1				

Richard Houtepen
 Date: 14/07/2015

	KEMAL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK MAK. İNG. SAN. VE TEC. LTD. ŞTİ. TEST LABORATUVARI Şenlikli Mah. 19.Şenlik Cad. No: 38 Üsküdar / 34775 İstanbul Telefon No: + (0216) 466 44 06/(015) Fax No: + (0216) 466 44 10 Web sitesi: www.kemal.com.tr - e-mail: laboratuvar@kemal.com.tr	
---	---	---

Transformator İzolasyon Yağı Test Raporu
Transformer Insulation Oil Test Report
 (Category B / above 72,5 kV and up to and
 including 170 kV)


Müşteri Client	ASTOR TRANSFORMER		Tesla - Tesla 9400 m ² Bölge / Section			
Transformator Bilgileri / Transformer Information			Numune Bilgileri / Sample Information			
İsmi Name	BETÇİ NİĞDE	Tip / Type		Numuneyi Alan Sample Personnel		Alınma Tarihi Date Of Receipt
Markası Brand	ASTOR TRANSFORMATOR	Vektör Grubu Vector Group	YNYD	Standard Sampling Standard	K.Ş.M. 413 (E. 50.57)	Alınma Saati Time Of Receipt
Güçlü Power MVA	100	Sofutlama Tipi Cooling Type	ÖNAN / ONAF	Numune Bölgisi Sample Point		Güçlü Tarihi Date Of Arrival
Gazlı Voltage kV	154/11,5	Yağ Miktarı Oil Quantity		Yağ Sıcaklığı Oil Temperature		Test Tarihi Date Of Test
Ortalama Date of manufacture	2015	Test Nedeni Reason for Test		Ortak Sıcaklığı Ambient Temp.		Rapor No Report Number
Kavaklı No. Bottle Number					Numune No Sample Number	

ELEKTRİKSEL FİZİKSEL KİMYASAL TESTLER
Electrical Physical Chemical Tests


Yapılan Testler Done Tests	Ölçülen Değerler Measured Values	Bellitsizlik Uncertainty	Birim Unit	Limit Değerler Suitable Values			Test Standard Of Test	SONUÇ Result
				İyi Good	Uygun Fair	Kötü Poor		
Delinme gerilim testi Dielectric Breakdown	66,9	2%	kV	> 50	40-50	< 40	IEC-60156	IEC 60422
Güç faktörü Power Factor(90°C)	0,1448	5%	%	≤ 0,1	0,10-0,50	> 0,50	ASTM D924	ASTM D3487
Su miktarı Water Content	11,49	10%	ppm	< 20	20-30	> 30	ASTM D1533	IEC 60422
Renk tayini Color	< 0,5	8%	Sayısal	≤ 1	1-2	> 2	ASTM D1524	IEC 60422
Asidite testi Neutralization Number	0,0598	10%	mg KOH/gr	≤ 0,10	0,1-0,2	> 0,20	IEC 62021-1	IEC 60422
İç yüzey gerilim testi Interfacial Tension	40	5%	mNm	> 28	22-28	< 22	ASTM D971	IEC 60422
Özgül Yoğunluk Specific Gravity(15°C)	0,874	7%	gr/cm ³	≤ 0,91	-	> 0,91	ASTM D1298	ASTM D3487
Parlama Noktası Flash Point	150	3%	°C	≥ 145	-	< 145	ASTM D92	ASTM D3487
Viskozite * Viscosity(40°C)	12,5	5%	°C	16,5 ≤	-	≤ 11	ASTM D445	ASTM D3487
Anilin Noktası * Aniline Point	69,1	2%	°C	84 ≥	-	63 ≥	ASTM D611	ASTM D3487

Yorum/Interpretation:
 Analiz sonuçları sadece yapılan numuneyi temsil etmektedir.


 Richard Houtepen
 Date: 14/01/2015

Mühür Seal	Tarih Date	Testi Yapan Tester	Kontrol Eden Controller	 KEMAL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TEC. LTD. ŞTİ.
	13.09.2015	Ipek KOCA	Mehmet OZDEAHR	
 				
Bu rapor, KEMAL MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. tarafından imzalanmıştır. KEMAL de olsa toplayıp çoğaltılamaz. İzin verilmeyen raporlar geçerlidir. This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the Kemal Engineering Test Laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid. Izin verilen raporlar (Baskılar ve Bileşenler) (SIL) yerine yalnızca imza ve şeffaf (grafik) standartlarına uygun olmalıdır. This test report is traceable to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).				
<small> Bu rapor, ölçüm精度 (gençlik) değerini, standart ölçüm精度 (gençlik) ile ölçüm精度 (gençlik) çarpımı, %95 (95%) güvenilirlik seviyesiyle, sağlanmaktadır. The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. </small>				
Dok.No FR.510.02 Yay.Tarihi 02.01.2013 Rev02 Rev. Tarih 08.07.2015 Sayfa No 1/1				




	KESİR MÜHENDİSLİK ELEKTRİK MAK. İNŞ. SAN. ve TIC. LTD. ŞTİ. TEST LABORATUVARI Şehzade Mah. 1. Nisan Cad. No: 14 Ümraniye - 34775 İstanbul Telefon No: +90 (216) 466 43 05 (215) Fax No: +90 (215) 466 43 10 Web site: www.kesir.com.tr Email: lab@kesir.com.tr					
Transformator Yağı Test Raporu <i>Transformer Oil Test Report</i>						
Müşteri Client	ASTOR TRANSFORMER		Tesis - Tesis Bölümü Plant Section			
Transformator Bilgileri / Transformer Information				Numune Bilgileri / Sample Information		
İsmi Name	BİRİŞ NUM	Tipi / Type	Numune Alan Sample Acquired	Alınış Tarihi Date Of Receipt	10.03.2015	
Seri No/ Serial No		50001				
Markası Brand	ASTOR TRANSFORMER	Vektör Grubu Vector Group	Num 0	Standard Standard	IEC 60197	
Güçü Power MW	100	Sajıltma Tipi Cooling Type	ONAN / ONAF	Numune Bölgesi Sample Point	Geliş Tarihi Date Of Arrival	10.03.2015
Gerilimi Voltage kV	154/33,5	Yağ Miktarı Oil Quantity	-	Yağ Sıcaklığı Oil Temperature	Test Tarihi Date Of Test	10.03.2015
İmalat Yılı Date of manufacture	2015	Test Nedeni Reason For Test	-	Ortam Sıcaklığı Ambient Temp	Rapor No Report Number	R15030740
Şıngıra No Sampling Number					Numune No Sample Number	
YAĞDA ÇÖZÜNMÜŞ GAZ ANALİZİ TESTLERİ <i>Analysis of dissolved gas in the oil</i>						
Gazın Türü Gas Type	Formül Formula	Ölçülen Measured	Birim Unit	Bağımsızlık Uncertainty	Limit Değerler Limit & Values	Sonuç / Result
Hidrojen Hydrogen	H ₂	0	ppm	± 5 ppm & 10%	\$100 IEEE Std. C57.104.2003	Limitler içerisinde Within the limits
Karbondioksit Carbon dioxide	CO ₂	207	ppm	± 10 ppm & 10%	\$2500 IEEE Std. C57.104.2003	Limitler içerisinde Within the limits
Karbonmonoksit Carbon monoxide	CO	8	ppm	± 2 ppm & 10%	\$350 IEEE Std. C57.104.2003	Limitler içerisinde Within the limits
CO ₂ /CO	-	25,975	%	-	>0,3 IEC 60599	Limitler içerisinde Within the limits
Etilen Ethylene	C ₂ H ₄	0	ppm	± 2 ppm & 10%	\$50 IEEE Std. C57.104.2008	Limitler içerisinde Within the limits
Etan Ethane	C ₂ H ₆	0	ppm	± 2 ppm & 10%	\$55 IEEE Std. C57.104.2008	Limitler içerisinde Within the limits
Metan Methane	CH ₄	0	ppm	± 2 ppm & 10%	\$120 IEEE Std. C57.104.2003	Limitler içerisinde Within the limits
Asetilen Acetylene	C ₂ H ₂	0	ppm	± 2 ppm & 10%	\$1 IEEE Std. C57.104.2003	Limitler içerisinde Within the limits
TDG Total Dis. Combustible Gas	-	8	ppm	-	\$720 IEEE Std. C57.104.2008	Limitler içerisinde Within the limits
Oksijen Oxygen	O ₂	21249	ppm	10%	Bu gaz için belirlenmiş sınır değeri yoktur. There is no specific limit value for this gas.	-
Azot Nitrogen	N ₂	62209	ppm	10%	Bu gaz için belirlenmiş sınır değeri yoktur. There is no specific limit value for this gas.	-
OZ/N ₂	-	0,3415744	%	-	>0,3 IEC 60599	Limitler içerisinde Within the limits
TDG Total Dissolved Gas	-	83458	ppm	-	Toplam Çözünmüş gaz için belirlenmiş sınır değeri yoktur. There is no specific limit value for total dissolved gas.	
Test Standardı / Test Method : ASTM D 3612 & IEC 60567 Test Cihazı / Test Instrument : MORGAN SCHAFFER Transformer Fault Gas Analysis / Instrument ID:1001						
Yorum/Interpretation: Analiz sonuçları sadece analizi yapılan numuneyi temsil etmektedir.						
 Richard Houtepen Date: 14/03/2015						
Mahür Seal	Tarih Date	Testi Yapan Tester	Kontrol Eden Controller			
	13.03.2015	İpek KOÇA	Mehmet ÖZDEMİR			
Bu rapor, Kesir Mühendislik Test Laboratuvarının yazılı izni olmadan, kısmen de olsa kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the Kesir Engineering Test Laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid. Bu test raporu Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimler ile test edilen uluslararası ölçüm standartlarına itenelenebilirliği belgeter. This test report the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).						
*Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin k=2 olan genişletme katsayısi ile çarpılmış sonucunda %95 olasılıkta güvenilirlik seviyesi sağlanmaktadır. The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.						
Dok.No:FR.510.04 Yay.Tarihi:02.01.2013 Rev02 Rev. Tarih: 08.07.2015					Sayfa No	1/1

FUNCTIONAL TESTS

Fonksiyonel Testler

Customer (Müşteri): TEİAŞ
Project No (Proje No): TP 14.123
Serial No (Seri No): 50001

Drawing No (Çizim No): Power and Voltage (Güç ve Gerilim): 100 MVA - 154 kV
Date (Tarih): 13.08.2015



<u>Accessory</u> <u>Aksesuar</u>	<u>Part No</u> <u>Parça No</u>	<u>Function</u> <u>Fonksiyon</u>	<u>Brand</u> <u>Marka</u>	<u>Type</u> <u>Tipi</u>	<u>Contact Type</u> <u>Kontak Tipi</u>	<u>Serial No</u> <u>Seri No</u>
1) Buchholz Relay (Main Tank) Buchholz Rölesi (Ana Tank)	801	Alarm <input checked="" type="checkbox"/> Trip <input checked="" type="checkbox"/>	Comem	BR 80	4 NO	74616
2) Buchholz Relay (Separator) Buchholz Rölesi (Separatör)	802	Alarm <input checked="" type="checkbox"/> Trip <input type="checkbox"/>	Elmek	BR 25	2 NO	
3) Buchholz Relay (OLTC) Buchholz Rölesi (OLTC)	805	Alarm <input type="checkbox"/> Trip <input checked="" type="checkbox"/>	MR	RS 2001	2 NO	
4) Oil Level Gauge (Main Tank) Yağ Seviye Göstergesi (Ana Tank)	815	Alarm <input checked="" type="checkbox"/> Trip <input type="checkbox"/>	Elmek	KYSB	4 NO	
5) Oil Level Gauge (OLTC) Yağ Seviye Göstergesi (OLTC)	816	Alarm <input checked="" type="checkbox"/> Trip <input type="checkbox"/>	Elmek	KYSA	4 NO	
6) Oil Temperature Thermometer Yağ Sıcaklık Termometresi	834	Alarm <input checked="" type="checkbox"/> Fan Start <input checked="" type="checkbox"/> Trip <input checked="" type="checkbox"/> Fan Stop <input checked="" type="checkbox"/>	Qualitrol	34601	6 NO	1052169-2
7) Winding Temperature Thermometer Sarıgı Sıcaklık Termometresi	833	Alarm <input checked="" type="checkbox"/> Fan Start <input checked="" type="checkbox"/> Trip <input checked="" type="checkbox"/> Fan Stop <input checked="" type="checkbox"/>	Qualitrol	35601	6 NO	1052171-9
8) Pressure Relief Device (Main Tank) Basınç Emniyet Ventili (Ana Tank)	855	Alarm <input type="checkbox"/> Trip <input checked="" type="checkbox"/>	Qualitrol	LPRD 208		50168925-1
9) Pressure Relief Device (OLTC) Basınç Emniyet Ventili (OLTC)	810	Alarm <input type="checkbox"/> Trip <input checked="" type="checkbox"/>	MR			
10) Shutter Çekvalf	810	Alarm <input type="checkbox"/> Trip <input checked="" type="checkbox"/>	ETI	ES-R 80		6-640867

Kontrol Eden ASTOR Personeli

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Ünvanı</u>	<u>İmza</u>
Ahmet Secer	Toscrim Müh.	

Kontrol Eden Müşteri veya Vekili

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Ünvanı</u>	<u>İmza</u>

Type test Certificate of short-circuit performance

Astor Transformer

Ankara, Turkey

has successfully passed the type test sequence on a three-phase oil-immersed type

power transformer

Type: PTR 62500 /170G

Rating: 62,5 MVA – 154 kV \pm 12 x 1,25% / 33,6 kV - Ynyn0 – 50 Hz

The test object passed the required clauses of


IEC 60076-5

The test results are recorded in Certificate No.

2181-15

This Certificate is issued on 23 October 2015.

KEMA Nederland B.V.



S.A.M. Verhoeven
Director Testing, Inspections & Certification The Netherlands

Copyright © KEMA Nederland B.V.

Please note that this document has been issued for information purposes only, and that the original bound and sealed paper copy of the Certificate including the results of the tests of the apparatus will prevail. This document does not imply that KEMA has certified or approved any apparatus other than the specimen tested.



Experience
you can trust.