

Organism de Certificare Produse  
„CONTROLCONSTRUCT”

Organism de Certificare Produse  
„CONTROLCONSTRUCT”  
MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170  
tel. (0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60  
e\_mail: [controlconstruct@mail.ru](mailto:controlconstruct@mail.ru)

# CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ  
Numărul: CPF-119-2022

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru Comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, acest certificat se aplică pentru:

**Amestecuri uscate pentru construcții cu liante de ipsos:**

**Stuckgips A1; MP-75 B4/50/2; MP-75 L B4/50/2; MP-75 SL B4/50/2; HP Start B1/20/2; HP Finish C7/50/2; Goldband B4/20/2; Fugenfuller C7/20/2; Rotband B4/20/2; Rotband PRO B4/50/2; Dunnputz B1/20/2; Perlfix C2/30/6; Finish Q4 C7/50/2;**

Utilizare preconizată: tencuieli și gleturi pe bază de ipsos pentru aplicare manuală sau mecanică, utilizate în lucrări de construcții pentru tencuirea și finisarea pereților și plafoanelor în interiorul clădirilor. Sunt aplicate ca materiale de egalizare, finisare și decorare pentru toate tipurile de suprafețe minerale prelucrate în conformitate cu cerințele producătorului.

Produs de:

**ÎCS „KNAUF-GIPS” SRL**

Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178  
tel. 0231 2-24-39, fax: 0231 2-24-39

Acest certificat este eliberat pe baza rapoartelor de testare

Nr. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 din 04.08.2022 emise de LÎ ÎCS „KNAUF-GIPS” SRL, Nr.4601-C din 08.08.2022 emise LI „CMAC”, și certifică că toate prevederile referitoare la evaluarea și verificarea performanței produsului și a coerenței performanței sunt conforme cu cerințele specificate în pp. 5,2;5,3 tabelul 3 și 4, Anexa ZA din standardul SM SR EN 13279-1: 2010

**În conformitate cu sistemul 4**, caracteristicile aplicabile specificate în acest certificat, iar controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele stabilite pentru aceste caracteristici.

Acest certificat a fost eliberat inițial la 18 august 2022 și este valabil până la 17 august 2027, până când metodele de testare și/sau cerințele de control al producției din fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței declarate sunt modificate sau condițiile de producție ale produsele pentru construcții nu fac obiectul unor modificări semnificative, cu excepția cazului în care sunt suspendate sau retrase de un organism acreditat de certificare a produselor. Acest certificat poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Conducător OC  
Liviu Cucoreanu

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr.1 cu condiția vizării anuale



Organism de Certificare Produse  
„CONTROLCONSTRUCT”

Organism de Certificare Produse  
„CONTROLCONSTRUCT”  
MD-3100, mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare. 170  
tel.(0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60  
e\_mail: controlconstruct@mail.ru

# СЕРТИФИКАТ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ  
НОМЕР: CPF-119-2022

В соответствии с Техническим регламентом о минимальных требованиях к сбыту строительной продукции, утвержденным Постановлением Правительства Республики Молдова № 913 от 25.07.2016, данный сертификат распространяется на строительную продукцию:

**Гипсовые сухие смеси:** *Stuckgips A1; MP-75 B4/50/2; MP-75 L B4/50/2; MP-75 SL B4/50/2; HP Start B1/20/2; HP Finish C7/50/2; Goldband B4/20/2; Fugenfuller C7/20/2; Rotband B4/20/2; Rotband PRO B4/50/2; Dunnputz B1/20/2; Perlfix C2/30/6; Finish Q4 C7/50/2.*

**Область применения:** *сухие смеси для ручного и машинного нанесения, применяемые в строительстве для оштукатуривания и финишной отделки стен и потолков внутри помещений. Применяются для выравнивания, отделки и декорирования всех видов минеральных поверхностей, предварительно подготовленных в соответствии с требованиями производителя.*

**Производитель:**

**ÎCS “KNAUF-GIPS” SRL**

Республика Молдова, мун. Бэлць, ул. Штефан чел Маре , 178  
tel: 0231 2-24-39, факс: 0231 2-24-39

Данный сертификат выдан на основании протоколов испытаний

№ 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 от 04.08.2022 выданных ИЛ ÎCS “KNAUF-GIPS” SRL и № 4601-С от 08.08.2022 выданного ИЛ «СМАС» и удостоверяет, что все положения, касающиеся оценки и проверки постоянства рабочих характеристик и характеристик продукта, соответствует требованиям, указанным в

**п.5.2; 5.3 таблице 3 и 4, приложения ZA стандарта  
SM SR EN 13279-1:2010**

**в соответствии с системой 4** применимые характеристики, указанные в этом сертификате, и заводской производственный контроль соответствует всем требованиям, установленным для этих характеристик.

Этот сертификат был первоначально выдан 18 августа 2022 года и действителен до 17 августа 2027 года, пока не будут изменены методы испытаний и/или требования заводского производственного контроля, включенные в гармонизированный стандарт, используемый для оценки заявленных характеристик, или условия производства строительной продукции не претерпевают значительных изменений, если только они не будут приостановлены или отозваны аккредитованным органом по сертификации продукции.



Руководитель ОС

Ливну Кукоряну

Сертификат действителен только при наличии приложения 1 с ежегодным подтверждением



Organism de Certificare  
Produse

**„CONTROLCONSTRUC”**

ORGANISM ACREDITAT OCpr-044

ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ  
Nr.CPF-119-2022

| Numele produsului       | Timp de priza initial |      | Aderenta la suport |         | Rezistenta la compresiune |       | Rezistenta la incovoiere |       | Compozitia granulometrica |      |
|-------------------------|-----------------------|------|--------------------|---------|---------------------------|-------|--------------------------|-------|---------------------------|------|
|                         | Cerinte DN            | Fapt | Cerinte DN         | Fapt    | Cerinte DN                | Fapt  | Cerinte DN               | Fapt  | Cerinte DN                | Fapt |
|                         | min                   | min  | N/mm2              | N/mm2   | N/mm2                     | N/mm2 | N/mm2                    | N/mm2 | %                         | %    |
| 1 Dunputz -B1/20/2      | min.20                | 52   | min. 0,1           | 0,55    | min.2,0                   | 6,8   | min.1,0                  | 2,6   |                           |      |
| 2 Rotband - B4/20/2     | min.20                | 62   | min. 0,1           | 0,72(b) | min.2,0                   | 4,92  | min.1,0                  | 2,1   |                           |      |
| 3 MP-75 -B4/50/2        | min.20                | 102  | min. 0,1           | 0,78(b) | min.2,0                   | 5,9   | min.1,0                  | 2,8   |                           |      |
| 4 MP-75L -B4/50/2       | min.20                | 98   | min. 0,1           | 0,64(b) | min.2,0                   | 4,64  | min.1,0                  | 2     |                           |      |
| 5 Stuckgips A1          |                       | 9    |                    |         |                           | 4,2   |                          | 8,9   |                           |      |
| 6 HP-Start-B1/20/2      | min.20                | 75   | min. 0,1           | 0,64(b) | min.2,0                   | 7,26  | min.1,0                  | 2,8   |                           |      |
| 7 Goldban -B4/20/2      | min.20                | 55   | min. 0,1           | 0,78(b) | min.2,0                   | 4,88  | min.1,0                  | 2,3   |                           |      |
| 8 Fugenfuller-C7/20/2   | min.20                | 102  |                    |         | min.2,0                   | 5,9   | min.1,0                  | 2,8   | max.0/sita 100µm          | 0    |
| 9 Finish Q4-C7/20/2     | min.20                | 110  |                    |         | min.2,0                   | 2,8   | min.1,0                  | 1,5   | max.0/sita 100µm          | 0    |
| 10 Rotband PRO -B4/50/2 | min.20                | 96   | min. 0,1           | 0,66(b) | min.2,0                   | 3,98  | min.1,0                  | 2     |                           |      |
| 11 Perfix -C2/30/6      | min.20                | 96   |                    |         | min.2,0                   | 3,98  | min.1,0                  | 2     | max.0/sita 5000µm         | 0    |
| 12 HP Finish-C7/20/2    | min.20                | 155  |                    |         | min.2,0                   | 3,2   | min.1,0                  | 1,9   | max.0/sita 100µm          | 0    |
| 13 MP-75SL-B4/50/2      | min.20                | 110  | min. 0,1           | 0,52(a) | min.2,0                   | 2,8   | min.1,0                  | 1,5   |                           |      |

Conducător OC

*S. Cucoreanu* Cucoreanu L.

