

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
pentru achiziționarea senzorului de nivel al șarjei

1. Denumirea echipamentului ;

Senzor pentru măsurarea nivelului șarjei în buncărele

2. Destinația

Senzorul este destinat controlului nivelului șarjei în buncărele alimentatoarelor cuptorului de topire a sticlei, în scopul asigurării unei alimentări stabile și neîntrerupte a șarjei, precum și al prevenirii supraîncărcării sau golirii buncărelor.

3. Condiții de exploatare

Funcționare în condiții de praf ridicat (materiale de șarjă);

Regim de funcționare continuu;

Sarcini vibraționale sporite;

Condiții de temperatură — conform caracteristicilor echipamentelor utilizate în industria sticlei.

4. Cerințe tehnice principale

Tip senzor: mecanic (palpator / sondă de nivel);

Lungimea sondei: 500 mm;

Execuție: industrială, destinată utilizării în industria sticlei;

Compatibilitate cu alimentatoarele existente și cu sistemul de control;

Rezistență la acțiunea abrazivă a șarjei;

Funcționare fiabilă pe termen lung, fără necesitatea unei întrețineri frecvente.

5. Cerințe privind livrarea

Echipament nou, neutilizat anterior;

Livrare în ambalajul original al producătorului;

Completitudine conform documentației producătorului.

6. Cerințe privind documentația

Furnizorul este obligat să prezinte:

Pașaportul produsului;

Descrierea tehnică și instrucțiunile de montaj și exploatare;

Certificate de calitate / conformitate (dacă sunt disponibile).

Tehnolog principal

Elena Muha