

Specificații tehnice F 4.1

Numărul procedurii de achiziție IDocds-b3wdp1-MD-1707740667751 din 12 februarie 2024							
Denumirea procedurii de achiziție: Procurarea si lucrari de instalare a echipamentului de tratare a apei la sursa, debit 10 m.c/ora							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
1.	Statie de filtrare cu carbune activ 10 m3/ora	ME CAD -R	Moldova	Moldova	Curăță apa de clor și compușii săi toxici, precum și impuritățile organice		Normative ANSA RM
2.	Statie de dozare proportionala, 10 m.c./ora	ME -SD	Moldova	Moldova	pentru introducerea reactivilor chimici, în sisteme a apei potabile și menajere. Pompe cu comandă electronică, afișaj LCD, indicator optic a rezervorului gol și protecție a pompei împotriva funcționării uscate (oprire automată).		Normative ANSA RM
3.	Rezervor de apa cilindric , capacitate 6500 l.		Ukraina	Ukraina	Caracteristici tehnice rezervor apa cilindric vertical suprateran V 6500 l.		

					<p>Diamentru = 1.936 mm; Htotal = 2.500 mm; Masă = 150 kg; Capac (inclus) = D.400mm Cu racorduri pentru conectarea la instalatia de apa La partea inferioara 2 racorduri D 2"; La partea superioara 1 racord D 2". Cu supapa de aerisire montata pe capac.</p>		
4.	Grup de pompe ridicare si mentinere presiune, (10m.c./ora)		italia	Italia	<p>Gata asamblat, pregătit de racordare, cu sistem de conducte din oțel inoxidabil montat pe cadru de bază, cu unitate de comandă/reglaj cu toate dispozitivele de măsurare și de reglaj necesare. Alimentare cu apa si crestere a presiunii complet automata in sisteme industriale.</p>		
5.	Filtru automat F75A1 VALVE,TANK 300L cu rasina ECOMIX-A pentru eliminarea amoniului din		Moldova	Moldova	<p>Filtrele automate cu ecomix . Echipamente destinate eliminarii</p>		Normative ANSA RM

	apa, 10 m3/ora				fierului, manganului, a duritatii, a amoniului din apa .	
6.	Pompa cu dozare hipoclorid, CA si MG+rezervuar+depimetru cu impuls		Moldova	Moldova	Pompe dozatoare utilizate pentru clorinarea apei. Instalatiile de clorinare compuse din pompe dozatoare cu membrana, debitmetre cu impuls si vase in care se stocheaza hipocloritul de sodiu.	Normative ANSA RM
7.	Filtre mecanice cu plase 120 mkn 2"				Filtru pentru retinerea particulelor mecanice de impuritati	
8.	Complect materiale(teava, fitting, hipoclorit de natriu, sare etc), set					
9.	Reagent pentru dozare (Ca si Mg)					
10	Constructie metalica dimensiuni 6100*3500*3000 (L*L*H)		Moldova	Moldova	Constructie din metal rama RAL 9002 , Izolatie paneele RAL 7035 spuma PU 45 mm, Izolatie acopetis Panel RAL 9002 100mm, Electrica: Contor 380 (Verificat) VDE,IT,FR, conexiune prin cutie de jonctiune (380V/3 poli,32A) Impamintarea carcaesi la sol	Constructie metalica Acoperis PU 100 mm din spuma pierei 45 mm PU Geam 1000*1200 mm Usa termoizolata 2200*2100 Impamintarea electrica Traseu de canalizare: tava PVC D110 Hazna Burlane din

					prize individuale, 1 intrerupator, 2 corpusi de iluminat, 1 distribuitor electric, 2 convectore electrice, prize individuale cu impamintare dupa necesitate Sistem alarma de deschidere Geam PVC 945*1200, Usa din metal izolata cu PU 45 2200*2100, Hazna cu capacitate de 2 m.c	beton armat D1500 cu capac din beton si capac din armoplastic d 5 tone	
	TOTAL						

FPC ALDEMIR si Co SRL

Nume: **Radu GINDEA**

Funcția: Administrator

Data: **23.02.2024**

Adresa: **aldemirml@mail.ru**

Semnătura