

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: Nr. 21052763 , conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție: Gaze medicale – 2022. IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnic deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1.Oxigen medical lichid (O2 - criogenic)		MD	Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L	Puritate: ≥ 99%.	Puritate: ≥ 99%.	GOST 6331-78
2.Oxigen medical gazos (O2 - gazos)		MD	Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L	Ambalaj: butelii de 40 lit. (6,3 m3 gaz O2); Presiune: minim 150 bari; Puritate ≥ 99 %. Încărcarea/descărcarea buteliilor este asigurată de furnizor.	Ambalaj: butelii de 40 lit. (6,3 m3 gaz O2); Presiune: minim 150 bari; Puritate ≥ 99 %. Încărcarea/descărcarea buteliilor este asigurată de furnizor	GOST 5583-78
3.Dioxid de carbon medical (CO2)		Ucraina	ПрАТ АЗОТ м.Черкаси	3.1.CO2 Ambalaj: butelii de 40 lit. Conținut util 25-30 kg; Puritate: ≥ 99%.	3.1.CO2 Ambalaj: butelii de 40 lit. Conținut util 25-30 kg; Puritate: ≥ 99%.	GOST 8050-85
		Ucraina	ПрАТ АЗОТ м.Черкаси	3.2.CO2 Ambalaj: butelii de 10 lit. Conținut util 6,25-7,5 kg; Puritate: ≥ 99%.	3.2.CO2 Ambalaj: butelii de 10 lit. Conținut util 6,25-7,5 kg; Puritate: ≥ 99%.	GOST 8050-85
4.Argon medical (Ar)		Ucraina	LC „UMG RT GAS”	Ambalaj: butelii de 5 lit. Presiune de încărcare: minim 150 bari; Puritate ≥ 99 %.	Ambalaj: butelii de 5 lit. Presiune de încărcare: minim 150 bari; Puritate ≥ 99 %.	GOST 10157-79
Total						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Tomșa Tatiana

În calitate de: Director

Ofertantul: Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L

Adresa: mun. Chisinau, str. Mesager 8

