

	SC "Beton Service" SRL	Certificat de calitate	Editia: 01
			Revizia: 01
			Data: 11.12.13

SC "Beton Service" SRL
 MD - 2093 mun. Chişinău.
 s. Grătieşti, str. G. Cosbuc, 4.
 tel. (022) 45-58-83

Fabricat în Moldova



029

Nr. Certificatului de conformitate
 001060
 valabil pînă la 28 august 2020

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. 35 din 11.02.2020

Amestecuri de betoane, FOCT 7473-94, FOCT 26633-91

Utilizator Pasc - Con SA
 Cantitatea produsului livrat 11 m³

Lucriabilitatea la locul de preparare a amestecului de beton P-4 cm

Clasa betonului - BCT B-10 (M-150)

Marca betonului după rezistența la îngheț - dezgheț F50.

Impermiabilitatea la apă W 2.

Denumirea și cantitatea adaosurilor chimice utilizate la producerea amestecului de beton Plastifiant-Receta N 1

Dimensiunea maximă a componentelor- 5-20 mm

Clasa amestecului de beton conform activității efective a radionuclizilor naturali:

Clasa I Aeff 54,1 Bq/kg

Raport de încercări: Nr.144-01, Nr.144-2 din 22.08. 2017. CL, INMACOMPROIECT, SRL.

Nr.3885 din 25.06.2017. LIPA al., CMAC, I

Produsul corespunde SM GOST 10180-2011 în rezistența necesară 12,8 MPa.

Eliberat în 11

Persoana responsabilă pentru calitate:

Director SC "Beton Service" SRL

[Handwritten signature]

Radimir

