

Specificații tehnice (F4.1)

Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale Licitatie publica ocds-b3wdp1-MD-1573649560741	Data: „ <u>21</u> ” <u>11</u> 2019__	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitatiei: Deservirea aparatelor de aer conditionat	Lot: _____	Pagina: <u>1</u> __ din <u>2</u> __

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce - cãtor ul	Specificarea tehnicã deplinã solicitatã de cãtre autoritatea contractantã	Specificarea tehnicã deplinã propusã de cãtre ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
50000000-5	Deservirea aparatelor de aer conditionat			<p>General :Verificarea: indicatiei pe ecran a comenzilor de lucru al climatizatorului, prezentei pe ecran a tuturor semnelor conventionale, indeplinirii comenzilor de lucru al climatizatorului, indicatoarelor aferente ecranului panoului de comanda, sistemului de monitorizare de la distanta. Filtrele: verificarea starii filtrelor si curatarea acestora;schimbul filtrelor(in caz de necesitate).Ventilatoarele unitatii interioare: verificarea fixarii ventilatorului si motorului; curatarea grilelor.Evaporatorul: curatarea evaporatorului, verificarea starii plastinelor evaporatorului, verificarea scurgerii de condensate de pe evaporator, verificarea starii conductelor frigorifice. Umidificatorul: verificarea cilindrului la depuneri de calcar si impuritati, curatarea cilindrului si a valvei de scurgere, verificarea conductei de vapori, testarea umidificatorului in lucru, verificarea cailor de scurgere a umedificatorului, verificarea racordurilor electrice a umidificatorului,verificarea tensiunii de alimentare. Compresorul: verificarea racordurilor electrice a compresorului, verificarea fixarii compresorului, masurarea/inregistrarea curentilor de lucru si</p>	<p>General :Verificarea: indicatiei pe ecran a comenzilor de lucru al climatizatorului, prezentei pe ecran a tuturor semnelor conventionale, indeplinirii comenzilor de lucru al climatizatorului, indicatoarelor aferente ecranului panoului de comanda, sistemului de monitorizare de la distanta. Filtrele: verificarea starii filtrelor si curatarea acestora;schimbul filtrelor(in caz de necesitate).Ventilatoarele unitatii interioare: verificarea fixarii ventilatorului si motorului; curatarea grilelor.Evaporatorul: curatarea evaporatorului, verificarea starii plastinelor evaporatorului, verificarea scurgerii de condensate de pe evaporator, verificarea starii conductelor frigorifice. Umidificatorul: verificarea cilindrului la depuneri de calcar si impuritati, curatarea cilindrului si a valvei de scurgere, verificarea conductei de vapori, testarea umidificatorului in lucru, verificarea cailor de scurgere a umedificatorului, verificarea racordurilor electrice a umidificatorului,verificarea tensiunii de alimentare. Compresorul: verificarea racordurilor electrice a compresorului, verificarea fixarii compresorului, masurarea/inregistrarea curentilor de lucru si</p>	

			<p>presiunilor (sub cooling si superheat), verificarea scurgerii de freon si ulei, suplimentarea acestora in caz de necesitate, verificarea valvelor de protectie presiune inalta si joasa. Condensator si altele: curatarea condensatorului, verificarea electromotorului, verificarea rulmentilor, verificarea racordurilor electrice, testarea functionarii variatorului de turatii, verificarea fixarii condensatorului de fundatie, verificarea materialului termoizolator a traseului frigorific, verificarea si inregistrarea presiunii de absorbtie si de comprimare, testarea supapei de reglare termica, testarea presostatelor, testarea senzorilor. Alte cerinte: in cazul depistarii defectiunilor tehnice la unele conditionere, se va prezenta diagnosticul complet pentru fiecare conditioner. Total 60 conditionere</p>	<p>presiunilor (sub cooling si superheat), verificarea scurgerii de freon si ulei, suplimentarea acestora in caz de necesitate, verificarea valvelor de protectie presiune inalta si joasa. Condensator si altele: curatarea condensatorului, verificarea electromotorului, verificarea rulmentilor, verificarea racordurilor electrice, testarea functionarii variatorului de turatii, verificarea fixarii condensatorului de fundatie, verificarea materialului termoizolator a traseului frigorific, verificarea si inregistrarea presiunii de absorbtie si de comprimare, testarea supapei de reglare termica, testarea presostatelor, testarea senzorilor. Alte cerinte: in cazul depistarii defectiunilor tehnice la unele conditionere, vom prezenta diagnosticul complet pentru fiecare conditioner problematic. Total 60 conditionere</p>	
--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Ovidiu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Neldiro” Adresa: mun. Chisinau, str. Ion Creanga 50