

**Întreprinderea de Stat
Centrul Tehnic pentru Securitate
Industrială și Certificare**

str. S. Lazo 48, MD 2004, mun. Chișinău,
tel. 208-151, fax 208-166, www.ctsic.md,
e.mail: agentia@mdl.net, c.f.1003600118109



**Государственное предприятие
Технический центр по промышленной
безопасности и сертификации**

ул. С. Лазо 48, MD 2004, мун. Кишинэу,
тел. 208-151, факс. 208-166, www.ctsic.md,
e.mail: agentia@mdl.net, ф.к.1003600118109



ORGANISMUL DE INSPECȚIE A OIP



Verificat
Manager tehnic
Veaceslav Șipitca

Aprobat
Director
Vadim Șargarovschi

„23” martie 2018

AVIZ DE EXPERTIZĂ Nr. 0383

privind nivelul de pregătire tehnico-organizatorică pentru reglarea tehnologică și deservirea tehnică a utilajului gaz cu presiunea gazelor pînă la 0,3MPa și centrale termice.

„23” martie 2018

mun. Chișinău

Denumirea întreprinderii:	SRL "Kazinst Grup"
IDNO: Adresa juridică:	1017600041235 mun. Chișinău str. Valea Dicescu, 47 ap.35 tel.068024099
Sediul:	mun. Chișinău str.Lunca Bîcului, 26/1
Genul de activitate solicitat conform art.1 alin (2) din Legea nr.116 din 18.05.2012	Reglarea tehnologică și deservirea tehnică a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze cu presiunea gazelor pînă la 0,3MPa și centralelor termice.
Temei legal pentru expertiză:	Cerere nr.323 din 05.03.2018 Contract nr.25-0256 din 05.03.2018
Raport de inspecție	Nr. 0382 din 23.03.2018
Informații despre inspector:	A.Prohorciuc, tel 022208181 proces -verbal de atestare Nr 01/16 din 05.02.2016

1. Actele normative în vigoare:

- „Lege nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase”;
- “Proceduri generale de expertiză în domeniul securității industriale ”NRS 01-03:2013”;
- HG RM nr.552 din 12.07.2017”Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”;

2. Scopul expertizei:

Expertiza s-a efectuat in scopul stabilirii nivelului de pregătire organizatorică și tehnică a întreprinderii pentru efectuarea lucrărilor de reglare tehnologică și deservirea tehnică a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze cu presiunea gazelor pînă la 0,3MPa și centralelor termice.

	ITOP -OIP privind nivelul de pregătire tehnico-organizatorică pentru proiectarea OIP	EDIȚIA	01
		REVIZIA	00
	F-AE- PL- ITOP -OIP	Pagina	2 din 3

3. Lista obiectelor supuse expertizei.

Expertiza se răsfrânge asupra posibilităților organizatorice și tehnice pentru îndeplinirea lucrărilor de reglare tehnologică și deservirea tehnică a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze cu presiunea gazelor până la 0,3MPa și centralelor termice.

4. Date privind documentele si utilajul examinate in procesul de expertiză.

În procesul expertizei a fost examinată următoarea documentație;

- dispoziții nr. 1,2,3 din 13.03.2018 de formare a sectorului de reglare,deservire și numire a persoanelor responsabile;
- permise de exercitare a inginerilor-reglor, nr.7935-17 din 06.07.2017, nr.7622-17 din 23.03.2017, nr.8764-17, 8765-17 din 21.03.2018, eliberate de ÎS „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare”;
- regulamentul sectorului de reglare și deservire tehnică aprobat de administrator la 13.03.2018;
- regulamentul privind organizarea și exercitarea controlului în producție referitor la respectarea cerințelor securității industriale la obiectele industriale periculoase aprobat de administrator la 13.03.2018;
- instrucțiuni funcționale ale personalului tehnico-ingineresc, cu funcții de răspundere pentru executarea lucrărilor la obiectele industriale periculoase conform proceselor tehnologice declarate, aprobate de administrator la 25.12.2017 și prezența lor la întreprindere;
- instrucțiuni funcționale ale personalului tehnico-ingineresc, cu funcții de răspundere pentru executarea lucrărilor la obiectele industriale periculoase conform proceselor tehnologice declarate, aprobate de administrator la 25.12.2017 și prezența lor la întreprindere;
- instrucțiuni de producție privind efectuarea inofensivă a lucrărilor la obiecte industriale periculoase aprobate de administrator la 13.03.2018 și prezența lor la întreprindere;
- plan de localizare și lichidare a avariilor posibile aprobat de administrator la 13.03.2018;
- contract de locațiune nr.15012018 din 15.01.2018 încheiat cu SRL “Comalox”;
- dovada privind existența utilajelor, echipamentelor, dispozitivelor, instrumentelor, mijloacelor de control și mijloacelor de protecție autentificată de administrator la 13.03.2018;
- dovada privind existența documentelor normativ-tehnice autentificată de administrator la 13.03.2018.

5. Destinația obiectului expertizei.

Gradul de pregătire a întreprinderii se evaluează în temeiul expertizei bazei normative, verificării întreprinderii, dotării tehnice si tehnologice a întreprinderii, precum si prezenței cadrelor ingineresti-tehnice si personalul admis pentru îndeplinirea lucrărilor de reglare tehnologică și deservirea tehnică a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze cu presiunea gazelor până la 0,3MPa și centralelor termice.

6. Concluzie

În baza evaluării conformității proceselor tehnologice de reglare și deservire tehnică a SRL ”Kazinst Grup”s-a stabilit că acestea corespund cerințelor securității industriale și solicitantul dispune de posibilități necesare pentru efectuarea lucrărilor de reglare tehnologică și deservirea tehnică a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze cu presiunea gazelor până la 0,3MPa și centralelor termice.

Solicitantul este responsabil de actualizarea și reînnoirea documentației în termen, care a stat la baza eliberării avizului, pe toată durata de acțiune a acestuia

Expert _____



A.Prohorciuc

În baza prevederilor art. 8 din Legea nr. 116 din 18.05.2012 “Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase”, pentru desfășurarea activităților în domeniul securității industriale, agenții economici sînt obligați să notifice Agenția pentru Supraveghere Tehnică cu prezentarea avizului de expertiză.