



CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE A REPUBLICII MOLDOVA
NATIONAL OFFICE OF SOCIAL INSURANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

str. Gheorghe Tudor, 3, MD-2028, mun. Chișinău, tel. +373 22 257 825; e-mail: secretariat@cnas.gov.md; web: <https://cnas.gov.md>

nr. 9705 din 03.08.2023

SRL „ELPO”

e-mail: andrei.coscodan@elpo.md

Referitor la Licităția Deschisă ID ocds-b3wdp1-MD-1686551302911 din 12.06.2023 privind achiziționarea climatizoarelor invertor de tip vară-iarnă cu montare/instalare și punerea în funcțiune a fiecărui climatizor la subdiviziunile structurale a CNAS pentru anul 2023, grupul de lucru privind achizițiile publice al Casei Naționale de Asigurări Sociale a hotărât să anuleze procedura, În temeiul art. 71 alin. (1) lit c, d. Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, în următoarele cazuri: c) niciunul dintre ofertanți nu a întrunit condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire; d) au fost depuse numai oferte care: – sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme.

Astfel, Grupul de lucru privind achizițiile publice a CNAS a hotărât să respingă/nu accepte oferta DVS în conformitate cu prevederile Legii 131/2015 privind achizițiile publice, art.69, alin. (6) lit. b) „Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care: oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire;”

Totodată, în conformitate cu prevederile art.71, alin. (3) a Legii 131/2015 „Decizia de anulare a procedurii de achiziție publică nu generează vreo obligație a autorității contractante sau a Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor față de participanții la procedura respectivă, cu excepția returnării garanției pentru ofertă și a garanției de bună execuție a contractului”.

Respectiv, DVS a-ți prezentat în ofertă aparatele de aer condiționat de modelul:

- Midea 81AC0218/ MSAFBU-09HRDN8-QRD0GW-AF3 care nu corespund cerințelor tehnice solicitate și anume: sa solicitat Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB, s-a oferit 54 dB conform fișei energetice; sa solicitat Capacitate de încălzire min – 2840W, sa oferit 2,6 Kw conform fișei energetice

- Midea 81AC0219/ MSAFBU-12HRDN8-QRD0GW-AF3 care nu corespund cerințelor tehnice solicitate și anume: sa solicitat Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB, s-a oferit 54 dB conform fișei energetice; sa solicitat Capacitate de încălzire min – 3810W, sa oferit 2,5 Kw conform fișei tehnice de la producător; sa solicitat eficiența energetică sezonieră: - SEER min 6,2, sa oferit SEER 6,1.

Așadar, bunul propus în oferta nu corespunde cu cerințele din Documentația de atragere a ofertelor

Cu stimă!

**Președintele grupului
de lucru privind
achizițiile publice**

Maia MORARU

*Executant: O. Baxanean
Tel: 022-257-840*

Document semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 124/2022.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa: <https://msign.gov.md>.