



EXTRAS REZULTATE ÎNCERCĂRI:
din Jurnal Prelevării probelor K1-Beton

Solicitant/Agent economic:	APSSERVICE GRUP SRL	
Denumirea obiectului (probei)	Beton greu pentru constructii: 1. C12/15	
Producator:	"K 1 BETON " SRL str. Mesterul Manole ,5a, mun. Chisinau, Republica Moldova.	
Locul de esantionare a probei:	Uzina de beton K1-BETON SRL str. Mesterul Manole ,5a, mun. Chisinau, Republica Moldova.	
Responsabil privind eșantionarea:	CUPCIC Cristofor, șef laborator "K 1 BETON" SRL	
Documentul normativ privind eșantionarea:	SM EN 206:2013+A2:2021	
Scopul incercarilor :	Determinarea rezistenței la compresiune	
Locul efectuării încercării :	Sala laboratorului de incercari, K1-BETON	
Data efectuării încercării:	23.02.2023	
Documentul normativ-metoda de încercare :	SM EN 12390-3:2019 Încercări beton întărit - Rezistența la compresiune a epruvetelor	
Documentul normativ- cerinta tehnică:	SM EN 206:2013+A2:2021 Beton. Specificație, performanță, producție și conformitate. SM 324:2017 Document național de aplicare a standartului SM SR EN 206:2016 Beton.Specificație,performanță, producție și conformitate.	
Echipamentul folosit pentru încercări:	Cintar TCS-B Work nr HASAL 1510216 c.et. MD 10 3.2-455/22 Șubler cu Vernier, tip IIII(0-200) MM NR. 01, c.et.MD 10 3.5-193/20 Presa DINC MAKINA-TURCIA BO 2000KN c.et.nr.0992 F/2022 Rigla metalica, Nr.6 c.et.MD 10 3.5-201/2022	
Conditii de mediu:	Temperatura aerului, °C	20
	Umeditatea relativă, %	65





EXTRAS REZULTATE ÎNCERCĂRI:
din Jurnal Prelevării probelor K1-Beton

Nr.	Denumirea indicilor,u/m	DN Metoda de incercare	DN Cerința Tehnică	Data betonarii	Valoarea admisibilă	Media rezultatelor obtinute
Beton întărit C 12/15						
1	Rezistența la compresiune, N/mm²	SM EN 12390-3:2019	SM EN 206+A1:2017 pct.4.3.1, tab. 12 SM 324:2017 pct.5.5.1.2	25.01.2023	fck.cub min.15	18,67
	Clasa				C12/15	

DECLARAȚIE DE
CONFORMITATE

LÎ K1 BETON din cadrul SRL K1 Beton SRL asigură și declară pe propria răspundere, că obiectele de încercat au fost atestate în conformitate cu metodele standardizate, în vigoare pe teritoriul RM.

Elaborat: Șef LÎ Cupcic Cristofor

