

DECIZIE
de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. MD-1759227104949 din 20.10.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Oficiul Național pentru Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova-Proiect”
Localitatea	Mun. Chișinău
IDNO	1024601000231
Adresa	Str. Alecu Russo, 1, of.146A
Numărul de telefon	022 22-45-66
Numărul de fax	022 22-45-66
E-mail oficial	secretariat@ondimp.gov.md
Adresa de internet	http://ondimp.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Igor Vieru 069616983 e-mail: igor.vieru@ondimp.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri X Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul achiziției	Aparate de aer condiționat
Codul CPV	39700000-9
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1759227104949 Linkul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1759227104949?tab=contract-notice Data publicării: 30.09.2025
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice al autorității contractante	x Da ☐ Nu Linkul către planul de achiziții publice publicat:
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; x Surse externe; ☐ Alte surse: (indicați)
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	100000,00

3. Până la termenul-limită (data 10.10.2025, ora 11:00), au depus oferta 6 (șase) ofertanți:

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/administratorii
1	Feniximpex SRL	1013600029987	Moldovanu Ion
2	Interclimat Lux	1023600017709	Poezjaev Iurii
3	BTS PRO	1008600061565	Bogdan Gnidas
4	ELPO	1004600009903	Moraru Mircea
5	TERMO-INSTAL-GAZ S.R.L.	1019600056143	Cazarin Vladimir
6	KAZINST GRUP SRL	1017600041235	Bondari Inna

4. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Feniximpex SRL	Oferta tehnică nu întrunește cerințele minime solicitate și anume aparatul propus are Coeficient

	de performanță (COP) la încălzire mai mic decât minimul solicitat, COP < 3,8
KAZINST GRUP SRL	Oferta tehnică nu întrunește cerințele minime solicitate și anume: p 4600uterea ofertată este de W ≈ 15.700 BTU fiind mai mică decât solicitat 18.000 BTU. Coeficientul de eficiență energetică (EER) EER propus este de 3,22 fiind mai mic decât minimul solicitat 3,6. Coeficient de performanță (COP) la încălzire COP propus este de 3,70 fiind mai mic decât cel solicitat 3,8. Nu se menționează garanția sau certificatul CE.

5. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

pentru fiecare lot x;

pentru mai multe loturi cumulate ☐;

pentru toate loturile ☐;

alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: (indicați).

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi_____

6. Criteriul de atribuire aplicat:

prețul cel mai scăzut ☐;

costul cel mai scăzut ☐;

cel mai bun raport calitate-preț x;

cel mai bun raport calitate-cost ☐;

(în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente).

7. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Ofertant	Preț ofertat (MDL)	Punctaj financiar (max.100)	Valoarea propusă	Eficiență energetică (max.20)	Valoarea propusă	Garanție (max.20)	Valoarea propusă	Funcționalități suplimentare (max.10)	Valoarea propusă	Mentenanță în garanție (max.20)	Total punctaj tehnic (max.100)	Scor final = Tehnic *0.4 + Financiar*0.6
Interclimat Lux	30937,86	100,00	A++	20	3 ani	0	Wi-Fi Mod Eco Auto-diagnostic	10	0	0	30	72,00
BTS PRO	37410	82,70	A++	20	3 ani	0	Wi-Fi Mod Eco Auto-diagnostic	10	0	0	30	61,62
ELPO	42600	72,62	A++	20	5 ani	20	Wi-Fi Mod Eco Auto-diagnostic	10	0	0	50	63,57
TERMO-INSTAL-GAZ S.R.L.	60000	51,56	A++ / A++ +	20	3 ani (+ opțional 5)	20	Wi-Fi Mod Eco Auto-diagnostic	10	0	0	50	50,94

8. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitatea și unitatea de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (TVA 0)
Aparate de aer condiționat	Interclimat Lux	3 buc.	10312,62	30937,86	30937,86

9. Componența grupului de lucru:

Nr. crt.	Numele, prenumele	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1.	Iunona Lungul	Președinte	
2.	Igor Vieru	Secretar	
3.	Stela Fedorisin Schibătoru	Membru	