

## SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chișinău  
str. Petricani, 84  
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08  
Tel/fax: +373 22 31-70-40  
e-mail: [office@supraten.md](mailto:office@supraten.md)  
[www.supraten.md](http://www.supraten.md)

### DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. DC 45/12.06.2023

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Grund – **SUPRATON**

2. Utilizarea preconizată:

Grundul **SUPRATON** se utilizează în interiorul clădirilor înainte de tencuire, acoperire cu plăci ceramice, tapetare, vopsire, etc. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor minerale: tencuieli pe bază de ciment și ipsos, cărămidă, plăci din gips-carton și altele.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

**"SUPRATEN" S.A.**, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani 84.

InfoLine: +373 22 268 000, e-mail: [call\\_center@supraten.md](mailto:call_center@supraten.md), website: [supraten.md](http://supraten.md)

4. Numele și adresa reprezentantului autorizat: *nu este cazul*

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

**SF 38622974-002:2010** Materiale dispersive în apă pentru finisaje

6. Performanța produsului:

| Nr.                                              | Caracteristică                                               | UM     | Standardul de încercări | Prevederile din standard                                                                          | Valori declarate (rezultate încercări)                                                  | Executor                                       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Determinări pe probe acoperite cu grund SUPRATON |                                                              |        |                         |                                                                                                   |                                                                                         |                                                |
| 1                                                | Aspectul                                                     | vizual | SM SR EN ISO 1513:2013  | aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri | aspectul exterior a suprafeței este omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri | LÎ al "SUPRATEN" S.A.                          |
| 2                                                | Fracția masică a substanțelor nevolatile                     | %      | SM EN ISO 3251:2019     | minim 3%                                                                                          | 5,47                                                                                    |                                                |
| 3                                                | pH                                                           |        | SM EN ISO 789-9:2019    | 7,0-9,0                                                                                           | 8,04                                                                                    |                                                |
| 4                                                | Determinarea conținutului de compuși organici volatili (COV) | g/l    | SR EN ISO 11890-2:2010  | nu mai mult de 30                                                                                 | 0,21                                                                                    | S.C. OMNITEST Laborator SA, București, România |

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

- Laboratorul producătorului "SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana



Șef laborator SUPRATEN S.A.  
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9

la 12 iunie 2023