

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1707386165070
Obiectul achiziției: Servicii de deservire și reparație a aparatelor de aer condiționat, pentru anul 2024

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Produ cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Servicii de deservire și reparație a aparatelor de aer condiționat, pentru anul 2024					
Mentenanța/deservirea condiționer 07-12 BTU				Conform anunțului de participare	Verificări primare <ul style="list-style-type: none"> • Stare generală unitate interna • Stare generală unitate externa • Instalare conform specificațiile producătorului • Alimentare la sursa de tensiune • Funcționalitatea telecomenzii sau a interfeței de comanda • Temperatura recomandată de funcționare interior/exterior
Mentenanța/deservirea condiționer 07-12 BTU 18-28 BTU				Conform anunțului de participare	<ul style="list-style-type: none"> • Pierderi vizibile de agent frigorific • Stare sistem filtrare unitate interna • Stare sistem drenaj condens • Stare traseu și izolație frigorifica • Stare elemente fixare - console unitate externa Proceduri standard profilaxie/mentenanța <ul style="list-style-type: none"> • Curățare filtre unitate interna – curățat de praf – curățat cu soluție antibacteriana – degresat – detratat – antibacterian
Mentenanța/deservirea condiționer tip casetă sau canal				Conform anunțului de participare	<ul style="list-style-type: none"> • Curățare evaporator unitate interna • Curățare carcasa unitate interna • Curățare condensator unitate externa

					<ul style="list-style-type: none"> • curățare carcasa unitate externa • Tensiune electrica • Amperaj compresor • Fazaj compresor • Verificare conexiuni electrice • Verificare presiune aspiratie • Verificare si curatare electroventilator unitate interna, daca este cazul • Verificare si curatare electroventilator unitate externa, daca este cazul • Verificare circuit frigorific, inclusiv presiunea • Alimentare agent frigorific (după necesitate) <p>Termen de livrare – in decurs de 2 zile de la solicitarea Beneficiarului</p>
Alte lucrări de reparație neprevazute					Alimentarea cu agent frigorific (după necesitate)
TOTAL					

Semnat: _electronic_ Numele, Prenumele: _Moloșag Eugeniu_ În calitate de: _Manager Clienți Corporativi_

Ofertantul: __AMBER MOLDOVANU SRL __ Adresa: ___m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68___



S.C."AMBER-MOLDOVANU" S.R.L., Republica Moldova, MD-2052, mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 68,
cî 100360006695, tel: 022-47-02-02, e-mail: info@amber.md, www.amber.md