

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Instituția Publică Gimnaziul Capaclia**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție Instituția Publică Gimnaziul Capaclia**  
**3. Obiectul achizițiilor Procurarea și montarea cazanului la Gimnaziul Capaclia**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire mărfii	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Procurarea cazanului cu capacitatea de 75 kw</b>		
		Descrierea / tipul cazanului		75
		Suprafata de incalzire	m2	8.0
		Zona de incalzire <sup>1</sup>	m2	pina la 750
		Capacitatea rezervorului de combustibil	kg	~188
		Consum de combustibil <sup>2</sup>	kg	11
		Eficiență la puterea nominală	%	85-85,8
		Max. presiunea de funcționare admisă	bar	2,5
		Tirajul de coș necesar	mbar	0,38
		Temperatura apei de intrare, max.	°C	65/85
		Temperatura apei pe retur min	°C	55
		Interval de control al temperaturii	°C	45-85
		Greutatea cazanului	kg	1095
		Volumul apei cazanului	l	275
		Secțiune de coș	cmxcm	24x24
		Secțiune de coș	Ø mm	275
		Înălțimea minimă a coșului de fum	m	11
		Lățime	mm	1185
		Adâncime	mm	1843
		Înălțime	mm	1718
		Dimensiunile gropii de încărcare	mm	505x395
		Diametrul conductei de admisie și retur	cal	2"
		Diametrul conductei de refulare	cal	1/2"
		Diametrul cosului de fum	mm	245
		Alimentare	V/Hz	~230/50
		Consumul de energie	W	160
		<b>2. Materiale de montare cazangerie</b>	1	
		<b>3.Servicii montare</b>	1	
		<b>4.Servicii Transport</b>	1	