

din “ ____ ” _____ 2022

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21140804 din 4 ian 2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea reglatoarelor de presiune (hidraulice)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Regulator de presiune (hidraulică) - bd. Mircea cel Bătrîn, 38/1	Regulator presiune ”în amonte” 44-7, DN 32, P N 25, Kvs 12,5 m³/h, 2,4-6,6 bar	Germania	Samson AG	<u>Conform cerințelor Caietului de sarcini</u> Poziția regulatorului: retur - normal închisă tur - normal deschisă Diapazonul temperaturii fluidului - până la 150°C Presiunea nominală - 25 bar Cerințe tehnice a reglatoarelor - <u>conform capitol. 7 al Caietului de sarcini</u> <u>Racordul + set de montare pentru fiecare regulator + teava de impuls</u> - filet (Dn 15 ÷ Dn 25 inclusiv) sau flanșă (Dn 32 și mai mare) Elementele regulatorului - materiale rezistente la depunerile de calcar și coroziune sau mai performante Materialul diafragmei - EPDM (cauciuc) - <u>conform capitol. 7 al Caietului de sarcini</u> Presiunea existentă în conductă, bar - 1,8 Presiunea necesară pentru menținere în conductă, bar - 4,5	Regulator presiune ”în amonte” 44-7, DN 32, PN 25, Kvs 12,5 m³/h, 2,4-6,6 bar în set cu: - teava de impuls 6x1 mm, 1,5 m - racord ½” pentru teava de impuls	

				Parametrii tehnici a supapei de reglare, Dn/Kvs - 32/12,5 Diapazon de reglare Δp , bar - 3...11		
Lotul 2						
Regulator de presiune (hidraulică) - PTC 1005, str. Ginta Latină, 15/4	Regulator presiune ”în aval” 44-2, DN 50, PN 25, Kvs 25 m³/h, 6,0-10,5 bar	Germania	Samson AG	<u>Conform cerințelor Caietului de sarcini</u> Poziția regulatorului: retur - normal închisă tur - normal deschisă Diapazonul temperaturii fluidului - până la 150°C Presiunea nominală - 25 bar Cerințe tehnice a reglatoarelor - <u>conform capitol. 7 al Caietului de sarcini</u> <u>Racordul + set de montare pentru fiecare regulator + teava de impuls</u> - filet (Dn 15 ÷ Dn 25 inclusiv) sau flanșă (Dn 32 și mai mare) Elementele regulatorului - materiale rezistente la depunerile de calcar și coroziune sau mai performante Materialul diafragmei - EPDM (cauciuc) - <u>conform capitol. 7 al Caietului de sarcini</u> Presiunea existentă în conductă, bar - 8...9,5 Presiunea necesară pentru menținere în conductă, bar - 7,0 Parametrii tehnici a supapei de reglare, Dn/Kvs - 50/25 Diapazon de reglare Δp, bar - 3...11	Regulator presiune ”în aval” 44-2, DN 50, PN 25, Kvs 25 m³/h, 6,0-10,5 bar în set cu: - teava de impuls 6x1 mm, 1,5 m - racord ½” pentru teava de impuls	
Lotul 3						
Regulator de presiune (hidraulică) - str. Ac. Radauțeanu, 9 s.2	Regulator presiune ”în amonte” 44-7, DN 50, PN 25, Kvs 25 m³/h, 2,4-6,6 bar	Germania	Samson AG	<u>Conform cerințelor Caietului de sarcini</u> Poziția regulatorului: retur - normal închisă tur - normal deschisă Diapazonul temperaturii fluidului - până la 150°C Presiunea nominală - 25 bar Cerințe tehnice a reglatoarelor - <u>conform capitol. 7 al Caietului de sarcini</u>	Regulator presiune ”în amonte” 44-7, DN 50, PN 25, Kvs 25 m³/h, 2,4-6,6 bar în set cu: - teava de impuls 6x1 mm, 1,5 m - racord ½” pentru teava de impuls	

				<u>Racordul + set de montare pentru fiecare regulator + teava de impuls</u> - filet (Dn 15 ÷ Dn 25 inclusiv) sau flanșă (Dn 32 și mai mare) Elementele regulatorului - materiale rezistente la depunerile de calcar și coroziune sau mai performante Materialul diafragmei - EPDM (cauciuc) - <u>conform capitol. 7 al Caietului de sarcini</u> Presiunea existentă în conductă, bar - 3 Presiunea necesară pentru menținere în conductă, bar - 6 Parametrii tehnici a supapei de reglare, Dn/Kvs - 50/25 Diapazon de reglare Δp, bar - 3...11		
--	--	--	--	--	--	--