

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1580196001157 din 3 febr 2020
Denumirea licitației: Servicii de deservire tehnică a sistemelor de semnalizare antiincendiu

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5
	Servicii			
	Lotul 1			
50413200-5	Servicii de deservire tehnică a sistemelor de semnalizare antiincendiu Panou de recepție și control antiincendiar PC 1832 Panou de recepție și control antiincendiar PC 585 Tastatura LCD5501 Tastatura PC5108 Sursa autonomă de alimentare „D ANTON” Detector de fum Detector de fum Buton antiincendiar manual Sonerie antiincendiară	1. Lichidarea defectelor apărute; 2. Investigarea părților componente a sistemului antiincendiar, verificarea lipsei de deteriorări mecanice, coroziei; 3. Controlul funcționării, reparația butoanelor, indicatoarelor luminescente; 4. Controlul sursei de bază și suplimentare de alimentare și verificarea trecerii automate de la sursa direct la sursa alternativă de curent; 5. Verificarea funcționării părților componente ale sistemului antiincendiar; 6. Lucrări profilactice;	1. Lichidarea defectelor apărute; 2. Investigarea părților componente a sistemului antiincendiar, verificarea lipsei de deteriorări mecanice, coroziei; 3. Controlul funcționării, reparația butoanelor, indicatoarelor luminescente; 4. Controlul sursei de bază și suplimentare de alimentare și verificarea trecerii automate de la sursa direct la sursa alternativă de curent; 5. Verificarea funcționării părților componente ale sistemului antiincendiar; 6. Lucrări profilactice;	Actele normative în vigoare
50413200-5	Servicii de deservire tehnică a sistemelor de semnalizare antiincendiu Panou de recepție și control antiincendiar PC 1832 Tastatura LCD5501 Tastatura PC5108 pentru 8 zone Sursa autonomă de alimentare РИП12У3А Detector de incendiu și fum Buton antiincendiar manual Sonerie antiincendiară stroboscopică Sonerie antiincendiară	1. Lichidarea defectelor apărute; 2. Investigarea părților componente a sistemului antiincendiar, verificarea lipsei de deteriorări mecanice, coroziei; 3. Controlul funcționării, reparația butoanelor, indicatoarelor luminescente; 4. Controlul sursei de bază și suplimentare de alimentare și verificarea trecerii automate de la sursa direct la sursa alternativă de curent; 5. Verificarea funcționării părților componente ale sistemului antiincendiar; 6. Lucrări profilactice	1. Lichidarea defectelor apărute; 2. Investigarea părților componente a sistemului antiincendiar, verificarea lipsei de deteriorări mecanice, coroziei; 3. Controlul funcționării, reparația butoanelor, indicatoarelor luminescente; 4. Controlul sursei de bază și suplimentare de alimentare și verificarea trecerii automate de la sursa direct la sursa alternativă de curent; 5. Verificarea funcționării părților componente ale sistemului antiincendiar; 6. Lucrări profilactice	Actele normative în vigoare

Semnat:  Numele, Prenumele: Sergiu SAVA În calitate de: Director general

Ofertantul: ÎS Serviciu Pază a MAI Adresa: mun.Chișinău, str.Mitropolit Varlaam,79

Cap: 