



Ministerul Afacerilor Interne  
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI  
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE

CERTIFICAT

de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

seria CSI nr. 017-13 din 28.03.2013  
Termen de valabilitate nelimitat

**Solicitant:** SA „Topanel Production”, România or. Râmnicu Vâlcea .

**Scopul încercării:** determinarea gradului de combustibilitate a panoului termoizolant ( tip sandwich ) cu miez PIR.

**Materialul încercat:** două mostre de panouri termoizolante (tip sandwich) cu miez PIR, cu dimensiunile 500x500x80.


Prezentul certificat confirmă că, **panoul termoizolant (tip sandwich), cu miez PIR**, prezentat de SA „Topanel Production”, România or. Râmnicu Vâlcea, se referă la **materialele de grupa C<sub>1</sub> (slab combustibile)** conform **ГОСТ 30244-94 „МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. Методы испытаний на горючесть”**.

**Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2001.**

Certificatul este eliberat în conformitate cu art. 32 a Legii nr.267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza încercărilor efectuate la foc asupra mostrelor de panouri termoizolante (tip sandwich) cu miez PIR, prezentate în Laboratorul experimental antiincendiar al DSP a SPC și SE al MAI RM (procesul verbal nr.017 din 28.03.2013).

Șeful adjunct SPC și SE  
Șeful Direcției salvatori și pompieri  
colonel al s/salvare

Ex. Gh. Daniliuc  
tel. 251-490



L. Ș.

Anatol Viniciuc

seria CSI nr. 017-13