

"09" decembrie 2024

s. Varnița, r. Anenii Noi

INVESTITOR **AUAI "VARNIȚA"**Președinte **Jardețki Dorin**

Proces verbal privind lucrarea construcție-montaj la reabilitarea stației de pompare cu montarea unei pompe la SCI Varnița-14 executată la obiectul din r. Anenii Noi, s. Varnița în cadrul contractului de vânzare-cumpărare nr. 024-SP-24 din 21 martie 2024 încheiat între "AGRODOR-SUCCES" SRL și AUAI "VARNIȚA", pentru lucrările de reabilitare a stației de pompare cu montarea unei pompe.

1. Lucrările au fost executate de către "Agrodor-Succes" SRL.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05-09 decembrie 2024, fiind formată din:

*Președintele comisiei:*

Președinte AUAI "VARNIȚA"

D. Jardețki

*Membrii comisiei:*

Președinte AUAI "VARNIȚA"

D. Jardețki

Inginer "AGRODOR-SUCCES" SRL

A. Comandari

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate calitativ iar obiectul poate fi exploatat conform destinației;

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

A recepționa obiectul, construcție montaj la REABILITAREA STAȚIEI DE POMPARE CU MONTAREA UNEI POMPE LA SCI VARNIȚA-14 ÎN RAIONUL ANENII NOI, S. VARNIȚA.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Atingerea tuturor sarcinilor prevăzute în Schita de Proiect cu executarea tuturor lucrărilor de construcție-montaj la REABILITAREA STAȚIEI DE POMPARE CU MONTAREA UNEI POMPE LA SCI VARNIȚA-14 ÎN RAIONUL ANENII NOI, S. VARNIȚA.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De pregătit obiectul pentru recepția finală.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul amplasat pe numărul cadastral: stație de pompare: 05022060164; adresa r. Anenii Noi, s. Varnița extravilan, compus din următoarele construcții: teava oțel D219x4mm; teava oțel D273x5mm; teava oțel D426x6mm; compensator de montaj DN200 PN16; compensator de montaj DN250 PN16; contor de apă DN200 PN16 tip TW-P; contor electric 380V 3F; panou pentru pompa cu motor 45 kW cu soft starter; pompa electrică orizontală Caprari tip NC100-200Y cu motor 45 kW, Q=250 m<sup>3</sup>/h; supapa de sens între flanse DN200 PN16; transformator de curent; vana fonta cu pană din cauciuc DN200 PN10; vana fonta cu cauciuc DN250 PN10; vana fonta cu pană din cauciuc DN300 PN10; manometru dn100 PN10; cot sudură 90° DN 219mm; flansa sudură DN200 PN10; flansa sudură DN250 PN10; reductive concentrică Dn273x219; fittinguri și accesorii.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi "09" decembrie 2024 în s. Varnița, r. Anenii Noi în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

*Președintele comisiei:*  
Președinte AUA "VARNIȚA"

*Membrii comisiei:*  
Președinte AUA "VARNIȚA"

Inginer "AGRODOR-SUCCES" SRL

D. Jardețki

D. Jardețki

A. Comandari



8. Lucrarea de construcție-montaj la reabilitarea stației de pompare cu montarea unei pompe la SCI Varnița-14 executată la obiectul din r. Anenii Noi s. Varnița, este:

ANTREPRENOR:

"Agrodor-Succes" SRL  
"09" decembrie 2024

Inginer Andrei Comandari

L.Ș.

(semnătura)

A circular blue stamp for 'AGRODOR-SUCCES' SRL, with IDNO 1004600048461, is placed over the signature.

PRIMITĂ:

AUA "Varnița"  
"09" decembrie 2024

Președinte Dorin Jardețki

L.Ș.

(semnătura)

A circular blue stamp for the 'VARNIȚA' water supply station, with IDNO 1016620002721, is placed over the signature.