

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **nr. ocds-b3wdp1-MD-1622552541720 (21040279)** din **04.06.2021**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea aparatelor de aer conditionat la Directia Cultura si Institutiile din subordine**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
42500000-1	<b>Bunuri</b>						Certificat de conformitate a produsului oferit
1. 39717200-3	Aparate de aer conditionat inverter Puterea 9000 BTU	GREE GWH09AAB seria BORA inverter (9000 BTU)	China	„GREE Electric Appliances”	Sistem split; Inverter; Puterea 9000 BTU (suprafața încăperii până la 25m <sup>2</sup> ); Moduri de bază: răcire/încălzire/ventilare/dezumi dificare; Moduri suplimentare: regim turbo; Capacitate (răcire): 2500W; Capacitate (încălzire): 2800W; Consumul energiei (răcire): 790W; Consumul energiei (încălzire): 650W; Clasa de energie>Răcire/Încălzire: A++/A+; Alimentare (Ph-V-Hz): 1Ph-220V-240V-50Hz; Curent Nominal> Răcire (A): 3,45; Curent Nominal> Încălzire (A): 2,95; Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)43°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)24°C; Debit de aer (m3/h) : 550; Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (max) 40 dB; Tip freon: R-32; Termen de garanție min 62 luni. In pretul ofertei va fi inclus montarea si	Sistem split; Inverter; Puterea 9000 BTU (suprafața încăperii până la 25m <sup>2</sup> ); Moduri de bază: răcire/încălzire/ ventilare/dezumi dificare; Moduri suplimentare: regim turbo; Capacitate (răcire): 2500W; Capacitate (încălzire): 2800W; Consumul energiei (răcire): 790W; Consumul energiei (încălzire): 650W; Clasa de energie>Răcire/Încălzire: A++/A+; Alimentare (Ph-V-Hz): 1Ph-220V-240V-50Hz; Curent Nominal> Răcire (A): 3,45; Curent Nominal> Încălzire (A): 2,95; Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)43°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)24°C; Debit de aer (m3/h) : 550; Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (max) 40 dB; Tip freon: R-32; Termen de garanție 64 luni. In pretul ofertei este inclusa montarea si materialele necesare pentru traseu	Certificat de conformitate

					materialele necesare pentru traseu frigorific	frigorific. Lucrarile de inlocuire sau montare a aparatelor de aer conditionat vor fi efectuate conform caietului de sarcini la solicitarea autoritatii contractante pina la finele anului 2021 la adresa Directiei Cultura a Primariei Mun. Chisinau si a institutiilor din subordine. Echipamentul va fi nou, neutilizat, cu termen de garantie 64 luni, compatibil cu standardele de alimentare cu energie electrica din RM. Pentru fiecare echipament in parte se vor livra accesorii, materiale de montare si asigurare a conectivitatii necesare functionarii eficiente, indiferent daca acestea au fost sau nu solicitate expres.	
2. 39717200-3	Aparate de aer conditionat inverter Puterea 12000 BTU	GREE GWH12AAB seria BORA inverter (12000 BTU)	China	„GREE Electric Appliances ”	Sistem split; Inverter; Puterea 12000 BTU (suprafata încăperii până la 35m <sup>2</sup> ); Moduri de bază: răcire/încălzire/ventilare/dezumi dificare; Moduri suplimentare: regim turbo; Capacitate (răcire): 3200W; Capacitate (încălzire): 3400W; Consumul energiei (răcire): 995W; Consumul energiei (încălzire): 1000W ; Cla sa de energie>Răcire/Încălzire: A++/A+; Alimentare (Ph-V-Hz): 1Ph-220V-240V-50Hz; Curent Nominal>Răcire (A): 4,4; Curent Nominal>Încălzire (A): 4,4; Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)43°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)24°C; Debit de aer (m3/h) : 550; Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (max) 40 dB; Tip freon: R-32; Termen de garanție min 62 luni. In pretul ofertei va fi inclus montarea si materialele necesare pentru traseu frigorific	Sistem split; Inverter; Puterea 12000 BTU (suprafata încăperii până la 35m <sup>2</sup> ); Moduri de bază: răcire/încălzire/ ventilare/dezumi dificare; Moduri suplimentare: regim turbo; Capacitate (răcire): 3200W; Capacitate (încălzire): 3400W; Consumul energiei (răcire): 995W; Consumul energiei (încălzire): 1000W ; Cla sa de energie> Răcire/Încălzire: A++/A+; Alimentare (Ph-V-Hz): 1Ph-220V-240V-50Hz; Curent Nominal>Răcire (A): 4,4; Curent Nominal>Încălzire (A): 4,4; Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)43°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)24°C; Debit de aer (m3/h) : 550; Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (max) 40 dB; Tip freon: R-32; Termen de garanție - 64 luni. In pretul ofertei este inclusa montarea si materialele necesare pentru traseu frigorific. Lucrarile de inlocuire sau	Certificat de conformitate

						montare a aparatelor de aer conditionat vor fi efectuate conform caietului de sarcini la solicitarea autoritatii contractante pina la finele anului 2021 la adresa Directiei Cultura a Primariei Mun. Chisinau si a institutiilor din subordine. Echipamentul va fi nou, neutilizat, cu termen de garantie 64 luni, compatibil cu standardele de alimentare cu energie electrica din RM. Pentru fiecare echipament in parte se vor livra accesorii, materiale de montare si asigurare a conectivitatii necesare functionarii eficiente, indiferent daca acestea au fost sau nu solicitate expres.	
3. 39717200-3	Aparate de aer conditionat inverter Puterea 16000 BTU	GREE GWH18AAD seria BORA inverter (16000 BTU)	China	„GREE Electric Appliances ”	Sistem split; Inverter; Puterea 16000 BTU(suprafața încăperii până la 40m <sup>2</sup> ); Moduri de bază: răcire/încălzire/ventilare/dezumi dificare; Moduri suplimentare: regim turbo; Capacitate (răcire): 4700W; Capacitate (încălzire): 5100W; Consumul energiei (răcire): 1430W; Consumul energiei (încălzire): 1380W ; Clasa de energie>Răcire/Încălzire: A++/A; Alimentare (Ph-V-Hz): 1Ph-220V-240V-50Hz; Curent Nominal>Răcire (A): 6,34; Curent Nominal>Încălzire (A): 6,12; Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)43°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)24°C; Debit de aer (m <sup>3</sup> /h) : 850; Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (max) 48 dB; Tip freon: R-32; Termen de garanție min 62 luni. In pretul ofertei va fi inclus montarea si materialele necesare pentru traseu frigorific	Sistem split; Inverter; Puterea 16000 BTU(suprafața încăperii până la 40m <sup>2</sup> ); Moduri de bază: răcire/încălzire/ventilare/dezumidificare; Moduri suplimentare: regim turbo; Capacitate (răcire): 4700W; Capacitate (încălzire): 5100W; Consumul energiei (răcire): 1430W; Consumul energiei (încălzire): 1380W ; Clasa de energie>Răcire/Încălzire: A++/A+; Alimentare (Ph-V-Hz): 1Ph-220V-240V-50Hz; Curent Nominal>Răcire (A): 6,34; Curent Nominal>Încălzire (A): 6,12; Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)43°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)24°C; Debit de aer (m <sup>3</sup> /h) : 850; Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (max) 48 dB; Tip freon: R-32; Termen de garanție - 64 luni. In pretul ofertei este inclusa montarea si materialele necesare pentru traseu frigorific. Lucrarile de inlocuire sau montare a aparatelor de aer conditionat vor	Certificat de conformitate

						fi efectuate conform caietului de sarcini la solicitarea autoritatii contractante pina la finele anului 2021 la adresa Directiei Cultura a Primariei Mun. Chisinau si a institutiilor din subordine. Echipamentul va fi nou, neutilizat, cu termen de garantie 64 luni, compatibil cu standardele de alimentare cu energie electrica din RM. Pentru fiecare echipament in parte se vor livra accesorii, materiale de montare si asigurare a conectivitatii necesare functionarii eficiente, indiferent daca acestea au fost sau nu solicitate expres.	
4. 39717200-3	Traseu frigorific	Traseu frigorific	Italia	FOMA SPA	Traseu frigorific	Traseu frigorific. Lucrarile de inlocuire sau montare a aparatelor de aer conditionat vor fi efectuate conform caietului de sarcini la solicitarea autoritatii contractante pina la finele anului 2021 la adresa Directiei Cultura a Primariei Mun. Chisinau si a institutiilor din subordine. Echipamentul va fi nou, neutilizat, cu termen de garantie 64 luni, compatibil cu standardele de alimentare cu energie electrica din RM. Pentru fiecare echipament in parte se vor livra accesorii, materiale de montare si asigurare a conectivitatii necesare functionarii eficiente, indiferent daca acestea au fost sau nu solicitate expres.	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: "Climatsistem" SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66