

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1771405605472 din 18.02.2026						
Obiectul achiziției: ”Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat”						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
1.1 Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu PTC-3054, bd. Moscova, 11/6	KWSM-18IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Capacitatea de răcire/încălzire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 6÷8 m	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT; Suprafața încăperii până la - 50 m ² ; Capacitatea de răcire/încălzire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 6÷8 m Capacitatea la răcire: 5100 (1250 ~ 5910)W; Capacitatea la încălzire: 5100 (1250 ~ 6070)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1580 (330 ~ 2340)/1374 (340 ~ 2520); Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++ Suprafața deservită maxima recomandată(m2): 50; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 35; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea si Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
1.2 Achiziția și montarea	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU; Cu inverter;	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT; Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 4 al clădirii;	

climatizatorului pentru oficiu, str. Tudor Vladimirescu, 6				Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 5÷7 m	Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 5÷7 m Capacitatea la răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Capacitatea la încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 825 (240 ~ 1380)/ 767 (240 ~ 1552); Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++ Suprafața deservită maxima recomandata(m2): 25; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 25; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea si Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
1.3 Achiziția și montarea climatizatorului la încăperea panoului central de comandă al SDG, str. Tudor Vladimirescu, 6	GENERALLUX GNRL-24CHSD/XA21I-N1	China	TCL Home Appliances Co.Limitet	Capacitatea de răcire/ încălzire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat, GENERALLUX, de perete SPLIT; Capacitatea de răcire/încălzire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Capacitatea la răcire: 7040 W; Capacitatea la încălzire: 7200 W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 2166 (390 ~ 2800)/ 2112 (390 ~ 3000); Temperaturi exterioare admise (răcire) -15° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -15° ~ +30° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++ Suprafața deservită maxima recomandata(m2): 70; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 38; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea si Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
1.4 Achiziția și montarea climatizatorului în încăperea panoului de comandă a	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Capacitatea de răcire/ încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 1 al clădirii;	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT; Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	

mașiniștilor la instalațiile de compresoare str. Meșterul Manole, 3				Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Capacitatea la răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Capacitatea la încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 825 (240 ~ 1380)/ 767 (240 ~ 1552); Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++ Suprafața deservită maxima recomandata(m2): 25; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 25; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea si Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
1.5 Achiziția și montarea climatizatorului lângă biroul maistrului de reparații împreună cu 2 transvazători (clădirea Gospodăriei de uleiuri) str. Meșterul Manole, 3	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Capacitatea de răcire/ încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT; Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Capacitatea la răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Capacitatea la încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 825 (240 ~ 1380)/ 767 (240 ~ 1552); Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++ Suprafața deservită maxima recomandata(m2): 25; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 25; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea si Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
1.6 Achiziția și montarea climatizatorului în cabinetul magazionerei (clădirea Stației de Pompă a păcurii nr.1)	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Capacitatea de răcire/ încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă;	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT; Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Capacitatea la răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Capacitatea la încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W;	

str. Meșterul Manole, 3				Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 825 (240 ~ 1380)/ 767 (240 ~ 1552); Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++ Suprafața deservită maxima recomandata(m2): 25; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 25; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea si Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
1.7 Achiziția și montarea climatizatorului la încăperea de oficiul str. Meșterul Manole, 3	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Capacitatea de răcire/ încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT; Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Capacitatea la răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Capacitatea la încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 825 (240 ~ 1380)/ 767 (240 ~ 1552); Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++ Suprafața deservită maxima recomandata(m2): 25; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 25; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea si Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
1.8 Achiziția și montarea climatizatorului pentru laboratorul analize chimice Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5	GENERALLUX GNRL-24CHSD/XA21I-N1	China	TCL Home Appliances Co.Limitet	Capacitatea de răcire/ încălzire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat, GENERALLUX, de perete SPLIT; Capacitatea de răcire/încălzire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Capacitatea la răcire: 7040 W; Capacitatea la încălzire: 7200 W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 2166 (390 ~ 2800)/ 2112 (390 ~ 3000);	

					Temperaturi exterioare admise (răcire) -15° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -15° ~ +30° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++ Suprafața deservită maxima recomandata(m2): 70; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 38; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea si Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
1.9 Achiziția și montarea climatizorului StTA-2 Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5	GENERALLUX GNRL-24CHSD/XA21I-N1	China	TCL Home Appliances Co.Limitet	Capacitatea de răcire/încălzire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat, GENERALLUX, de perete SPLIT; Capacitatea de răcire/încălzire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Capacitatea la răcire: 7040 W; Capacitatea la încălzire: 7200 W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 2166 (390 ~ 2800)/ 2112 (390 ~ 3000); Temperaturi exterioare admise (răcire) -15° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -15° ~ +30° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++ Suprafața deservită maxima recomandata(m2): 70; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 38; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea si Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
1.10 Achiziția și montarea climatizorului pentru laboratorul analize chimice, CT Vest, str. Prunului, 24	GENERALLUX GNRL-24CHSD/XA21I-N1	China	TCL Home Appliances Co.Limitet	Capacitatea de răcire/încălzire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Aparat de aer condiționat, GENERALLUX, de perete SPLIT; Capacitatea de răcire/încălzire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m Capacitatea la răcire: 7040 W; Capacitatea la încălzire: 7200 W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 2166 (390 ~ 2800)/ 2112 (390 ~ 3000); Temperaturi exterioare admise (răcire) -15° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -15° ~ +30°	

					Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++ Suprafața deservită maxima recomandată(m2): 70; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A)): 38; Dotat cu telecomandă; Culoarea alba; Livrarea si Materiale pentru instalare incluse pentru fiecare unitate; Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 3 ani;	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53