



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.10175.CC.0096-25

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

05 травня 2025 до 18 лютого 2027

Срок действия с /
Term of validity is from

Сертифікат
видано

Сертифікат выдан /
Certificate is issued on

ТОВ «НВФ «Бранд Майстер»,
03115, Україна, м. Київ, вул. Котельникова, 31, код ЄДРПОУ 30784208

Продукція

Продукция / Production

Сповіщувач пожежний димовий аспіраційний.
Модель ProPointPlus.
Перелік складових частин згідно з додатком

8531

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» із зміною № 1, п. 7.2.4;
ДСТУ EN 54-20:2009 «Системи пожежної сигналізації. Сповіщувачі димові аспіраційні
(EN 54-20:2006, IDT)» з поправкою ДСТУ EN 54-20:2009/Поправка № 1:2019 (EN 54-20:2006/AC:2008, IDT)

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/
Producer

«Protec Fire Detection Ltd.» (Великобританія),
Protec House Churchill Way NELSON Lancashire BB9 6RT

Місце

виробництва

Место производства /
Place of production

Protec House Churchill Way NELSON Lancashire BB9 6RT

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертифікат выдан органом
сертификации /
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, оф. 5;
тел. (044) 457-69-23; (096) 200-82-50; (095) 200-82-50

Додаткова
інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно.
Схема 3. Сертифікація продукції, що випускається серійно (випробування продукції через
певні інтервали часу).
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката
відповідності згідно з Сертифікаційною угодою

На підставі

На основании /
On the grounds of

Протокол випробувань № ПС2024.01.19.01 від 19.01.2024 ВЛ «СЕРТ АСУ»
ТОВ «Сертифікаційний експертний центр АСУ» (атестат акредитації № 201253).
Протоколи випробувань № 6/2020 від 10.02.2020, № 118/2018 від 28.12.2018, № 144/2017
від 27.12.2017 ВЦ ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації № 2Н416).
Рішення ОС «ЦСМВ» № 012/25 від 05.05.2025 про надання сертифікації

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.10175.CC.0096-25 від 05 травня 2025 р. до 18 лютого 2027 р.

Трубопроводи та фітінги для сповіщувачів пожежних димових аспіраційних

№ п/п	Найменування	Артикул
1.	Воздухозаборна труба, діаметр 25 мм, довжина 3 м, колір червоний	37-550-68
2.	Пряме з'єднання, діаметр 25 мм, колір червоний. Призначено для з'єднання відрізків повітрязабірних труб	37-551-69
3.	Кутове з'єднання, діаметр 25 мм, колір червоний. Призначено для створення поворотів повітрязабірних труб на кут 90°	37-552-70
4.	Кутове з'єднання, діаметр 25 мм, колір червоний. Призначено для створення поворотів повітрязабірних труб на кут 45°	37-555-73
5.	Трійник, діаметр 25 мм, колір червоний. Призначений для розгалуження повітрязабірних труб	37-554-72
6.	Заглушка для воздухозаборної труби, діаметр 25 мм, колір червоний	37-553-71
7.	Знімне пряме з'єднання, діаметр 25 мм, колір червоний. Дає можливість роз'єднати відрізки повітрязабірних труб для обслуговування трубопроводної воздухозаборної мережі	37-559-77
8.	Кліпса під воздухозаборну трубу, колір червоний. Призначена для кріплення труби до стелі, стіни	37-558-76
9.	Гнучка труба під воздухозаборну трубу, колір червоний, довжина 30 см. Призначена для організації воздухозаборної мережі труб в приміщеннях з складною геометрією: подвійні дахи, куполи, глибокий балки і т. д.	37-582-12
10.	Гнучка труба під воздухозаборну трубу, колір червоний, довжина 100 см. Призначена для організації воздухозаборної мережі труб в приміщеннях з складною геометрією: подвійні дахи, куполи, глибокий балки і т. д.	37-582-13
11.	Збірник конденсату з краном. Встановлюється в разі захисту приміщень з перепадами температур	37-584-14-BIS
12.	Тестова заглушка встановлюється в самій далекій точці повітрязаборного трубопроводу і призначена для введення тестового диму для перевірки працездатності і часу транспортування	37-585-15
13.	Трійник, діаметр 25 мм, колір червоний з можливістю приєднання капілярної трубки 37-580-10	37-563-73
14.	Нейлонова капілярна трубка збирається з трійником 37-563-73 і плоским повітрязабірним отвором 37-567-77 з іншого боку. Поставляється різної довжини	37-580-10
15.	Плоский воздухозаборний отвір з'єднується з нейловою капілярною трубкою 37-580-10 і призначений для установки у фальш-стелі, електричні шафи і т. п.	37-567-77
16.	Попереджувальна мітка призначена для візуалізації місцезнаходження повітрязабірних отворів на трубі	23-039-37
17.	Змінний 3-ступінчастий сітчастий фільтр призначений для очищення повітря від бруду, пилу. Встановлюється перед входом в аспіраційний сповіщувач	61-986-F01
18.	Змінний сітчастий повітряний фільтр для 61-986-F01	45-028-08

Додаткові аксесуари для монтажу та перевірки

1.	Димовий тестер, використовується для перевірки працездатності системи після монтажу	63-005-47
2.	Універсальний засіб для очищення труб перед склеюванням (125 мл)	-
3.	Універсальний клей для з'єднання труб (237 мл)	-

Заст. керівника органу з сертифікації

Рукководитель органа сертификации/
 Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
 (signature, initials, family name)