



SEP - BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY Z

nr Z/12/002/23

No. Z/12/002/23


Dostawca: (Nazwa i adres) <i>Supplier:</i> (Name and address)	GAL-KAT Spółka z dodatkową odpowiedzialnością ul. Koniuszyna 20 79040 Lwów Ukraina		
Producent: (Nazwa i adres) <i>Manufacturer:</i> (Name and address)	GAL-KAT Spółka z dodatkową odpowiedzialnością ul. Koniuszyna 20 79040 Lwów Ukraina		
Nazwa wyrobu: <i>Name of the product:</i>	Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV w izolacji polwinitowej, nieopancerzone, bez żyły współosiowej. <i>Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV, PVC insulated cables – unarmoured, without concentric conductor.</i>		
Typ (model): <i>Type (model):</i>	NYY-J, NYY-O		
Oznaczenie producenta: <i>Trade mark:</i>	GAL-KAT ALC		
Dane techniczne: <i>Technical data:</i>	napięcie znamionowe <i>rated voltage</i> : 0,6/1 kV, liczba i przekroje znamionowe żył: <i>number and nominal cross-sectional area of conductors:</i> 1÷5 x 1,5÷240 mm ²		
Typ programu certyfikacji: <i>Type of certification scheme</i>	1a według PN-EN ISO/IEC 17067 <i>1a according to PN-EN ISO/IEC 17067</i>	Nazwa programu certyfikacji: <i>Name of scheme certification</i>	PROGRAM CERTYFIKACJI Z <i>Certification Scheme Z</i>

Próbka wymienionego wyżej wyrobu została zbadana i uznana, jako spełniająca wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:

A sample of the aforesaid product was tested and found to be in conformity with the requirement of the standard(s) and/or normative document:

Norma(-y)/ dokumenty normatywne <i>Standard(s)/normative documents</i>	Raport(-y) z badań nr <i>Test report(s) No.</i>	Wydany(-e) przez <i>Issued by</i>
PN-HD 603 S1:2006+A3:2009 Część 3-G (HD 603 S1:1994+A3:2007 Part 3-G)	LP-22.023/22.011	SEP - BBJ

Raport z badań stanowi integralną część niniejszego certyfikatu
Test Report is integral part of this Certificate



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

A. Rybski

Andrzej Rybski

Warszawa, 2023-01-31

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Polskie oznaczenia kabli, które są ujęte w nawiasie, nie są oznaczeniami normatywnymi:

Polish cable designations, enclosed in parentheses, are not normative:

**NYJ-J (YKYżo) – kabel z żyłami miedzianymi o izolacji z PVC i powłoce z PVC,
z żyłą izolowaną zielono-żółtą**
*cable with copper conductors, PVC insulation and PVC sheath,
with green-yellow core*

**NYJ-O (YKY) – kabel z żyłami miedzianymi o izolacji z PVC i powłoce z PVC,
bez żyły izolowanej zielono-żółtej**
*cable with copper conductors, PVC insulation and PVC sheath,
without green-yellow core*

NC-P 23.019

Nr rej. S-P-22-011

Reg. No. S-P-22-011

Rozdzielnik:

Copy to:

1. GAL-KAT Spółka z dodatkową odpowiedzialnością
ul. Koniuszyna 20
79040 Lwów
Ukraina
2. NC