



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008919-18

Data emiterii: 11 decembrie 2018

Valabil pînă la: 11 decembrie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplării, clasa A, marca comercială "VEKA".
Contract Nr. 11-310717 din 31.07.2017 cu OOO "БЕКА Украина". Ucraina.

Codul NCM
3916

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de
evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele
armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 30673-99 (anulat) pct. 4.4 tab.1, pct. 5.2.1,
5.2.4-5.2.6, 5.3.1 tab.3 (ind. 1, 5, 6), pct. 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OOO "БЕКА Украина". Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

S.C. "ECATERIX" S.R.L.,
str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.

Codul IDNO
1006602004847

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0693 din 11.12.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă
la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 350/5 din 10.12.2018, eliberat
de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de
acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de identificare și
control tehnic Nr. 693 din 04.12.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2,
etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 1117/1 din 07.12.2018, eliberat de către Centrul de Încercări
ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018
valabil pînă la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare
ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6
(sase) luni de către OC "CertMatCon". Contract de prestări servicii Nr. 821 din 13.07.2017.

Ținutul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și a statelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Seria A № 00714H



Ustaver



RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 1117/1 din «07.12.2018»

Cod: RÎ-5.10

Ediția 6

Data : 03.12.2018

Pagina : 1/2



CENTRUL DE ÎNCERCĂRI

al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS
or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): profile din policlorură de vinil pentru tâmplării - 1 m. L.

marca comercială « VEKA »

data fabricării: 16.08.2017

Cantitate produs: 3590 m.l.

Solicitant: „ECATERIX” SRL str. Ștefan Cel Mare ,125 m.Bălți R.M.

Producător: ООО „БЕКА Украина” ” Ucraina

Scopul încercării: efectuarea încercărilor pentru certificarea produselor

Centrul de certificare : OC “CERTMATCON” SRL reprezentantul : expert OC M. Guțu

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr. 1117/1 din 04.12.2018

Prelevarea probelor conform: GOST 30673-99 pct 6.5

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mostrelor nr.0693 din 04.12.2018

Locul prelevării mostrelor: str. Lunca Bîcului 28/1 m.Chișinău R.Moldova

Probele s-au prelevat de către expertul OC “CERTMATCON” SRL d. M. Guțu

Indicativul și denumirea documentului normativ la produs ce conțin caracteristicile pentru condițiile tehnice: GOST 30673-99 pct. 5.3.1 „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercări:
GOST 30673-99 pct.7.3, pct.7.11, pct.7.12, pct.7.15 „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”
GOST 11262-80 „ Пластмассы. Метод испытания на растяжение .»

Aparatele și utilajul ne standard folosit pentru încercări:

Hidrometru ВИТ 1 / buletin de verificare nr V 3.2.81-3683 din 12.02.2018/

mașină p/u încercări MIP 100/certificat de etalonare nr MD 10.3.2-1068/2018 din 05.11.2018/;

Riglă /certificat de etalonare nr. E 3.5-332 /2017 din 15.11.2017/;

Micrometru digital / certificat de etalonare nr. E 3.5-350/2017 din 22.11.2017/;

Dulap de uscat tip ЧОЛ 58/350 / certificat de etalonare nr MD-10 34-47/2018 din 22.06.2018/

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului +20°C

Umeditatea relativă a aerului 68 %





RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 1117 / 1 din «07.12.2018»

Cod: RÎ-5.10

Ediția 6

Data : 03.12.2018

Pagina : 2/2



Data începutului încercării: 05.12.2018

Data finisării încercărilor: 07.12.2018

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR Nr. 1117/1

Nr.	Denumirea indicatorilor	U/m	Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristicile încercate	Indicativul DN pentru metode de încercări	Cerințe documentul, normativ pentru caracteristicile încercate	Indicatori reali			
						1	2	3	media
1	Rezistența la rupere	MPa	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.11; GOST 11262-80	min: 37	37,55	37,06	37,31	37,3
2	Grosimea stratului de protecție	mkm	GOST 30673-99 pct. 5.2.6	GOST 30673-99 pct. 7.3	min: 50	50	50	50	50
3	Schimbarea dimensiunilor la acțiunea termică	%	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.12	max: 2	2,0	2,0	2,0	2,0
4	Rezistența termică la T 150°C / 30 min/	-	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.15	Se exclud crăpături și înflățuri	Crăpături și înflățuri lipsesc			Crăpături și înflățuri lipsesc

Declarație de conformitate: : Profile din policlorură de vinil pentru tîmplării m.c «VEKA» prezentate de către: „ECATERIX” SRL Moldova mun. Bălți producător: ООО „ВЕКА Украина” Ucraina după caracteristicile verificate corespund cerințelor GOST 30673-99 pct 5.2.6; pct 5.3.1 , t. 3.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înminat:

1. OC „CERTMATCON” SRL
2. Cî ICȘC „INCERCOM” ÎS
- 3 „ECATERIX” SRL

Conducătorul Cî ICȘC „INCERCOM” Î.S .

Mornealo N.

Executantul : Specialist

Coreni N.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

- Rezultatele încercărilor se referă la probele testate
- Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „Incercom” Î.S.
- Retipararea raportului de încercări fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „Incercom” Î.S. este strict interzisă.



Handwritten signature

Raport de încercări

Nr. 350/5 din 10.12.2018

Agentul economic

**S.C. "ECATERIX" S.R.L., str. Ștefan cel Mare, 125,
mun. Bălți, Republica Moldova**

Solicitant

OC "CertMatCon".

Denumirea produsului

**Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplării,
marca comercială "VEKA".**

Producător

ООО "ВЕКА Украина", Ucraina.

Documente de însoțire

**Cererea Nr. 350 din 08.12.2018, Act de prelevare Nr. 0693/1
din 04.12.2018 program de încercări de la OC CertMatCon**

Prezentat de către

Gutu M. - Expert OC CertMatCon

Cantitatea/masa probei

1,0 kg

Numărul de laborator al probei

350-5

Data receptiei

08.12.2018

Data încercărilor

10.12.2018

Documente normative

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

Scopul încercărilor

Certificare

Condițiile de încercare

U=73%, T= 23.4 C°

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	2.55
TH ₂₃₂ Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	2.83
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	121
A _{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	0.00	11.7

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.

Executor încercări

Prisac Victoria

(nume, prenume)

Șef LI

Rotari Anatolie

(nume, prenume)



OC „CERTMATCON” SRL

Raport de identificare și control tehnic

Nr. 693 din “04” 12.2018

Conform cererii Nr. 0693 din 30.11.2018

Cod: F-7.1-14

Ediția: 03

Data: 01.11.2017

Pagina 1/1

Pentru(denumire produs): profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării, clasa A
marca comercială “BEKA”.

Solicitant: SC “ECATERIX” SRL

Producător: OOO “БЕКА Украина”, Ucraina.

Prelevarea probelor(DN): GOST 30673-99

Identificarea conform(DN): GOST 30673-99

Cantitatea 3 buc.

Denumirea parametrilor verificați	Cerința DN	pct. DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Abaterile de la lungime	6000+35mm	5.2.1	6030	6030	6030
Abaterile de la rectiliniaritate a fezelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:	$\pm 0,3$ mm la 100 mm	5.2.5	M-6030		
Abaterile de la perpendicularitatea pereților exteriori:	max 1 mm la 50 mm înălțimeii profilului.	5.2.5	0,1	0,1	0,2
Rectiliniaritatea părților laterale pe lungime:	max 1 mm la lungimea de 1000 mm	5.2.5	M-0,1		
Aspectul:	Culoarea uniformă, Nu se admit: pete, incluziuni, fisuri, caverne, zgârieturi	5.3.3	1	1	1
Aspectul:	Fețele profilului trebuie să fie protejate cu peliculă, care să asigure protecția profilului la transportare, fabricare și instalare	5.3.4	M-1		
Clasificarea profilului:	Clasa A: min 3,0 mm	4.4 tab.1	Culoarea uniformă. Defecte nu sau depistat		
Grosimea pereților exteriori de față			2,93 2,96	2,93 2,97	2,99 2,97
Grosimea pereților dosiți	min 2,5 mm		2,56 2,59	2,56 2,6	2,57 2,6
Abaterile nominale a grosimei pereților exteriori a profilului nu trebuie să depășească de față	+ 0,1mm, max - 0,3 mm	5.2.4	-0,07 -0,04	-0,07 -0,03	-0,01 -0,03
Abaterile nominale a grosimei pereților dosiți a profilului nu trebuie să depășească	+ 0,1mm, max - 0,3 mm	5.2.4	+0,04 +0,09	+0,04 +0,1	+0,03 +0,1
Marcarea: pct. 5.5 Pe peliculă de protecție, la fiecare 1000 mm. de către producător se indică: denumirea întreprinderii, nr. lotului, m.c., lungimea, cantitatea, data ambalării.	pct. 5.5 Marcarea corespunzătoare				
Ambalarea: pct. 8 În pachete din peliculă de polietilenă	pct. 8.2 În peliculă din polietilenă				
Depozitarea: pct. 8 Depozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu aparatele de încălzire și razele solare, pe garnituri, distanța între garnituri nu trebuie să depășească 1m.	pct. 8.4, 8.5 Depozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu aparatele de încălzire, pe garnituri, distanța între garnituri este de 0, 5 m.				
Transportare pct. 8 cu toate tipurile de transport acoperit pe palete (suporturi) din lemn, respectând regulile.	pct. 8.3 transport acoperit pe garnituri din lemn în ambalat în pachete în peliculă				

Unități de măsură folosite la controlul tehnic (date despre verificarea metrologică):

1. panglică de măsurat tip P5Y3K, 0-5 m, B/V nr. 3.4.53-1633 din 13.07.2018.
2. micrometru tip. Tip MK (0-25) mm B/V nr. 3.4.53-1632 din 13.07.2018.

Concluzii: Profilele din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării, marca comercială “VEKA”, supuse măsurărilor **corespund clasei -A**, conform prevederilor GOST 30673-99 pct. 4.4 tab. 1, pct. 5.2.1, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8.

Identificarea și controlul tehnic s-a efectuat:

De către expertul

Gutu Maria

(numele, prenumele)

(semnătura)

În prezența

Babaev Mihail

(numele, prenumele reprezentantului AE)

(semnătura)



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008918-18

Data emiterii: 11 decembrie 2018

Valabil pînă la: 11 decembrie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplării, clasa B, marca comercială "WHS".
Contract Nr. 852-100-070817 din 07.08.2017 cu OOO "BEKA PVC", Federația Rusă.

Codul NCM
3916

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de
evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele
armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 30673-99 (anulat) pct. 4.4 tab.1, pct. 5.2.1,
5.2.4-5.2.6, 5.3.1 tab.3 (ind. 1, 5, 6), pct. 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8; RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OOO "BEKA PVC", Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

S.C. "ECATERIX" S.R.L.,
str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.

Codul IDNO
1006602004847

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0692 din 11.12.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018
valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 350/4 din
10.12.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, etaj 4, of. 4,
MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC";
Raport de identificare și control tehnic Nr. 692 din 04.12.2018, eliberat de OC "CertMatCon",
mun. Chișinău, str. Uzinelor, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 1117 din 07.12.2018,
eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1,
certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare
ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6
(sase) luni de către OC "CertMatCon". Contract de prestări servicii Nr. 821 din 13.07.2017.

Ținutul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul OC

Puha I.

Seria A № 007140



În atenția antreprenorilor și a autorităților de control!
Copiile certificatelor de conformitate se realizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Uftaues

OC „CERTMATCON” SRL		
 CertMatCon	Raport de identificare și control tehnic Nr. 692 din “04” 12.2018 Conform cererii Nr. 0692 din 30.11.2018	Cod: F-7.1-14
		Ediția: 03
		Data: 01.11.2017
		Pagina 1/1

Pentru(denumire produs): profile din clorură de polivinil (PVC), pentru țimplării, marca comercială “WHS”.

Solicitant: SC “ECATERIX” SRL

Producător: ООО “Бекa Пyc”, Federația Rusă.

Prelevarea probelor(DN): GOST 30673-99

Cantitatea 3 buc.

Identificarea conform(DN): GOST 30673-99

Denumirea parametrilor verificați	Cerința DN	pct. DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Abaterile de la lungime	6000±35mm	5.2.1	6030	6000	6030
Abaterile de la rectilinitate a fețelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:	± 0,3 mm la 100 mm	5.2.5	0,1	0,1	0,2
Abaterile de la perpendicularitatea pereților exteriori:	max 1 mm la 50 mm înălțimeii profilului.	5.2.5	1	1	1
Rectilinitatea părților laterale pe lungime:	max 1 mm la lungimea de 1000 mm	5.2.5	1,0	1,0	1,0
Aspectul:	Culoarea uniformă, Nu se admit: pete, incluziuni, fisuri, caverne, zgîrieturi	5.3.3	Culoarea uniformă. Defecte nu sau depistat		
Aspectul:	Fețele profilului trebuie să fie protejate cu peliculă, care să asigure protejarea profilul la transportare, fabricare și instalare	5.3.4	Protejate cu peliculă de PE.		
Clasificarea profilului:	Clasa B: min 2,5 mm	4.4 tab.1	2,55	2,55	2,55
Grosimea pereților exteriori de față			2,6	2,55	2,6
Grosimea pereților dosiți	min 2,0 mm		2,05	2,1	2,1
Abaterile nominale a grosimei pereților exteriori a profilului nu trebuie să depășească de față	+ 0,1mm, max - 0,3 mm	5.2.4	+0,05	+0,05	0,05
Abaterile nominale a grosimei pereților dosiți a profilului nu trebuie să depășească	+ 0,1mm, max - 0,3 mm	5.2.4	+0,05	+0,1	+0,1
Marcarea: pct. 5.5	pct. 5.5				
Pe pelicula de protecție, la fiecare 1000 mm. de către producător se indică: denumirea întreprinderii, nr. lotului, m.c., lungimea, cantitatea, data ambalării.	Marcarea corespunzătoare				
Ambalarea: pct. 8	pct. 8.2				
În pachete din peliculă de polietilenă	În peliculă din polietilenă				
Depozitarea: pct. 8 Depozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu încălzire și razele solare, pe garnituri, distanța între garnituri nu trebuie să depășească 1m.	pct. 8.4, 8.5				
Transportare pct. 8	pct. 8.3				
cu toate tipurile de transport acoperit pe palete (suporturi) din lamn, respectînd regulile.	transport acoperit pe garnituri din lemn în ambalat în pachete în peliculă				

Unități de măsură folosite la controlul tehnic (date despre verificarea metrologică):

1. panglică de măsurat tip P5Y3K, 0-5 m. B/V nr. 3.4.53-1633 din 13.07.2018.
2. micrometru tip Tip MK (0-25) mm B/V nr. 3.4.53-1632 din 13.07.2018.

Concluzii: Profilele din clorură de polivinil (PVC), pentru țimplării, marca comercială “WHS”, supuse măsurărilor **corespund clasei -B**, conform prevederilor GOST 30673-99 pct. 4.4 tab. 1, pct. 5.2.1, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8.

Identificarea și controlul tehnic s-a efectuat:

De către expertul

Gutu Maria
(numele, prenumele)


În prezența

Babaev Mihail

(numele, prenumele reprezentantului A.E)

(semnătura)

(semnătura)



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 1117 din «07.12.2018»

Cod: RÎ-5.10

Ediția 6

Data : 03.12.2018

Pagina : 1/2



CENTRUL DE ÎNCERCĂRI

al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS
or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): profile din policlorură de vinil pentru tâmplării - 1 m. L.

marca comercială « WHS »

data fabricării: 21.11.2018

Cantitate produs: 19 374,5 m.l.

Solicitant: „ECATERIX” SRL str. Ștefan Cel Mare ,125 m.Bălți R.M.

Producător: ООО „ BEKA РУС» ” Federația Rusă

Scopul încercării: efectuarea încercărilor pentru certificarea produselor

Centrul de certificare : OC “CERTMATCON” SRL reprezentantul : expert OC M. Guțu

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr. 1117 din 04.12.2018

Prelevarea probelor conform: GOST 30673-99 pct 6.5

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mostrelor nr.0692 din 04.12.2018

Locul prelevării mostrelor: str. Lunca Bîcului 28/1 m.Chișinău R.Moldova

Probele s-au prelevat de către expertul OC “CERTMATCON” SRL d. M. Guțu

Indicativul și denumirea documentului normativ la produs ce conține caracteristicile pentru condițiile tehnice: GOST 30673-99 pct. 5.3.1 „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercări:
GOST 30673-99 pct.7.3, pct.7.11, pct.7.12, pct.7.15 „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”
GOST 11262-80 „ Пластмассы. Метод испытания на растяжение .»

Aparatele și utilajul ne standard folosit pentru încercări:

Hidrometru ВИТ 1 / buletin de verificare nr V 3.2.81-3683 din 12.02.2018;
mașină p/u încercări MIP 100/certificat de etalonare nr MD 10.3.2-1068/2018 din 05.11.2018/;

Riglă /certificat de etalonare nr. E 3.5-332 /2017 din 15.11.2017/;

Micrometru digital / certificat de etalonare nr. E 3.5-350/2017 din 22.11.2017/;

Dulap de uscat tip ЧОЛ 58/350 / certificat de etalonare nr MD 10.3.1-474/2018 din 22.06.2018/

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului +20°C

Umeditatea relativă a aerului 68 %



Ustauer

 INCERCOM Centrul de Încercări	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 1117 din «07.12.2018»	Cod: RÎ-5.10	 MOLDAC REPUBLICA MOLDOVA SRI 52 EN ISO/IEC 17025:2005 13-021
		Ediția 6	
		Data : 03.12.2018	
		Pagina : 2/2	

Data începutului încercării: 05.12.2018

Data finisării încercărilor: 07.12.2018

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR Nr. 1117

Nr.	Denumirea indicatorilor	U/m	Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristi- cile încercate	Indicativul DN pentru metode de încercări	Cerințe documentul. normativ pentru caracteristi- cile încercate	Indicatori reali			
						1	2	3	media
1	Rezistența la rupere	MPa	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.11; GOST 11262-80	min: 37	37,52	37,23	37,8	37,5
2	Grosimea stratului de protecție	mkm	GOST 30673-99 pct. 5.2.6	GOST 30673-99 pct. 7.3	min: 50	50	50	50	50
3	Schimbarea dimensiunelor la acțiunea termică	%	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.12	max: 2	1,0	1,0	1,0	1,0
4	Rezistența termică la T 150°C / 30 min/	-	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.15	Se exclud crăpături și îmfălături	Crăpături și îmfălături lipsesc			Crăpături și îmfălături lipsesc

Concluzie privind rezultatele încercărilor produsului : Profile din polielorură de vinil pentru tîmplării m. c. « WHS » prezentate de către : „ECATERIX” SRL Moldova mun. Bălți producător: ООО „BEKA PYC» " Federația Rusă după caracteristicile verificate corespund cerințelor GOST 30673-99 pct 5.2.6; pct 5.3.1 , t. 3.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:

1. OC „CERTMATCON” SRL
2. CÎ ICȘC „INCERCOM” Î.S
3. „ECATERIX” SRL

Conducătorul CÎ ICȘC „INCERCOM” Î.S .

Executantul : Specialist

Mornealo N.

Coreni N.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

- Rezultatele încercărilor se referă la probele testate .
- Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Încercom” Î.S.
- Retipararea raportului de încercări fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Încercom” Î.S. este strict interzisă.

Raport de încercări
Nr. 350/4 din 10.12.2018

Agentul economic

**S.C. "ECATERIX" S.R.L., str. Ștefan cel Mare, 125,
mun. Bălți, Republica Moldova**

Solicitant

OC "CertMatCon".

Denumirea produsului

**Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplării,
marca comercială "WHS".**

Producător

OOO "BEKA PVC", Federația Rusă.

Documente de însoțire

**Cererea Nr. 350 din 08.12.2018, Act de prelevare Nr. 0692/1
din 04.12.2018 program de încercări de la OC CertMatCon
Gutu M. - Expert OC CertMatCon**

Prezentat de către

1,0 kg

Cantitatea/masa probei

350-4

Numărul de laborator al probei

Data receptiei

08.12.2018

Data încercărilor

10.12.2018

Documente normative

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

Scopul încercărilor

Certificare

Condițiile de încercare

U=73%, T= 23.4 C°

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	1.53
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	1.27
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	32.8
A _{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	0.00	3.70

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.

Executor încercări

Prisac Victoria

Șef LI

Rotari Anatolie



[Signature]
/semnatura/

[Signature]
/semnatura/

us faver

CERTYFIKAT

System Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2008

Firma

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

August-Winkhaus-Str. 31

D - 48291 Telgte

Zakres

Rozwój, produkcja i sprzedaż:

- okuć okiennych i drzwiowych oraz

- zamków wielopunktowych i systemów zamknięć,

- mechanicznych i elektronicznych wkładek bębnekowych,

elektronicznych systemów zabezpieczeń antypanicznych i zabezpieczeń


mechanicznych oraz systemów kontroli dostępu i zarządzania czasem

Oddziały

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Berkaser Strasse 6, D - 98617 Meiningen

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Bohlweg 43, D - 48147 Münster

Winkhaus Polska Beteiligungs sp.z o.o. sp.k., ul. Przemysłowa 1, PL 64-130 Rydzyna


Ulrich Sieberath
Dyrektor

Rosenheim, 17. wrzesień 2012


Christian Kehr
Kierownik Jednostki Certyfikującej

Audyt certyfikujący: wrzesień 2012, Raport z audytu nr: 791 7019950
Numer rejestracyjny: 12-005, Ważny do: 16.09.2015



ift Rosenheim
Zertifizierungsstelle
Theodor-Gietl-Straße 7-9
83026 Rosenheim



DAKKS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-11349-01-00

WINK HAUS

Podstawa

Podczas audytu wykazano, że firma i jej wszystkie oddziały wymienione w Certyfikacie wdrożyły i stosują system zarządzania jakością zgodny z normą DIN EN ISO 9001:2008 "Systemy zarządzania jakością - Wymagania".

Ważność

Certyfikat jest ważny przez 3 lata. Podczas tego okresu firma jest audytowana co roku.

Certyfikat jest ważny jedynie w połączeniu z kontraktem na monitorowanie jakości i certyfikację.

ift-Q-Zert powinien natychmiast być pisemnie poinformowany o wszystkich zmianach w kwalifikacjach do certyfikacji, powinien również otrzymać kopie wszystkich wyników z tych zmian nowych dokumentów QM.

Reguły certyfikacji oddziałów firmy

Niniejszy Certyfikat został wydany na podstawie reguł certyfikacji oddziałów firmy. Jednostka nadrzędna (centrala) jest odpowiedzialna za działanie i dalszy rozwój systemu zarządzania, jak również za kontrolę jego głównych zadań.

Uwagi o publikacji

Certyfikat może być reprodukowany jedynie w niezmiennym formie. Zasady wykorzystania raportów są podane w "Ogólnych Warunkach Certyfikacji Systemów Zarządzania".

Firma ma prawo do używania znaku "ift-certified" zgodnie z ift "Zeichensatzung" (Zasady używania znaku ift).





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C008373-18

Data emiterii: 17 aprilie 2018

Valabil până la: 17 aprilie 2019

SM SR EN ISO/CEI 12065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole de feronerie pentru tâmplării: minier pentru ferestre/uși; fixator; mecanism de deschidere/închidere; arc; balama; broască, marca comercială "TTS, TSS, AKPEN, AKSIS, AKELIT, AKLOCK".

Contract Nr. M-01/18 din 01.05.2016 cu
"Akpa Aluminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.", Turcia.

Codul NCM
8302

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea Tehnică cu privire la produsele pentru construcții aprobată prin HG Nr.226 din 29.02.2008;

GOST 538-2001 pct. 5.6; GOST 30777-2001 pct. 4, 5.3.2, 5.7, 5.8, 8;

RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2

PRODUCĂTOR

"Akpa Aluminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.", Turcia.

Codul țării
TR

SOLICITANT

S.C. "ECATERIX" S.R.L.,
str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.

Codul IDNO
1006602004847

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 016 din 05.04.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023; Raport de evaluare și control tehnic Nr. 16 din 27.03.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023; Raport de încercări Nr. 280/10 din 28.03.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Acest produs nu este inclus în Dumeniul de acreditare. Certificare binevolă. Contract de prestări servicii Nr. 821 din 13.07.2017.

Seria A № 006883



Conducătorul OC



Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON” informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor pedepsește conform legislației



Uftauz

Raport de încercări

Nr. 280/10 din 28.03.2018

Agentul economic

**S.C. "ECATERIX" S.R.L., str. Ștefan cel Mare, 125,
mun. Bălți, Republica Moldova**

Solicitant

Denumirea produsului

OC "CertMatCon".

**Articole de feronerie pentru fîmplării, marca comercială
AKPEN.**

Producător

Documente de însoțire

"Akpa Aluminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.", Turcia.

**Cererea Nr. 280 din 27.03.2018, Act de prelevare Nr. 016 /1 din
27.03.2018 program de încercări de la OC Cert MatCon**

Guțu M. - Expert OC CertMatCon

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data receptiei

Data încercărilor

Documente normative

1,0 kg

280/10

27.03.2018

28.03.2018

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2;

HG nr. 226 din 29.08.2008 pct. 9.3

Certificare

U=73%, T= 23.4 C°

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	2.11
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	1.73
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	46.8
A _{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	0.00	5.20

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.


Executor încercări



Șer Lî

Prisac Victoria


/nume, prenume/



/semnătura/

Rotari Anatolie

/nume, prenume/




/semnătura/



 CertMatCon	OC „CERTMATCON” SRL				
	Raport de identificare și control tehnic				
	Nr. 16 din " 27 " 03. 2018				
	Conform cererii Nr. 016 din 26.03.2018				
	<table border="1"> <tr> <td>Cod: F-7.1-14</td> </tr> <tr> <td>Ediția: 03</td> </tr> <tr> <td>Data: 01.11.2017</td> </tr> <tr> <td>Pagina 1/1</td> </tr> </table>		Cod: F-7.1-14	Ediția: 03	Data: 01.11.2017
Cod: F-7.1-14					
Ediția: 03					
Data: 01.11.2017					
Pagina 1/1					

Pentru: Articole de feronerie pentru tâmplării, marca comercială "AKPEN".

Solicitant: "ECATERIX" SRL, str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.

Producător: "Akpen Alüminyum Sanayi. Ve Ticaret A.Ş.", Turcia.

Prelevarea probelor(DN): GOST 30777-2001

Cantitatea 3 buc. data fabricării 10.11.2017

Mărimea lotului 2617 buc.

Identificarea conform(DN): GOST 30777-2001, GOST 538-2001

Denumirea parametrilor verificați	Cerința DN	Norme conform DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Clasificarea (inspecție vizuală)	GOST 30777-2001 (4.1)	în dependență de deschidere se împart în: pleante și rotative	Pleant rotativ	Pleant rotativ	Pleant rotativ
Cerințe constructive:					
Deplasarea pieselor (inspecție vizuală)	GOST 30777-2001 (5.3.2)	Fără piedici (lin)	Corespunde		
Complectitudinea (inspecție vizuală)	(5.7)	Setul în complet cu toate piesele de asamblare, inclusiv instrucțiunea de instalare, exploatare și deservire	Corespunde		
Aspectul (inspecție vizuală)	GOST 538-2001 (5.6)	Articolele de feronerie și piesele în set trebuie să fie acoperite cu un strat de protecție	Corespunde		
Ambalarea (inspecție vizuală)	GOST 30777-2001 (5.8)	Produsul se împachetează în polietilenă închisă ermetic, care să asigure păstrarea la transportare	corespunde		
Marcarea (inspecție vizuală)	(5.8)	Denumirea producătorului, importatorului, denumirea produsului, tipul, numărul pieselor în ambalaj, data.	Corespunde		
Depozitarea (inspecție vizuală)	(8)	Loc uscat, ferit de razele solare	corespunde		


Concluzii: Produsele identificate și supuse controlului tehnic, corespund cerințelor GOST 30777-2001 pct. 4.1, 5.3.2, 5.7, 5.8, 8; GOST 538-2001 pct.5.6.

Identificarea și controlul tehnic s-a efectuat:

De către expertul
L.S.

Guțu Maria


(numele, prenumele)


(semnatura)

În prezența

Rusu Igori

(numele, prenumele reprezentantului AE)


(semnatura)



