REPUBLIC[illegible] MOLDOVA

I.P. OFICIUL AM[illegible] URBANISM, CO[illegible]

PERM[illegible] Nr. 099

eliberat d-lui COVALIU Alexei

Emis la 27 iunie 2024

Valabil pînă la 27 iunie 2026

Director interimar
Nicolae LUPUȘOR

PROCES-VERBAL nr. 54

[illegible] pe lîngă I.P. Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe

din " 27 " iunie 2024

[illegible] sudorilor efectuată conform Regulamentului de atestare a sudorilor

Valabil pînă la " 27 " iunie 2026

					[illegible] de	Armatura, table	Clasa armaturei /metalului	Diametru/ grosimea, mm	Electrod. (tip)	Poziția în spațiu	Limita de rezistență kgf/mm²	Rezistența „de facto" kgf/mm²	Concluziile comisiei
	Covaliu Alexei	40	III	Manuală cu arc electric	Table	St1	3	Uoni13/55	Verticală/ orizontală	31	33/34	ADMIS la executarea lucrărilor de sudură manuală cu arc electric: - a construcțiilor metalice din oțeluri slab carbonate și slab aliate prin suprapunere în poziții verticală și orizontală.

Președintele comisiei N.Mornealo

Membrii comisiei O.Sloninov

Director interimar N.Lupușor

Digitally signed by Saculțanu Victor
Date: 2024.07.30 22:13:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

PROCES-VERBAL nr. 62

e pe lîngă I.P. Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe
din " 27 " iunie 2024
sudorilor efectuată conform Regulamentului de atestare a sudorilor
Valabil pînă la " 27 " iunie 2026

					Armatura, table	*Clasa armaturei /metalului*	*Diametru/ grosimea, mm*	*Electrod. (tip)*	*Poziția în spațiu*	*Limita de rezistență kgf/mm²*	*Rezistența „de facto" kgf/mm²*	*Concluziile comisiei*
				arc electric	Table	St1	3	Uoni13/55	Verticală/ orizontală	31	33/33	**ADMIS la executarea**
												lucrărilor de sudură manuală
												cu arc electric:
												- a construcțiilor metalice din
												oțeluri slab carbonate și slab
												aliate prin suprapunere în
												poziții verticală și orizontală.

Președintele comisiei **N.Mornealo**

Membrii comisiei **O.Sloninov**

Director interimar **N.Lupușor**

PROCES-VERBAL nr. 53

le pe lîngă I.P. Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe
din " 27 " iunie 2024
sudorilor efectuată conform Regulamentului de atestare a sudorilor
Valabil pînă la " 27 " iunie 2026

					Armatura, table	*Clasa armaturei /metalului*	*Diametru/ grosimea, mm*	*Electrod. (tip)*	*Poziția în spațiu*	*Limita de rezistență kgf/mm²*	*Rezistența „de facto" kgf/mm²*	*Concluziile comisiei*
	Cebotari Serghei	15	IV	Manuală cu arc electric	Table	St1	3	Uoni13/55	Verticală/ orizontală	31	34/33	**ADMIS la executarea**
												lucrărilor de sudură manuală
												cu arc electric:
												- a construcțiilor metalice din
												oțeluri slab carbonate și slab
												aliate prin suprapunere în
												poziții verticală și orizontală.

Președintele comisiei N.Morneal

Membrii comisiei O.Sloninov

Director interimar N.Lupușor