

### 3.1.1 Aviz de racordare.



#### CONDIȚII TEHNICE

Nr. 50 din „04” octombrie 2018

Valabil până la „04” octombrie 2019

Prelungită valabilitatea până la „ ” 20

Către PRIMĂRIA mun. BĂLȚI  
d-nul. GRIGORIȘIN NICOLAI.

tel. (0681) 03-220.

aprobă până la Hotărârea ANRE nr.393 din 15.12.2010  
(MO nr. 59-62 art. 303, modificat prin Hot. ANRE nr.537 din 26.11.2013,  
în vigoare 14.02.2014)

S.A. „REțelele Electrice  
de Distribuție Nord”

Nr. de înregistrare STP/ 50

04 10 2018

#### Suspendarea conductorului.

1. Solicitantul (abonatul): PRIMĂRIA mun. BĂLȚI.
2. Adresa: mun. Bălți, str. Independenței, nr. 1.
3. Obiectul de racordare: „Suspendarea comună a liniei aeriene de iluminare publică” în mun. Bălți, str. Paladiei, nr. 71.
4. Categoria de fiabilitate: III (trei).
5. Tensiunea nominală în punctul de racordare: 0,22 kV.
6. Indicații referitoare la proiectarea lucrărilor:
  - 6.1. De executat suspendarea comună a liniei aeriene de iluminare publică pe următoarea porțiune a LEA ce este în gestiunea S.A. „RED Nord” în baza unui proiect:
    - LEA-0,4 kV: PT188CET79F1, stâlpii nr. 26/3-26/6.
7. După montarea porțiunii de rețea, în adăos la cea existentă, (solicitantul/potențialul consumator noncasnic și operatorul de rețea), de comun acord, stabilesc modalitatea de transmitere acestuia la bilanț. Actul de transfer cu titlu gratuit la bilanț se prezintă de către solicitant în ziua finalizării lucrărilor.
8. În cazul în care nu se modifică arhitectura rețelei existente întocmirea actului de transfer la bilanț nu este necesară.
9. Alte cerințe:
  - 9.1. Elaborarea și coordonarea proiectului instalației electrice cu operatorul de rețea este obligatorie. O copie a proiectului coordonat rămâne la operatorul de rețea. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operatorul de rețea, STP SA „RED Nord”, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării.
    - 9.1.1. Proiectul elaborat să fie coordonat cu toate organizațiile ce dețin rețele ingineresti din zona dată..
  - 9.2. În instalațiile electrice de alimentare 10/0,4 kV să se utilizeze utilaj energetic și receptoare electrice noi, care corespund standardelor în vigoare și omologate în modul stabilit.
  - 9.3. Lucrările de proiectare, montare, reglare și testare a instalației de alimentare și utilizare se vor efectua de către întreprinderile autorizate pentru efectuarea acestor lucrări.
  - 9.4. Punctul de delimitare de proprietate și deservire se stabilește în Actul de delimitare. Ca regulă punctul de delimitare coincide cu punctul de racordare. Consumatorul, totodată, este în drept să înainteze cererea de transmitere la balanța furnizorului a instalației de racordare construite. Transmiterea la balanța furnizorului a instalațiilor electrice va servi temei pentru modificarea punctului de delimitare
  - 9.5. Legarea la pământ și îndeplinirea măsurilor contra electrocutării să se efectueze în conformitate cu Normele de amenajare a instalațiilor electrice (NAIE.)
  - 9.6. Rețeaua de alimentare va fi integră și vizibilă până la echipamentul de evidență.

#### În atenția solicitantului

1. În cazul în care solicitantul, potențial consumator final nu este de acord cu condițiile indicate în condiții tehnice, el este în drept să se adreseze la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

A aprobat: Director tehnic S.A. „RED Nord”

(0231-53102) Viorel Corbu

A verificat: Director tehnic - adjunct S.A. „RED Nord”

(0231-53103) Vladimir Pavel

A eliberat:

\_\_\_\_\_  
/semnătura/ /numele, prenumele/

A primit:

\_\_\_\_\_  
/semnătura/ /numele, prenumele/

Ex. S. Vatamanuc (0231-531-43)

CT\_50\_2018\_Primaria mun. Balti\_BI.doc

N inv. original	Semnatura, data						Coala	
	In loc. N inv.							
	Modif.	Cant.	Planşa	Nedoc.	Semn.	Data	12/8/10-2018-ME	9