

Anexa B (obligatorie) Actul de recepție a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție

“Modernizarea Centralei Termice a gimnaziului și proiectarea SAAC pentru cantina IP Gimnaziul Dumitru Cretu, situate pe terenul cu nr.cad.5324205.2488 din r-ul Hincesti,com. Carpineni, sat Carpineni”

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea _ com. Carpineni .

”16 ” 02 anul 2026

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului

Director _ Natalia Olisevschi

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

Organizației de proiectare _ SRL “ANDRONIX-DIN” Specialist principal __Ilie Lupasco____
(numele, prenumele, funcția)

Diriginte de Santier - Serghei Vacarciuc

(numele, prenumele, funcția)

Responsabil tehnic - Alexandru Balaban

(numele, prenumele, funcția)

Antreprenorul general I I “Mester-Ghimisli” __Harlampi Ghimisli

(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Reprezentant SRL” Rotalin Gaz Trading” _____

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general ____ I I “Mester-Ghimisli” __ cr.Basarabeasca _____
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție: _

1. Conducta internă de gaz presiune joasă din oțel d 20*2,8 mm L=6 m,

Clapeta de gaz d 20 mm-1 buc,

Robinet de gaz cu mufa d 20 mm-1 buc,

Cazan pe gaz ARISTON Q 35 kW-1 buc,

2. Gazoduct suprateran de presiune joasă din oțel d 25*2,8 mm L=8 m,

Robinet de gaz d 25 mm-1 buc,

Contor de gaz BK-G 4 ETe-1 buc,

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări: _____

2. Proiectul № 310-12/24-AGI ____ este elaborat de către __ 10.12.2024 _____

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrărilor ____ 17.10.2025 ____, finisarea lucrărilor ____ 07.11.2025 ____
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

la rezistența se etansietate
(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.2014

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din ____ | 16.02 ____ anul 2025 ____.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____ Natalia Olisevschi
(semnătura) locul ștampilei

Reprezentantul organizației de proiectare _____ Ilie Lupasco
(semnătura) locul ștampilei

Diriginte de șantier _____ Serghei Vacarciuc
(semnătura) locul ștampilei

Responsabil Tehnic _____ Alexand Balaban
(semnătura) locul ștampilei

Antreprenorul general I I "Mester-Ghimisli" _____ Harlampi Ghimisli
(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Reprezentant SRL "Rotalin Gaz Trading" _____
(semnătura) locul ștampilei

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Antreprenorul general I I "Mester-Ghimisli" _____ Harlampi Ghimisli
(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Copia e corectă



Anexa B (obligatorie) Actul de recepție a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție

“Modernizarea Centralei Termice a gimnaziului și proiectarea SAAC pentru cantina IP Gimnaziul Dumitru Cretu, situate pe terenul cu nr.cad.5324205.2488 din r-ul Hincesti,com. Carpineni, sat Carpineni”

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea _ com. Carpineni .

” 16 ” 02 anul 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului

Director _ Natalia Olisevski

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

Organizației de proiectare _ SRL “ANDRONIX-DIN” Specialist principal __ Ilie Lupasco __
(numele, prenumele, funcția)

Diriginte de Santier - Serghei Vacarciuc

(numele, prenumele, funcția)

Responsabil tehnic - Alexandru Balaban

(numele, prenumele, , funcția)

Antreprenorul general I I “Mester-Ghimisli” __ Harlampi Ghimisli

(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Reprezentant SRL” Rotalin Gaz Trading” _____

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general ____ I I “Mester-Ghimisli” __ or.Basarabeasca _____
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție: _ Conductă internă de gaz de joasă

presiune din otel d 108 *3,5 mm L=5 m, d 57*3,5 mm L=9 m, d 32*3,0 mm L=3 m, d 20*2,8 mm L=6 m, d 15*2,8 mm L=1 m.

Robinet cu mufa d 50 mm-1 buc, d 32 mm-3 buc, d 20 mm-1 buc, d 15 mm-1 buc.

Clapeta de gaz d 50 mm-1 buc.

Cazan pe gaz ARISTON GENUS PREMIUM EVO HP Q=85,0 kW -3 buc. _____

obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări: _____

2. Proiectul № 310-12/24-AGI ____ este elaborat de către __ 10.12.2024 _____

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrărilor _____ 17.10.2025 _____, finisarea lucrărilor _____ 07.11.2025 _____
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

la rezistența se etansitate
(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.2014

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din — 16.02 anul 2025.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

 Președintele comisiei _____ Natalia Olisevski
(semnătura) locul ștampilei

 Reprezentantul organizației de proiectare _____ Ilie Lupasco
(semnătura) locul ștampilei


 Diriginta de santier _____ Serghei Vacarciuc
(semnătura) locul ștampilei

 Responsabil Tehnic _____ Alexand Balaban
(semnătura) locul ștampilei

 Antreprenorul general I I "Mester-Ghimisli" _____ Harlampi Ghimisli
(numele, prenumele, funcția, semnătura)

 Reprezentant SRL "Rotalin Gaz Trading" _____
(semnătura) locul ștampilei

OBIECTUL ESTE PREDAT:

 Antreprenorul general I I "Mester-Ghimisli" _____ Harlampi Ghimisli
(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Anexa B (obligatorie) Actul de recepție a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție

“Modernizarea Centralei Termice a gimnaziului și proiectarea SAAC pentru cantina IP Gimnaziul Dumitru Cretu, situate pe terenul cu nr.cad.5324205.2488 din r-ul Hincesti,com. Carpineni, sat Carpineni”

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea _ com. Carpineni .

” 16 ” 02 anul 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului

Director _ Natalia Olisevschi

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

Organizației de proiectare _ SRL “ANDRONIX-DIN” Specialist principal _ Ilie Lupasco _____
(numele, prenumele, funcția)

Diriginte de Santier - Serghei Vacarciuc

(numele, prenumele, funcția)

Responsabil tehnic - Alexandru Balaban

(numele, prenumele, , funcția)

Antreprenorul general II “Mester-Ghimisli” _ Harlampi Ghimisli

(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Reprezentant SRL” Rotalin Gaz Trading” _____

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general _____ II “Mester-Ghimisli” _ or.Basarabeasca _____
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție: Conducta subterana de gaz cu presiune joasa din teava din PE 100 SDR 11 d 32*3.0 mm L=80 m, tub de protectie PE 100 SDR 11 d 63 mm-6 m, robinet de bila d 20 mm-1 buc

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări: _____

2. Proiectul № 310-12/24-AGI _____ este elaborat de către 10.12.2024 _____
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrărilor _____ 17.10.2025 _____, finisarea lucrărilor _____ 07.11.2025 _____
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a

efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)
la rezistența se etansietate _____
(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.2014

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din — 16.02 anul 2025.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei
(semnătura) locul ștampilei

_____ Natalia Olisevschi

Reprezentantul organizației de proiectare
(semnătura) locul ștampilei

_____ Ilie Lupasco

Diriginte de santier
(semnătura) locul ștampilei

_____ Serghei Vacarciuc

Responsabil Tehnic
(semnătura) locul ștampilei

_____ Alexand Balaban

Antreprenorul general I I "Mester-Ghimisli"
(numele, prenumele, funcția, semnătura)

_____ Harlampi Ghimisli

Reprezentant SRL "Rotalin Gaz Trading"
(semnătura) locul ștampilei

OBIECTUL ESTE PREDAT

Antreprenorul general I I "Mester-Ghimisli"
(numele, prenumele, funcția, semnătura)

_____ Harlampi Ghimisli

