

Specificații tehnice (anexa nr.22)

[Acum tabel va fi completat de către oferant în coloanele 4,5]

| Denumirea procedurii de achiziție: « Modem de citire pentru contoare automate, în instalatii electrice, inclusiv instalarea si verificarea metrologică » | | | | |
|--|---|---|--|-----------------------|
| Cod CIV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică depină solicitată de către autoritatea contractanță | Specificarea tehnică depină propusă de către oferant | Standard de referință |
| 1 322260 000-3 | 1.1,Set Modem pentru contoare automate, în instalatii electrice | 1.1. Sistem modem compatibil cu contorul de energie electrică trifazat ZMG-310405, 4G+GSM antenă. Inclusiv instalarea și punerea în funcțiune. Garanție minim 24 luni | Modul celular conceput special pentru citirea automată de la distanță a contoarelor Landis+Gyr E350, E450, E550 (tip Zxx 3xx și Zxx 4xx). Dispozitivul poate fi comandat cu diferite tipuri de module celulare. În cadrul colaborării pentru a oferi un sistem de alimentare de ultimă generație modemuri celulare de ultimă generație pentru clienții săi din Europa, WM Systems a fost selectată ca unul dintre producătorii OEM furnizori ai Landis+Gyr. - 2G, 3G, 4G LTE Cat.1 / Cat.4, module wireless LTE Cat.M / Cat.NB (opțiune de comandă) - cu funcție „fallback” - Se potrivește perfect sub capacul terminalului contorului și fixat în mod sigur (sigilat și separat de contor) - Designul și conectivitatea respectă standardele pentru contoare - Compatibilitate cu electricitatea de tip Landis & Gyr Zxx 3xx, Zxx 4xx APlicație contoare (modelele E350, E450, E550) - Alimentare cu energie electrică de curent continuu de la metrologie - COMPANII DE UTILITĂȚI - Conexiune de date transparentă RS232 (RJ45) - SMART METERING - Trimitere de date „Pull” (pentru solicitarea HES), apelare CSData - METERING DATA - Alarmă imediata și notificare prin SMS TRANSMITERE către HES - | 4 5 |

| | | |
|---|---|--|
| | | Actualizări de firmware la distanță și în condiții de siguranță - MĂSURARE INDUSTRIALĂ Antenă 3dBi, conector RP SMA tată. 2. Cu cablu RG174 de 3 metri. 3. Mod de montare magnetic. Frecvență (MHz):698-1990 MHz Câștig (dBi):3 dbi VSWR≤2.0 Impedanță:50 Ohm Temperatura de Operare:- 20°+60° Putere maxima:10W |
| 1.2.Servicii de instalare/demontare contoare trifazate ZMG. | 1.2.Servicii de instalare/demontare contoare trifazate ZMG. | Instalare/demoniere contoare trifazate. |
| 1.3.Servicii de verificare a contoarelor electriche trifazate ZMG. | 1.3. Servicii de verificare a contoarelor electriche trifazate ZMG. Verificările se vor efectua la locul de instalare, la sediul IMSP IMU. | Servicii de verificare a contoarelor electriche trifazate ZMG. Verificările se vor efectua la locul de instalare, la sediul IMSP IMU. |
| 1.4.Servicii de verificare a transformatoarelor de curent 1000A | 1.4.Servicii de verificare metrologică a transformatoarelor de curent nominal prim/secund A-1000/5A. Verificările se vor efectua la locul de instalare, la sediul IMSP IMU. | Servicii de verif. transform. de curent la locul de instalare |
| 1.5.Servicii de schimare a acumulatorului la contoarele ZMG (310/405) | 1.5.Servicii de schimare a acumulatorului SL-760 la contoare ZMG (310/405) | Servicii de schimare a acumulatorului |

Semnat:

Numele, Prenumele:Dediuc Serghei

În calitate de: Director

Ofertantul: Corden ST S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, str. A.Doga 45/2 ap.11

Specificații de preț (anexa nr.23)

Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1731329119373 / 21309203, conform SIA RSAP M-Tender

| | | | | | | | | |
|-----------|---|---|-----|------|--------|-------|---------|--|
| 3226000-3 | 1.1 Set Modem pentru contoare automate, în instalații electrice | 2 | buc | 6042 | 7250,4 | 12384 | 14500,8 | |
| | 1.2 Servicii de instalare/demontare contoare | 4 | buc | 450 | 540 | 1800 | 2160 | |
| | 1.3 Servicii de verificare a contoarelor electrice trifazate | 2 | buc | 500 | 600 | 1000 | 1200 | |
| | 1.4. Servicii de verificare a transformatoarelor de curent 1000A | 6 | buc | 1080 | 1296 | 6480 | 7776 | |
| | 1.5. Servicii de schimare a acumulatorului la contoarele ZMG (310/405) | 2 | buc | 167 | 200,4 | 334 | 400,8 | |
| | TOTAL OFERTA: | | | | | | | |

Semnat:



Numele, Prenumele: Dediuc Serghei

Numarul documentului: 06303

In calitate de: Director

Oferentul: Cordon ST S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, str. A. Dogă 45/2 ap.11