

CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-094-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR PENTRU:

- Betoane: 8-16 mm;
- Lucrări de inginerie civilă și drumuri: 0-4 mm; 4-8 mm; 8-16 mm; 16-32 mm; 32-63 mm

Categoriile de performanță sunt prezentate în anexă.

Produs de:

IZVORUL DIN PIATRĂ SRL,
str. Lev Tolstoi, 74, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Loc de producție: s. Japca, r-nul Florești.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardelor:

SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13242+A1:2010

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 22.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 21.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexă, care face parte integrată din acesta.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
februarie
2022

de vizat
până în
februarie
2023



Director General

Ion PUHA

ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ, Numărul: CPF-094-2021

Caracteristici	Clasă de granulozitate	0-4 mm	4-8 mm	8-16 mm		16-32 mm	32-63 mm
	Standard de referință	SM SR EN 13242+A1:2010		SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	
Granulozitate, Categorie		G _f 85	G _c 85-15	G _c 85/20	G _c 85-15	G _c 85-15	G _c 100-15
Procent de masa trecut prin sita 0,500 mm, Categorie		-	-	-	-	-	-
Modul de finețe, Categorie		-	-	-	-	-	-
Conținut de părți fine, Categorie		-	-	f _{1,5}	f ₂	f ₂	f ₂
Rezistența la uzură, Categorie		-	M _{DE} 35	M _{DE} 35	M _{DE} 35	M _{DE} 35	M _{DE} 35
Rezistența la fragmentare, Categorie		-	LA ₃₅	LA ₃₀	LA ₃₀	LA ₃₀	LA ₃₀
Indice de formă, Categorie		-	-	-	SI ₄₀	SI ₄₀	SI ₄₀
Absorbția apei, Categorie/%		-	-	-	WA ₂₄₂	4,3	4,5
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie		-	-	F ₄	F ₄	F ₁	F ₁
Densitatea în vrac în stare uscată, kg/m ³		1,062	1,215	1,235	1,223	1,235	1,265

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.

Anexa este eliberată la 22.02.2021 și este valabilă numai cu certificatul menționat.



Declarație de performanță nr.:

1. Cod unic de identificare al tipului de produs:
DALE DE BETON, cărămidă __ 4 __ 6 __ 8
2. Utilizarea preconizată:
Pietonale, zone pietonale, piste de biciclete, parări, autodrumuri, spații industriale, stații de autobuz, benzinării
3. Fabricant:
*SC "Petsimplast" SRL, m Strășeni, s. Siret, Republica Moldova;
Producerea: mun. Chișinău, str. Uzinelor, 2.*
4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:
Nu este cazul
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței::
Sistemul 4
6. Standard armonizat:
SM SR EN 1338:2010
7. Performanța declarată


Caracteristici esențiale		Performanța declarată			Standard de referință	
Dimensiuni	Lungime Lățime Înălțime	4	6	8	SM SR EN 1388:2010	
		200	200	200		
		100	100	100		
		40	60	8		
Aspectul suprafeței		Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări				
Planeitate		0,8 mm				
Grosime strat de uzură		Min. 4 mm				
Rezistența la întindere prin despicare		≥3,6 MPa				
Rezistența la foc		Clasa A ₁				
Sarcina de încărcare pe unitatea de lungime		≥250 N/mm ²				
Rezistența la uzură		Clasa 4				
Rezistență la îngheț-dezgheț		Fără pierdere de masă după 20 de cicluri				

8. Performanța produsului conform punctelor 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

VRÎNCEANU ANATOLIE – Director

Chișinău
Data *23.03* 2022



RAPORT DE ÎNCERCĂRI ÎNȚIALE DE TIP

Nr. 7.1 din 14.02.2022

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Nr.	Denumire indici, u/m		DN Metoda de încercare	DN Cerința tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatele încercărilor/ Categoria(clasa)	Incertitudinea, ± Ux, %
1.	Aspect vizual	Înfățișare	SM SR EN 1338:2010/ AC:2010 Anexa J	SM SR EN 1338:2010/ AC:2010 pct. 5.4	Descriere defecte	Fără defecte de fisuri și exfolieri	-
		Textură			Descriere textură	Fără textură (netedă)	
		Culoare			Descriere culoare total/parțial	Total Gri	
2.	Formă și dimensiuni	Lungime, mm	SM SR EN 1338:2010/ AC:2010 Anexa C	SM SR EN 1338:2010/ AC:2010 pct. 5.2	± 2	198 (-2)	-
		Lățime, mm			± 2	98 (-2)	
		Grosime, mm			± 3	62 (+2)	
		Planietate și curbură			Descriere suprafață	Suprafață plană	
		Teșitură, mm			Dimensiuni pe vertical/orizontal	3 x 7 mm	
		Strat de finisare, mm			Descriere strat	0 (Monostrat)	
3.	Rezistența la acțiunea factorilor climatici/ Absorbția de apă, %		SM SR EN 1338:2010/ AC:2010 Anexa E	SM SR EN 1338:2010/ AC:2010 pct. 5.3.2, tab.4.1	≤ 6,0	În lucru	-
4.	Rezistența la acțiunea factorilor climatici/ Rezistența la îngheț-dezghet, kg/m ²		SM SR EN 1338:2010/ AC:2010 Anexa D	SM SR EN 1338:2010/ AC:2010 pct. 5.3.2, tab.4.2	≤ 1,0	În lucru	
5.	Rezistența la întindere prin despicare, MPa		SM SR EN 1338:2010/ AC:2010 Anexa F	SM SR EN 1338:2010/ AC:2010 pct. 5.3.3	T > 3,6	3.68	2,3
					F > 250	280	
6.	Rezistența la uzură Böhme, mm ³ /5000 mm ²		SM SR EN 1338:2010/ AC:2010 Anexa H	SM SR EN 1338:2010/ AC:2010 pct. 5.3.4, tab. 5	< 18000 - > 20000	6000 mm ³ (Clasa 4, Marca I)	-

Executantul/Specialist principal:

CIUBARCĂ

/Inginer/ CIUBARCĂ Pavel

Verificat/Șef al CÎ:

SCAMINA

/Dr. Ing/ SCAMINA Raisa

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis pentru:

1. SRL PETSIMPLAST
2. CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea SRL "CIPC INCERC TEST".
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.

