

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:	ACM nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1763986378060/21513188</u>, conform SIA RSAP / M-Tender					
Denumirea procedurii de achiziție:	Achiziție cu costuri mici « Servicii de mentenanță a sistemelor antiincendiar pentru anul – 2026 »					

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Servicii de mentenanță a sistemelor antiincendiar:	Sistem	Diverse	Diverse	1.1.Sistem de semnalizare incendiu,sistem de evacuare a fumului bl.nr.4 și Reanimare • Semnal – 20П – 1buc / *C2000 - KC- 1buc • C2000 – СП1 – 3 buc • C2000 – БИ Unitate de afișare – 1 buc • C2000 – ПУ – 4 buc • ИП 212 – 3 СМ – 32 buc • C2000 – СП1 – 9 buc • Сигнал – 20П – 1buc • C2000 – М – 1 buc • ИП 212 – 3 СМ – Detector de fum – 50 buc • ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 10 buc • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 3 buc • Acumulator 12В/7,0h – 3 buc • Panou de control PC 5108 – 10 buc. • Tastieră РК 55011Е1Н – 2buc. • Expansor PC 5204 – 9 buc. • Panou de control PC 1864 – 2 buc. • СПД 3.10 – Detector de fum – 680 buc • ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 24 buc. • ИП 103 – 5.4 А1 – Detector antiincendiu – 150 buc. • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 14 buc. • Acumulator 12В/7,0h – 14 buc.	1.1.Sistem de semnalizare incendiu,sistem de evacuare a fumului bl.nr.4 și Reanimare • Semnal – 20П – 1buc / *C2000 - KC- 1buc • C2000 – СП1 – 3 buc • C2000 – БИ Unitate de afișare – 1 buc • C2000 – ПУ – 4 buc • ИП 212 – 3 СМ – 32 buc • C2000 – СП1 – 9 buc • Сигнал – 20П – 1buc • C2000 – М – 1 buc • ИП 212 – 3 СМ – Detector de fum – 50 buc • ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 10 buc • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 3 buc • Acumulator 12В/7,0h – 3 buc • Panou de control PC 5108 – 10 buc. • Tastieră РК 55011Е1Н – 2buc. • Expansor PC 5204 – 9 buc. • Panou de control PC 1864 – 2 buc. • СПД 3.10 – Detector de fum – 680 buc • ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 24 buc. • ИП 103 – 5.4 А1 – Detector antiincendiu – 150 buc. • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 14 buc. • Acumulator 12В/7,0h – 14 buc.	

				Ventilator 1 buc. Clapete automate 9 buc.	Ventilator 1 buc. Clapete automate 9 buc.	
	Sistem	Diverse	Diverse	1.2.Sistem semnalizare incendiu Blocul Operator • Pupitru de recepție și control C2000M: 1 buc • Bloc de recepție și control C2000M БКИ: 2 buc • Bloc releu C2000СП1 исп: 1 buc • Panou de recepție și control (signal-10): 7 buc • Sursa de alimentare cu rezervare РИП 5А,12V:7 buc • Senzor fum (+10%) СПДЗ.10: 355 buc • Senzor manual SPR3LM: 29 buc • Avertizator (+10%) HC103: 12 buc • Acumulator CB 12B-17A: 7 buc	1.2.Sistem semnalizare incendiu Blocul Operator • Pupitru de recepție și control C2000M: 1 buc • Bloc de recepție și control C2000M БКИ: 2 buc • Bloc releu C2000СП1 исп: 1 buc • Panou de recepție și control (signal-10): 7 buc • Sursa de alimentare cu rezervare РИП 5А,12V:7 buc • Senzor fum (+10%) СПДЗ.10: 355 buc • Senzor manual SPR3LM: 29 buc • Avertizator (+10%) HC103: 12 buc • Acumulator CB 12B-17A: 7 buc	
	Sistem	Diverse	Diverse	1.3. Sistem de semnalizare incendiu secția Ch. OMF • Dispozitiv de recepție și control: 1 buc • Dispozitiv intermediar pentru 8/z: 1 buc • Acumulator 12V, 7A/h: 2 buc • Sonerie: 3 buc • Releu, cheie: 10 buc • Avertizoare automate termice: 3 buc • Transmitator radio tip LARS: 1 buc • Sonerie tip Ivy-R: 1 buc • Modul de extensie memorie Smart Linel: 1 buc • Detectoare de fum de 40mA: 88 buc • Indicator paralel IL0010: 10 buc • Declanșator de incendiu manual: 3 buc • Transmitator GSM GPRS: 1 buc	1.4. Sistem de semnalizare incendiu secția Ch. OMF • Dispozitiv de recepție și control: 1 buc • Dispozitiv intermediar pentru 8/z: 1 buc • Acumulator 12V, 7A/h: 2 buc • Sonerie: 3 buc • Releu, cheie: 10 buc • Avertizoare automate termice: 3 buc • Transmitator radio tip LARS: 1 buc • Sonerie tip Ivy-R: 1 buc • Modul de extensie memorie Smart Linel: 1 buc • Detectoare de fum de 40mA: 88 buc • Indicator paralel IL0010: 10 buc • Declanșator de incendiu manual: 3 buc • Transmitator GSM GPRS: 1 buc	
	Sistem	Diverse	Diverse	1.4.Mentenanță, sistem de semnalizare incendiu server UPU • Panou de comandă Smart Line 036/4: 1 buc • Plata de memorie Smart LOG/EXP: 1 buc • Plata Releu REL 1 INT: 2 buc • Modul de comandă a stingerii de incendiu SmartLetLoose/ONE: 1 buc • Panou repiter SmartLetUsee/LCD: 1 buc • Senzor de fum ID100+Base: 4 buc • Panou „Gaz nu intra" ISS022: 1 buc • Panou „Gaz pleacă" ISS022: 1 buc • Modul de declanșare manual IC0020Y: 1 buc • Modul de declanșare manual IC0020B: 1 buc	1.4.Mentenanță, sistem de semnalizare incendiu server UPU • Panou de comandă Smart Line 036/4: 1 buc • Plata de memorie Smart LOG/EXP: 1 buc • Plata Releu REL 1 INT: 2 buc • Modul de comandă a stingerii de incendiu SmartLetLoose/ONE: 1 buc • Panou repiter SmartLetUsee/LCD: 1 buc • Senzor de fum ID100+Base: 4 buc • Panou „Gaz nu intra" ISS022: 1 buc • Panou „Gaz pleacă" ISS022: 1 buc • Modul de declanșare manual IC0020Y: 1 buc • Modul de declanșare manual IC0020B: 1 buc	

				• PUR 3/24: 1 buc • Modul de stingere a incendiilor IMPULS - 20: 2 buc • Acumulator 12V 7Ahm: 4 buc • Senzor de deschidere a ușii AUMS-12S (WH/BR): 2 buc • Modul de închidere a ușilor OTS 210: 1 buc	• PUR 3/24: 1 buc • Modul de stingere a incendiilor IMPULS - 20: 2 buc • Acumulator 12V 7Ahm: 4 buc • Senzor de deschidere a ușii AUMS-12S (WH/BR): 2 buc • Modul de închidere a ușilor OTS 210: 1 buc	
	Sistem	Diverse	Diverse	1.5. Sistem semnalizare incendiu subsol UPU • Panou de comandă Schrack Seconet B9 : 1 buc • Modul de extensie Schrack Seconet Earthing set for external operating: 1 buc • Plata Releu REL 1 INT: 2 buc • Plata conexiunea internet B6-NET2-485 Network module 2XRS485: 1 buc • Bloc de alimentare cu rezervă Schrack Seconet Battery 12V/17Ah: 2 buc • Schrack Seconet Front plate Integral EvoxX M/C: 1 buc • Schrack Seconet Modul adresabil BX-AIM 1In: 1 buc • Senzor de fum Schrack Seconet Detector multicriterial : 122 buc • Declanșator manual antiincendiar adresabil: 6 buc • Sirena: 5 buc • Sirena Exterioară : 1 buc	1.5. Sistem semnalizare incendiu subsol UPU • Panou de comandă Schrack Seconet B9 : 1 buc • Modul de extensie Schrack Seconet Earthing set for external operating: 1 buc • Plata Releu REL 1 INT: 2 buc • Plata conexiunea internet B6-NET2-485 Network module 2XRS485: 1 buc • Bloc de alimentare cu rezervă Schrack Seconet Battery 12V/17Ah: 2 buc • Schrack Seconet Front plate Integral EvoxX M/C: 1 buc • Schrack Seconet Modul adresabil BX-AIM 1In: 1 buc • Senzor de fum Schrack Seconet Detector multicriterial : 122 buc • Declanșator manual antiincendiar adresabil: 6 buc • Sirena: 5 buc • Sirena Exterioară : 1 buc	
	Sistem	Diverse	Diverse	1.6. Sistem semnalizare incendiu UPU • C 2000 M - 1 buc • Semnal 20Π - 1 buc • C 2000 CΠ - 2 buc • C 2000 БИ Unitate de afișare - 2 buc • ATS 100 - 1 buc • C 2000 ИТ - 1 buc • ИПК8-detector fum - 142 buc • ИПП detector manual de incendiu - 11 buc • Sirena SA 913F - 14 buc • Sirena МАІАК-12КΠ - 12 buc • РИП12 - 1 buc	1.7. Sistem semnalizare incendiu UPU • C 2000 M - 1 buc • Semnal 20Π - 1 buc • C 2000 CΠ - 2 buc • C 2000 БИ Unitate de afișare - 2 buc • ATS 100 - 1 buc • C 2000 ИТ - 1 buc • ИПК8-detector fum - 142 buc • ИПП detector manual de incendiu - 11 buc • Sirena SA 913F - 14 buc • Sirena МАІАК-12КΠ - 12 buc • РИП12 - 1 buc	
				1.8. Sistem semnalizare incendiu, detectare fum panouri electrice IMU • Dispozitiv "ΠC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Dispozitiv	1.9. Sistem semnalizare incendiu, detectare fum panouri electrice IMU • Dispozitiv "ΠC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Dispozitiv	

				logic cu 4 zone) 9 buc. • Dispozitiv intermediar pentru 10/z: 9 buc • Acumulator 12V, 7A/h: 18 buc • Transmitator radio/GPRS/LAN 9 buc • Detector optic de fum Conventional D9000 SR 26 buc • Dispozitiv optico-sonor de alarma S9000: 26 buc • Buton manual de semnalizare incendiu Conventional, culoare rosie D9000 MCP 10 buc. • Avertizoare "IIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala IC0020 10 buc • Stingător OP-6 automat 11 buc.	logic cu 4 zone) 9 buc. • Dispozitiv intermediar pentru 10/z: 9 buc • Acumulator 12V, 7A/h: 18 buc • Transmitator radio/GPRS/LAN 9 buc • Detector optic de fum Conventional D9000 SR 26 buc • Dispozitiv optico-sonor de alarma S9000: 26 buc • Buton manual de semnalizare incendiu Conventional, culoare rosie D9000 MCP 10 buc. • Avertizoare "IIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala IC0020 10 buc • Stingător OP-6 automat 11 buc.	
				1.10. Sistem semnalizare incendiu Monument de istorie • Centrală de semn.incendiu 4 zone Smart Line 036-4 - 1 buc • Panou repetor LCD pentru centrală SmartLetYsee/LCD-Lite - 1 buc • Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8z 4 buc • Baterii 12v,7A/H - 4 buc • Modul cu releu REL1INT - 4 buc • Detector optic de fum ID 100- 101 buc • Declanșator manual de semnalizare incendiu IC010 6 buc • Dispozitiv optico-sonor de alarmă,exterior Ivy-R 1 buc • Dispozitiv optico-sonor de alarmă,interior ISOO20RE - 5 buc	1.11. Sistem semnalizare incendiu Monument de istorie • Centrală de semn.incendiu 4 zone Smart Line 036-4 - 1 buc • Panou repetor LCD pentru centrală SmartLetYsee/LCD-Lite - 1 buc • Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8z 4 buc • Baterii 12v,7A/H - 4 buc • Modul cu releu REL1INT - 4 buc • Detector optic de fum ID 100- 101 buc • Declanșator manual de semnalizare incendiu IC010 6 buc • Dispozitiv optico-sonor de alarmă,exterior Ivy-R 1 buc • Dispozitiv optico-sonor de alarmă,interior ISOO20RE - 5 buc	
				1.9. Sistem evacuarea fumului în caz de incendiu subsol UPU • Schrack Seconet Modul adresabil BX-O2I4-HP 4 In /2.22buc • Motor cu brat pentru actionare usi 24Vdc: 2 buc • ETI Bloc distribuție EDB-415: 2 buc • ETI Întrerupător automat ETIMAT 10 1p C 10: 1 buc	1.9. Sistem evacuarea fumului în caz de incendiu subsol UPU • Schrack Seconet Modul adresabil BX-O2I4-HP 4 In /2.22buc • Motor cu brat pentru actionare usi 24Vdc: 2 buc • ETI Bloc distribuție EDB-415: 2 buc • ETI Întrerupător automat ETIMAT 10 1p C 10: 1 buc	

				• PS-480-24 Bloc de alimentare 24Vdc 20A 1 buc • ETI Întrerupător automat ETIMAT 6 1p B 2: 5 buc • Clapeta N.Î. desfumare cu servomotor Belimo 230V: 16 buc • Actuator, 3 poziții ECS3S-N30-20 contact 2NO : 23 buc • Buton acționare NSE-PB2/RG-IO: 7 buc • Actuator, 3 poziții ECS2S-N90-10 contact 1NO: 14 buc • Clapeta N.D. antifoc cu servomotor Belimo 230V: 14 buc • Ventilator 3 buc	• PS-480-24 Bloc de alimentare 24Vdc 20A 1 buc • ETI Întrerupător automat ETIMAT 6 1p B 2: 5 buc • Clapeta N.Î. desfumare cu servomotor Belimo 230V: 16 buc • Actuator, 3 poziții ECS3S-N30-20 contact 2NO : 23 buc • Buton acționare NSE-PB2/RG-IO: 7 buc • Actuator, 3 poziții ECS2S-N90-10 contact 1NO: 14 buc • Clapeta N.D. antifoc cu servomotor Belimo 230V: 14 buc • Ventilator 3 buc	
Total						

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Irina Blaja

În calitate de: director

Ofertantul: Abi-Grup SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Armeneasca, 15