

Deklaracja zgodności
(zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1)

1. Nr 01/23

2. Nazwa wystawcy: Behr Bircher Cellpack BBC Polska Sp. z o.o.

Adres wystawcy: ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa

3. Przedmiot deklaracji:

Głowice konektorowe typu **CTS 630A na napięcie do 36kV**
spełniają wymagania norm: **PN-HD 629.1 S2:2006, PN-HD 629.1 S2:2006/A1:2008,**
PN-EN 61442:2005 oraz PN-E-06401-01:1990.

4. Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów:

Norma PN-HD 629.1 S2:2006

Norma PN-HD 629.1 S2:2006/A1:2008

Norma PN-EN 61442:2005

Norma PN-E-06401-01:1990

5. Informacje dodatkowe

Powyższe produkty produkowane są w systemie zarządzania jakością:

Certyfikat Jakości ISO 9001:2015 na projektowanie, produkcję i sprzedaż zestawów i akcesoriów kablowych:
TUV 12 100/104 40196 TMS

Głowice konektorowe typu CTS przystosowane są do montażu na izolatorach przepustowych ze stożkiem typu C zgodnych z normą PN-EN 50181:2010.

Końcówki kablowe CTS C wchodzące w skład zestawu są zgodne z normą PN-EN 61238-1:2004.

Głowice konektorowe typu CTS dostosowane są do montażu na kablach spełniających wymagania normy PN-HD 620 S2:2010.

Głowice konektorowe typu CTS współpracują z głowicami sprzęgającymi typu CTKS oraz ogranicznikami przepięć typu CTKSA.

BEHR BIRCHER CELLPACK
BBC POLSKA SP. Z O.O.
ul. Matuszewska 14
03-876 Warszawa
NIP 521-33-96-535, REGON 140608612

Warszawa, 05.01.2023

(Miejsce i data wystawienia)

Sławomir Kwaśnik – Dyrektor Techniczny

(Nazwisko, funkcja)



(Podpis lub jego równoważnik autoryzowany przez wystawcę)